資料9 電気・機械要求性能表

区分	施設名	室名	電灯	コンセント		電話		TV放送	館内放送	映像音響	電気時計	呼出	防犯	給水	給湯	空調	備考
			照度(Lx)(*1)	一般(*2)	LAN設備	外線	内線									(*3)	
事務局	執務スペース	教育総務課	500以上	適宜	○	○	○		○		○		○			◎	
		統合校整備等推進室(教職員課)	500以上	適宜	○	○	○		○		○		○			◎	
		学校施設課	500以上	適宜	○	○	○		○		○		○			◎	
		学校教育課	500以上	適宜	○	○	○		○		○		○			◎	
		学校保健課	500以上	適宜	○	○	○		○		○		○			◎	
		生涯学習課	500以上	適宜	○	○	○		○		○		○			◎	
	教育長室等	教育長室	500以上	適宜	○	○	○	○	○		○		○			◎	
		教育長室前室(応接室)	500以上	適宜	○	○	○		○		○		○			◎	
		事務局長室	500以上	適宜	○	○	○	○	○		○		○			◎	
	会議室等	教育委員会室	500以上	適宜	○	○	○		○		○		○			◎	
		会議室	500以上	適宜	○	○	○		○		○		○			◎	
	書庫・倉庫	書庫1	150以上	適宜			○		○		○		○			◎	
		書庫2	150以上	適宜			○		○		○		○			◎	
		書庫3	150以上	適宜			○		○		○		○			◎	
		倉庫1	150以上	適宜			○		○		○		○			◎	
教育センター	事務室	事務室	600以上	適宜	○	○	○	○	○		○	○	○			◎	
		教育関係図書室	500以上	適宜	○		○		○		○		○			◎	
		教科書センター	500以上	適宜	○		○		○		○		○			◎	
	相談	相談室・電話相談室	500以上	適宜	○	○	○		○		○	○	○			◎	教育センター事務室につながるインターフォン設置 落ち着ける照度に切り替え可能なようにすること
		プレイルーム(行動観察室)	500以上	適宜	○		○		○		○	○	○			◎	教育センター事務室につながるインターフォン設置
		検査室	300以上	適宜	○		○		○		○	○	○			◎	教育センター事務室につながるインターフォン設置
	視聴覚	編集室	500以上	適宜	○	○	○		○		○		○			◎	
		ライブラリー	500以上	適宜	○		○		○		○		○			◎	
	コンピュータ室等	コンピュータ室	500以上	50以上	○	○	○		○	○	○		○			◎	フロアコンセントを適宜設置(40台のPCを机上で使用)
		準備室	500以上	適宜	○		○		○		○		○			◎	

(*1)作業面上　(*2)専用機器等の電源は含まない、アース付　(*3)◎＝暖冷房

資料9 電気・機械要求性能表

区分	施設名	室名	電灯	コンセント		電話		TV放送	館内放送	映像音響	電気時計	呼出	防犯	給水	給湯	空調(*3)	備考
			照度(Lx)(*1)	一般(*2)	LAN設備	外線	内線										
共用	更衣室	男子更衣室	200以上	適宜					○		○		○			◎	
		女子更衣室	200以上	適宜					○		○		○			◎	
	トイレ	トイレ	200以上	適宜					○			○	○	○		◎	
	ワークルーム	ワークルーム	500以上	適宜	○	○	○		○		○		○			◎	
	会議室等	大会議室	600以上	30	○	○	○		○	○	○		○			◎	スポットライトを設置
		中会議室	600以上	10	○	○	○		○	○	○		○			◎	スポットライトを設置
		講師控え室	500以上	適宜	○		○		○		○		○			◎	
	集中書庫	集中書庫	150以上	適宜			○		○		○		○			◎	
	その他共用部分	水屋	200以上	適宜									○	○	○	◎	
		廊下	200以上	適宜					○				○			◎	

(*1)作業面上 (*2)専用機器等の電源は含まない、アース付 (*3)◎＝暖冷房