

富山市斎場再整備事業  
募集要項等への質問への回答(第3回)

平成30年10月  
富山市

No	文書名	タイトル	該当箇所				質問	回答
			頁	項目				
1	要求水準書	事前調査業務	9	2	2	(1)	施設整備業務要求水準における環境に与える影響の調査(添付資料12)は、火葬炉整備要件における着工前調査(p27)を兼ねると考えて間違いはないでしょうか。 ※なお、環境に与える影響の調査における調査項目は、火葬炉整備要件における着工前調査における調査項目を満たしております。	調査項目及び調査地点が重複するものについては、兼ねることを可能とします。
2	要求水準書	常時における備蓄等	5	1	7	(1)	総則より「常時における備蓄等に要する費用は、事業者の負担とし、サービス対価に含まれるものとする」とありますが、第2回質問回答No.3によると燃料は備蓄分についても貴市の負担となっております。これは、整備時の初回備蓄燃料費は事業者負担、引渡し以降で備蓄分を使用の際、補充する燃料費が貴市の負担となると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	要求水準書	解体撤去業務	56	2			第2回の質疑回答にて『アスベストについては、あらかじめ添付資料に示した箇所以外からもアスベストが検出されることを想定して解体費用を見積り、他箇所から検出された場合でも別途協議は行いません。』とありますが、想定ではアスベストは見積り出来ない現状を踏まえて協議の余地を残すことは出来ないでしょうか。	アスベストについては、あらかじめ添付資料に示した箇所以外からも検出されることを想定し、可能な限り解体費用を見積もってください。想定での見積もりが不可能な箇所において検出された場合は、別途協議する場合があります。
4	4-6、4-5様式集(提案書類)、4-2提案審査様式集	様式タイトル(様式1-2-1-10)					様式1-2-1-10について、様式集及び作成要領では光熱水費支払計画表、様式集(Excel)では光熱費相当額支払計画表、様式集(Word)では光熱水費相当額支払計画表となっております。4-2提案審査様式集(作成要領)を優先し、様式1-2-1-10の様式タイトルは光熱水費支払計画表と考えてよろしいでしょうか。	様式集及び作成要領、様式集を修正し「光熱水費相当額支払計画表」に統一します。
5	4-4様式集(設計図書)	様式0-1(表紙)					様式0-1(様式タイトル:表紙)は、4-4様式集の3枚目のような設計図書における目次と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。