

中間検査チェックシート（木造）

【木造】

検 査 項 目	検 査 内 容	監理者 確認 有無
全体	柱、梁、壁、床等の配置の図面整合 木材の品質（節・腐れ）、材料検査の記録	
形状・寸法・材質	土台	
	柱	
	横架材	
	筋交、面材	
	床組	
	小屋組	
	火打材	
	アンカーボルト	
接合部・金物	土台（形状・継手）	
	柱（金物の種類・有無）	
	横架材（金物の種類・有無）	
	筋交（金物の種類・有無）	
	小屋組（金物の種類・有無）	
設置状況	筋交（位置・種類・釘ピッチ）	
	床板又は床下地（大引・根太ピッチ）	
	小屋組（振れ止め・垂木ピッチ）	
	火打材（隅角部）	
	アンカーボルト（位置）	
欠込み部の補強	柱	
	横架材	
	筋交等	
その他	床高さ又は床下除湿	
	防腐・防蟻措置	
枠組壁工法	アンカーボルト（隅角部、継手部、間隔2m以下）	
	床根太（間隔65cm以下、支点間距離8m以下）	
	開口部の補強（床根太と同寸以上）	
	耐力壁直下に耐力壁を設けない場合の床根太補強	
	耐力壁の配置、種類	
	外壁の耐力壁線の交差部に90cm以上の耐力壁がない場合の補強	
	たて枠相互の間隔	
	屋外に面する耐力壁のたて枠と床の枠組との金物での緊結（隅角部、開口部の両端）	
	90cm以上の開口上部のまぐさの設置、まぐさ受けの位置	
	頭つなぎの断面寸法及び耐力壁相互の緊結	
	垂木ピッチ（65cm以下）	
	垂木又はトラスと頭つなぎ又は上枠との金物での緊結	
<備考>		