

平成29年7月31日時点

管理開始時から措置済み又は吹付けアスベスト等(※1)の使用の有無の確認前に対策を行った公営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	対策工事の内容 (部位、講じた措置)	対策工事	対策工事実施年度
山室団地	富山市公文名	S52	1～3号棟	居室等(※2)外部面の壁に断熱材として吹付けしてある。建設当初から吹付け箇所を囲い込みしており、措置済み。	済	S52
中市団地	富山市中市	S54	1～5号棟 8号棟	居室等(※2)外部面の壁に断熱材として吹付けしてある。建設当初から吹付け箇所を囲い込みしており、措置済み。	済	S54
下赤江団地	富山市 下赤江町二丁目	S51	2～8号棟 10号棟	居室等(※2)外部面の壁に断熱材として吹付けしてある。建設当初から吹付け箇所を囲い込みしており、措置済み。	済	S51
奥田団地	富山市奥田寿町	S41	1～3号棟	EV機械室の壁、天井に断熱材として吹付けてある。 接着剤にて凝固し封じ込めしており、措置済み	済	S62

(※1)吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

(※2)居室、台所、便所、住戸内廊下等