

	室名	電灯		コンセント		OA フロア	電話		TV	拡声	音響	電気 時計	呼出	防犯	給水	給湯	ガス	空調	備考
		照度(Lx)(*1)	一般(*2)	LAN設備	外線		内線												
教室	普通教室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	○	
	特別支援教室	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	○	
	多目的教室1.2	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	○	
	多目的教室3	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	○	
	教材室	200以上	2ヶ所以上	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
特別教室	理科教室	500以上	適宜	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	○	○	○	○	実験台設置 給湯は教卓のみ 流し設置(カラン3個以上)
	理科準備室	500以上	適宜	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○	流し設置(カラン2~3個)
	音楽教室	500以上	適宜	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	○	-	-	○	移動式音響ワゴン及び音響拡声設備設置 流し設置(カラン3個以上)
	郷土芸能室	500以上	適宜	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	○	-	-	○	移動式音響ワゴン及び音響拡声設備設置 流し設置(カラン3個以上)
	楽器保管庫	300以上	適宜	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	美術教室	500以上	適宜	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	○	プラスタートラップ設置 流し設置(カラン12個以上)
	美術準備室	500以上	適宜	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	
	技術教室	500以上	適宜	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	○	プラスタートラップ設置 動力用コンセント設置 流し設置(カラン6個以上)
	技術準備室	500以上	適宜	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	
	家庭教室(調理室)	500以上	適宜	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	○	○	○	○	調理台設置(コンセント3ヶ所/1台) 冷蔵庫設置 グリーストラップ設置
	家庭教室(被服室)	500以上	適宜	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	○	壁面にミシン台数分のコンセント設置 洗濯機パン設置
	家庭準備室	500以上	適宜	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	
	図書室	450以上	適宜	○	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	○	生徒用ノートパソコン5台設置できるよう配慮
	コンピューター室	450以上	適宜	○	○	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	○	フロアコンセント等適宜設置しOA機器に対応
	コンピューター準備室	500以上	適宜	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	
共用部等	生徒会室	500以上	4ヶ所以上	○	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	○	
	集会室	450以上	7ヶ所以上	○	-	-	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	-	○	移動式音響ワゴン及び音響拡声設備設置 流し設置(カラン6~12個程度)
	和室	450以上	適宜	○	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	○	電気炉設置、水屋設置(銅メッキ水栓)
	昇降口	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	外部足洗い場設置 監視カメラ設置
	グラウンド出入口	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	外部足洗い場設置 監視カメラ設置 製氷機・冷水器・防水パン設置
	廊下等	100以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	
	階段等	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	生徒用便所 普通教室ゾーン便所 特別教室ゾーン便所	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	手洗い、掃除流し設置 温水洗浄便座及び暖房便座設置 手すり(大便器全箇所、小便器1箇所/各便所) 各階1箇所に和便器1基ずつ
	多目的便所	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	-	跳ね上げ式手すり、バリアフリー手洗い設置 温水洗浄便座及び暖房便座設置 オストメイト、ペビーシート、ペビーチェア 給湯はオストメイトのみ
	手洗い場 (手洗い・洗面・歯磨きスペース)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	流し設置(カラン12~16個程度) 掃除流し設置 うがい器・冷水器・防水パン設置

(*1)作業面上

(*2)専用機器等の電源は含まない、EP付

室名	電灯		コンセント		OA フロア	電話		TV	拡声	音響	電気 時計	呼出	防犯	給水	給湯	ガス	空調	備考
	照度(Lx)(*1)	一般(*2)	LAN設備	外線		内線												
校長室	500以上	5ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	-	○	手洗い設置
職員室	500以上	10ヶ所以上	○	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	○	総合制御盤設置による集中管理可能とする (照明、防災、火報、空調、施錠、ITVなど) 親時計設置 校内音声放送設備設置(リモコンマイク)
打合せスペース	500以上	適宜	○	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
湯沸し室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	キッチンセット設置(IH1口カラン1個)
休憩コーナー	200以上	適宜	○	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	○	-	-	○	キャビネット付流し台設置(カラン2~3個程度)
印刷室	300以上	適宜	○	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	
金庫室	300以上	2ヶ所以上	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
書庫	200以上	2ヶ所以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
会議室1	500以上	6ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	○	
放送室	500以上	3ヶ所以上	○	-	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	音声調整卓設置
事務室	500以上	5ヶ所以上	○	-	○	○	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	○	ミニキッチン(コンロ無)設置
用務員室	500以上	5ヶ所以上	○	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	○	○	-	○	動力用コンセント設置 キャビネット付流し台設置 洗濯機パン設置
用務員(屋外)作業 スペース	500以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
保健室	500以上	7ヶ所以上	○	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	○	○	○	○	ガス瞬間湯沸し器(屋外設置) 手洗い設置、キャビネット付流し台設置 トイレ、シャワーユニット、洗濯機パン、汚物流し設置 外部足洗い設置(シャワー栓付き)
保健収納庫	200以上	2ヶ所以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
保健相談室	500以上	2ヶ所以上	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	
相談室1	500以上	3ヶ所以上	○	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	
相談室2	500以上	2ヶ所以上	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	
相談室3	500以上	1ヶ所以上	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	
相談室4	500以上	1ヶ所以上	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	
職員玄関	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	-	-	-	外部タンキー式電気錠 外部足洗い場設置
外来者用玄関	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	外部カメラ付呼出機設置 電気錠 公衆電話設置
受付	500以上	適宜	○	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	
歴史展示スペース	適宜	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エレベーター	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	中が視認できる扉
ワゴンプール	200以上	適宜	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	
職員更衣室	200以上	各3ヶ所 以上	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	洗面化粧台
職員・来賓用便所	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	洗面化粧台、掃除流し設置 温水洗浄便座及び暖房便座設置 手すり(大便器全箇所、小便器1箇所)
油庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑庫スペース 1	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
倉庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ゴミ集積スペース																		
廃棄物庫	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他ゴミの一時的な集 積スペース	150以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(*1)作業面上

(*2)専用機器等の電源は含まない、EP付

室名	電灯	コンセント		OA フロア	電話		TV	拡声	音響	電気 時計	呼出	防犯	給水	給湯	ガス	空調	備考	
	照度(Lx)(*1)	一般(*2)	LAN設備		外線	内線												
半屋外スペース	通常150以上、 イベント等使用時500以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
駐輪場	通常150以上、 部活等使用時500以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
体育館	アリーナ	500以上	11ヶ所以上	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	移動式音響ワゴン及び音響拡声設備設置 電動収納式ステージ 演出照明設置 サーキュレータ(天井付近設置)
	器具庫1	100以上	適宜	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	換気扇(手動式)
	器具庫2	100以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	換気扇(手動式)
	器具庫3	100以上	適宜	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	換気扇(手動式)
	器具庫4	100以上	適宜	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	使用頻度の高い放送アンプ、プロジェクタ等の備品は、アリーナ面の柱間に壁面収納することも有効
	器具庫5	100以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	管理室	500以上	適宜	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	タブレット等の同時充電に配慮
	校舎接続渡り廊下	100以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	体育館玄関 (夜間PTA玄関)	100以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	外部足洗い場設置
	廊下・階段等	100以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○ 2F	-	-	-	製氷機・冷水器(2F)・防水パン設置
	エレベーター(兼用)	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
	屋内外兼用便所	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	手洗い、掃除流し設置 温水洗浄便座及び暖房便座設置 小便器手すり、大便器手すり 外部足洗い場設置
	屋内外兼用多目的便所	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	-	跳ね上げ式手すり、バリアフリー手洗い設置 温水洗浄便座及び暖房便座設置 オストメイト、ベビーシート、ベビーチェア 給湯はオストメイトのみ
	会議室2	500以上	3ヶ所以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
更衣室・シャワー室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	シャワーユニット設置 手洗い設置 ガス瞬間湯沸し器(屋外設置)	
屋外用器具庫	100以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
雑庫スペース2	100以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
柔剣道場	柔剣道場	500以上	6ヶ所以上	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	移動式音響ワゴン及び音響拡声設備設置
	更衣室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	換気扇(手動式)
	廊下等共用部	100以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
部室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	コンセント・拡声・電気時計は部室前廊下に設置	
ピロティ	500以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-		

(*1)作業面上

(*2)専用機器等の電源は含まない、EP付

室名	電灯	コンセント		電話		TV	拡声	電気 時計	呼出	給水	給湯	ガス	空調	換気扇	備考
	照度(Lx) (*1)	一般(*2)	LAN設備	外線	内線										
前室(消毒室)・通路	300以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	手洗い及びホース接続式水栓設置(前室用) 洗濯機パン設置 手洗い(便所前用)
検収室	500以上	適宜	-	-	-	-	○	○	○ モニター	○	○	-	○	○	カメラ付呼出機設置 手洗い及びホース接続式水栓設置
下処理室	500以上	適宜	-	-	-	-	○	○	○ 光	○	○	-	○	○	手洗い及びホース接続式水栓設置
調理室	500以上	適宜	-	-	○	-	○	○	○ 光	○	○	○	○	○	手洗い及びホース接続式水栓設置
配膳室	500以上	適宜	-	-	○	-	○	○	○ 光	○	○	-	○	○	手洗い及びホース接続式水栓設置
検収室2	500以上	適宜	-	-	-	-	○	○	○ モニター	○	○	-	○	○	カメラ付呼出機設置 手洗い及びホース接続式水栓設置
洗浄室	500以上	適宜	-	-	-	-	○	○	○ 光	○	○	○	○	○	手洗い及びホース接続式水栓設置
カート洗浄室	300以上		-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	
食品庫	500以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
雑庫	100以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
更衣室・休憩室	500以上	適宜	○	-	○	-	○	○	○ 光	-	-	-	○	○	ロッカー
シャワー室・脱衣室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	
便所	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	手洗い設置 温水洗浄便座及び暖房便座設置
給食用廃棄物庫	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	水栓柱、床排水

(*1) 作業面上

(*2) 専用機器等の電源は含まない、EP付

	施設名	電灯	コンセント		電話		拡声	音響	電気時計	呼出	給水	給湯	ガス	備考
		照度(Lx)	一般	LAN設備	外線	内線								
屋 外 施 設 ・ 外 構 等	グラウンド	-	○	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	屋外電気時計を適正に設置 レピータ(コンセント付)等屋外音響設備設置 散水栓設置
	テニスコート	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	散水栓設置
	花壇 畑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	近傍に散水栓設置
	校門	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	監視カメラ
	駐車場	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	校舎屋上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ (消火)	-	-	消火用テスト弁
	外構その他	必要に 応じて	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	必要に応じ外灯設置 屋外電気時計を適正に設置 水道メーター近傍に散水栓 受水槽近傍に直圧の散水栓 グリストラップ近傍に散水栓