

所要室一覧		室条件			設備条件																						
		設置 想定階	動線・配置に 関する条件	特記事項	電源設備		照明設備		電話・視聴・放送設備					情報設備						安全・防犯			空調設備	給排水衛生設備			
					コンセント用	G回路	(照度Lx)	センサー	外線電話	内線電話	テレビ端子	館内放送	電気時計	児童生徒用校内LAN		教職員用校内LAN		庁内LAN		呼び出し	防犯(緊急 ボタン)	監視カメラ	空調 ※2	給水	給湯設備		
普通教室	普通教室	1~3			6箇所以上		500以上	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	-	-	
	特別支援教室	1			6箇所以上		500以上	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	-	-	
	学年室	1~3			6箇所以上		500以上	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	-	-	
	多目的室1・2	1~3			6箇所以上		500以上	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	-	-	
	多目的室3	1~3			4箇所以上		500以上	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	-	-	
	少人数教室	1~3			4箇所以上		500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	-	-	
	通級指導教室	1~3			4箇所以上		500以上	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	-	-	
	教材室	1~3			2箇所以上		200以上	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
特別教室	生活科室	1			適宜		500以上	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	○	-	
	図画工作室	1~2			適宜		500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	○	-	
	図画工作準備室	1~2			適宜		500以上	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-		○	-	-	
	美術教室	1~3			適宜		500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	○	-	
	美術準備室	1~3			適宜		500以上	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-		○	-	-	
	技術教室	1~3			適宜		500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	○	-	
	技術準備室	1~3			適宜		500以上	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-		○	-	-	
	調理・被服室	1~3			適宜		500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	○	○	
	調理被服準備室	1~3			適宜		500以上	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-		○	-	-	
	音楽教室	1~2			適宜		500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	○	-	
	音楽準備室	1~2			適宜		500以上	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-		○	-	-	
	外国語教室	1~2			適宜		500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	-	-	
	理科教室	1~3			適宜		500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	○	○	
	理科準備室	1~3			適宜		500以上	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-		○	○	-	
メディアセンター	1		OAフロア	適宜		500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	-	-		
メディアセンター準備室	1			適宜		500以上	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-		○	-	-		
図書室	1		OAフロア	適宜		500以上	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		○	-	-		
特別教室用トイレ	1~3			適宜		200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	○	-		
管理諸室	配膳室	1			適宜		500以上	-	○※5	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○		○	○	○		
	ワゴンプール	1~3			適宜		200以上	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		○	-	-		
	手洗いスペース	1~3			適宜		500以上	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	○	-		
	トイレ	1~3			適宜		200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	○	-		
	グラウンド通用口	1			適宜		200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○子	-		-	○※3	-		
	昇降口	1			適宜		200以上	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○		-	○※3	-	
	職員玄関	1			適宜		200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○子	-	○		-	-		
	来賓玄関	1			適宜		200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○子	-	○		-	-		
	職員室	1~2		OAフロア	10箇所以上	○	500以上	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	校長室	1~2		OAフロア	5箇所以上	○	500以上	-	○※5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		○	○	-	
	事務室	1		OAフロア	5箇所以上		500以上	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
	受付	1			-		500以上	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-		○	-	-		
	会議室	1~2		OAフロア	6箇所以上		500以上	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		○	-	-	
	印刷室	1~2			適宜		300以上	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-		○	-	-		
	金庫室	1~2			2箇所以上		300以上	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	給湯室	1~2			適宜		200以上	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	○	○		
	休憩コーナー	1~2			適宜		300以上	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		○	○	○		
	書庫	1~2			2箇所以上		200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	雑庫	1~2			2箇所以上		100以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	放送室	2		OAフロア	3箇所以上		500以上	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		○	-	-	
	用務員室	1			5箇所以上		500以上	-	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-		○	○	○		
	保健室	1			7箇所以上		500以上	-	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	○子	-		○	○	○		
	保健相談室	1			2箇所以上		500以上	-	○※5	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		○	-	-		
	保健収納庫	1			2箇所以上		200以上	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
郷土資料室	1			4箇所以上		500以上	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○		○	○	-			

	相談室	1		OAフロア	適宜		500以上	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-	-
	生徒会室	1~3			4箇所以上		500以上	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-
	生徒用更衣室	1~3			適宜		200以上					○	○											
	職員来賓トイレ	1~2			適宜		200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	バリアフリートイレ	1			適宜		200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○※4
	職員更衣室	1~2			6箇所以上		200以上	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
	ゴミ保管庫	1			適宜		100以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共	校舎共用部（階段、廊下、設備関連諸室、スペース、ELV等）	-			適宜		100以上 (階段150以上)	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期 課程 用 体 育 館	アリーナ	2			10箇所以上	○	500以上	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○※1	-	-	○	○	-	-
	ステージ	2			適宜		500以上	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	控室	2			適宜		500以上	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
	器具庫1. 2	2			適宜		100以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トイレ	2			適宜	○	200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	バリアフリートイレ	1~2			適宜	○	200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○
	更衣室	1~2			適宜		200以上	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
共	前期課程用体育館共用部（階段・廊下）	-			適宜		100以上 (階段150以上)	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	玄関	-	-
後期 課程 用 体 育 館	アリーナ	2			10箇所以上	○	500以上	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○※1	-	-	○	○	-	-
	器具庫1. 2. 3	2			適宜		100以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	雑庫	2			適宜		100以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	管理室	2			適宜		500以上	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-
	トイレ	2			適宜	○	200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	バリアフリートイレ	2			適宜	○	200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○
	更衣室・シャワー室	2			適宜		200以上	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
	部室	1~2			適宜		200以上	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
ピロティ	1			適宜		500以上	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	
柔剣 道場	柔剣道場	1~2			6箇所以上		500以上	-	-	○	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-
	更衣室	1~2			適宜		200以上	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	器具庫	1~2			適宜		100以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	ランチルーム	1			10箇所以上		500以上	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	○※1	-	-	○	○	○	-
	集会室	1			10箇所以上		500以上			○	○	○	○		○						○	○	○	○
	会議室（PTA室）	2			4箇所以上		500以上	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-
	防災備蓄倉庫	1~2			適宜		100以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共	前期課程用体育館・柔剣道場共用部（階段・廊下）	-			適宜		100以上 (階段150以上)	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	玄関	-	-

※1 選挙・避難所としての使用を想定 ※2 空調を入れる部屋の換気扇はロスナイ ※3 外部足洗い場 ※4 オストメイトへの対応 ※5 発信のみとするなどの設定においては、事前に学校側と協議