

資料6 必要諸室リスト・電気・機械要求性能表

所要室一覧		室条件			設備条件																			
	設置想定階	動線・配置に関する条件	特記事項	電源設備		照明設備		電話・視聴・放送設備					情報設備				安全・防犯		空調設備	給排水衛生設備				
				コンセント用	G回路	(照度Lx)	センサー	外線電話	内線電話	テレビ端子	館内放送	電気時計	児童生徒用校内LAN 有線	児童生徒用校内LAN 無線	教職員用校内LAN 有線	教職員用校内LAN 無線	庁内LAN 有線	庁内LAN 無線	呼び出し	防犯(緊急ボタン)	監視カメラ	空調※2	給水	給湯設備
普通教室	普通教室	1~3		6箇所以上		500以上	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	特別支援教室	1~3		6箇所以上		500以上	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	学年室	1~3		6箇所以上		500以上	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	多目的室1・2	1~3		6箇所以上		500以上	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	多目的室3	1	将来的な特別支援教室 (肢体不自由級)	4箇所以上		500以上	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	少人数教室	1~3		4箇所以上		500以上	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	通級指導教室	1~3		4箇所以上		500以上	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	教材室	1~3		2箇所以上		200以上	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	生活科室	1~2	1~2年生の使用、学年活動		適宜	500以上	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-
特別教室	図画工作室	1~3	1~6年生の使用		適宣	500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-
	図画工作準備室	1~3	1~6年生の使用		適宣	500以上	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	美術教室	1~3		適宣		500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-
	美術準備室	1~3		適宣		500以上	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	技術教室	1~3		適宣		500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-
	技術準備室	1~3		適宣		500以上	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	調理・被服室	1~3		適宣		500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
	調理被服準備室	1~3		適宣		500以上	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	音楽教室	1~3		適宣		500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-
	音楽準備室	1~3		適宣		500以上	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	外国語教室	1~3	1~7年生の使用		適宣	500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	理科教室	1~3		適宣		500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
	理科準備室	1~3		適宣		500以上	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	メディアセンター	1~2		OAフロア		適宣			500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-
	メディアセンター準備室	1~2				適宣			500以上	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	図書室	1~2		OAフロア		適宣			500以上	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-
	特別教室用トイレ	1~3		適宣		200以上	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
管理諸室	配膳室	1		適宣		500以上	-	○※5	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○
	ワゴンプール	1~3		適宣		200以上	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	手洗いスペース	1~3		適宣		500以上	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	トイレ	1~3		適宣		200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	昇降口	1		適宣		200以上	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○※3	-
	職員玄関・来賓玄関	1		適宣		200以上	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○子	-	○	-	-
	職員室	1~2		OAフロア	10箇所以上	○	500以上	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○親	○	-	○	-
	校長室	1~2	職員室と同一階・近接	OAフロア	5箇所以上	○	500以上	-	○※5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○
	事務室	1	受付機能	OAフロア	5箇所以上		500以上	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○親	-	-	○	○
	会議室	1~2	職員室と同一階	OAフロア	6箇所以上		500以上	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-
	印刷室	1~2	職員室に隣接又は職員室内		適宣	300以上	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-
	金庫室	1~2	職員室に隣接又は職員室内		2箇所以上		300以上	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	給湯室	1~2	職員室に隣接又は職員室内		適宣	200以上	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
	休憩コーナー	1~2	職員室に隣接又は職員室内		適宣	300以上	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
	書庫	1~2	職員室に隣接又は職員室内		2箇所以上		200以上	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	物入	1~2	職員室に隣接又は職員室内		2箇所以上	</																		

前期課程用 体育館	アリーナ	2			10箇所以上	○	500以上	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○※1	-	-	○	-	-	-	-	
	ステージ	2			適宜		500以上	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	控室	2			適宜		500以上	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	器具庫1, 2	2			適宜		100以上	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トイレ	1~2※6			適宜	○	200以上	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
	パリアフリートイレ	1~2			適宜		200以上	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○※4	
	更衣室	1~2			適宜		200以上	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	共	前期課程用体育館共用部 (階段・廊下)	-		適宜		100以上 (階段150以上)	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	玄関	-	-	-	
後期課程用 体育館	アリーナ	2			10箇所以上	○	500以上	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○※1	-	-	○	-	-	-	-	
	器具庫1, 2, 3	2			適宜		100以上	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	雑庫	1	直接、屋外へ搬出入		適宜		100以上	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	管理室	2			適宜		500以上	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	
	トイレ	1~2※6			適宜	○	200以上	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
	パリアフリートイレ	1~2			適宜		200以上	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○※4	
	更衣室	1~2			適宜		200以上	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	部室	1	グラウンド近く		適宜		200以上	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
柔剣道場	ビロティ	1			適宜		500以上	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	
	柔剣道場	1~2			6箇所以上		500以上	-	-	○	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	更衣室	1~2			適宜		200以上	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	器具庫	1~2			適宜		100以上	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ランチルーム	1~2			10箇所以上		500以上	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○※1	-	-	○	-	○	-
	集会室（地域健全育成室）	1	直接、屋外から出入り		10箇所以上		500以上			○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	○	○	玄関	○	○	○
その他	会議室（PTA室）	1~2			4箇所以上		500以上	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-
	防災備蓄倉庫	1~2			適宜		100以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共	前期課程用体育館・柔剣道場共用部 (階段・廊下)	-			適宜		100以上 (階段150以上)	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	玄関	-	-	-	

※1 選挙・避難所としての使用を想定 ※2 空調を入れる部屋の換気扇はロスナイ ※3 外部足洗い場 ※4 オストメイトへの対応 ※5 発信のみとするなどの設定においては、事前に学校側と協議 ※6 前期課程、後期課程のいずれかのトイレは1階 ※7 手洗い、冷水器を想定