

	室名	電灯		コンセント		電話		無線LAN	TV	拡声	映像音響	電気時計	呼出	防犯	給水	給湯	空調(*3)	備考
		照度(Lx)(*1)	一般(*2)	OA	外線	内線												
教室	普通教室	500以上	6ヶ所以上		-						-				-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応
	特殊学級教室	500以上	6ヶ所以上		-						-				-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応 洗濯機置場を考慮 手洗い洗面台設置
	多目的教室 (少人数教室)	500以上	6ヶ所以上		-						-				-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応
	オープンスペース	500以上	適宜		-	-					-				-	-		手洗い設置 冷水機、うがい機設置
特別教室	理科室 1	500以上	7ヶ所以上		-						-				-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応 ガス瞬間湯沸し器設置(ガス漏れに対応) 流し台設置 実験台設置(教師用直流電源装置組込型)
	理科室 2	500以上	7ヶ所以上		-						-				-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応 実験台数に応じたコンセント設置(2ヶ所/1台) 流し台設置
	理科準備室	300以上	4ヶ所以上	-	-						-				-	-		流し台設置
	音楽教室	500以上	7ヶ所以上		-						-				-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応 演出照明設置 デジタル式時計の設置 映像音響(AP・CD・MD・DVD・VHS・集音・マイク)機器設置 移動式ワゴンによる映像音響設備対応 流し台設置
	音楽準備室	300以上	4ヶ所以上	-	-						-				-	-		
	図画工作教室 1	500以上	7ヶ所以上		-						-				-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応 プラスタートラップ設置 流し台設置
	図画工作教室 2	500以上	7ヶ所以上		-						-				-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応 プラスタートラップ設置 フロアコンセント10ヶ所以上設置 流し台設置
	図画工作準備室	300以上	4ヶ所以上		-						-				-	-		流し台設置
	教育相談室 (カウンセリング室)	450以上	3ヶ所以上		-						-				-	-		手洗い設置
	校長室・応接室	600以上	5ヶ所以上		-						-				-	-		手洗い設置
管理諸室	職員室	600以上	10ヶ所以上		-						-				-	-		フロアコンセント等適宜設置しOA機器に対応 総合制御盤設置による集中管理可能とする (照明、防災、火報、空調、施錠、ITVなど) 親時計設置 校内音声放送設備設置(リモコンマイク) 手洗い設置
	PCサーバールーム (教師用PC室)	500以上	5ヶ所以上		-	-	-				-				-	-		PCサーバー設置
	更衣室(男女別)	200以上	1ヶ所以上	-	-						-				-	-		手洗い設置
	事務室	600以上	5ヶ所以上		-						-				-	-		フロアコンセント等適宜設置しOA機器に対応 ミニキッチン設置
	放送室	450以上	3ヶ所以上		-						-				-	-		音声放送、映像放送可能なAV調整卓を設置 移動式カメラによる映像放送に対応 映像放送収録編集設備設置 映像音響(AP・CD・MD・DVD・VHS・VTR・集音・マイク)機器設置
	教材資料室	200以上	2ヶ所以上	-	-						-				-	-		
	来賓・教員トイレ(男女別)	200以上	適宜	-	-	-	-				-				-	-		手洗い、掃除流し設置 和洋大便器、小便器、多機能便座設置
	来賓・教員玄関	200以上	適宜	-	-						-				-	-		カメラ付呼出機設置
	印刷室	200以上	適宜		-						-				-	-		
	湯沸室	200以上	適宜	-	-						-				-	-		キッチンセット設置 ガス瞬間湯沸し器設置(ガス漏れに対応)

	室名	電灯	コンセント		電話		無線	TV	拡声	映像音響	電気時計	呼出	防犯	給水	給湯	空調	備考	
		照度(Lx)(*1)	一般(*2)	OA	外線	内線	LAN											(*3)
給食	ワゴンプール		適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	昇降口	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	監視モニター設置(内部) 外部手洗い、足洗い設置	
共用部等	児童トイレ、手洗い(男女別)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	手洗い、掃除流し設置 和洋大便器、小便器、暖房便座設置	
	多目的トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常呼出、非常灯設置 壁埋め込み手洗い設置 バリアフリー手洗い設置 洋大便器1、小便器1、多機能便座設置	
	児童会室	450以上	3ヶ所以上		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	廊下、ホール	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	展示用照明設置 公衆電話設置 冷水機、うがい機設置	
	階段 屋外階段	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	踊り場ブラケット設置	
	倉庫、書庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	アリーナ	500以上	4ヶ所以上		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	音響(CD・MD・DVD)機器設置 フロアコンセントを適宜設置 独立した拡声設備(ワイヤレスマイク等)設置 移動式ワゴンによる音響拡声設備対応 高所照明のメンテナンスに配慮	
屋内運動場	ステージ		適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	フロアコンセントを適宜設置 跳返りスピーカー設置 演出照明設置	
	控室		適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	器具庫 (雑庫等含)	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	クラブハウス	事務室	500以上	3ヶ所以上		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	フロアコンセント等適宜設置しOA機器に対応
		ミーティングルーム	500以上	3ヶ所以上		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ミニキッチン設置
		更衣室(男女別) シャワー室含	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シャワーユニット設置 手洗い設置
		トイレ(男女別)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	手洗い、掃除流し設置 和洋大便器、小便器設置
		多目的トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常呼出、非常灯設置 壁埋め込み手洗い設置 バリアフリー手洗い設置 洋大便器1、小便器1、多機能便座設置
	器具庫(地域開放用)	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	玄関 (ホール、ラウンジ含)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カメラ付呼出機設置 外部手洗い、足洗い設置	
廊下等	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	公衆電話設置 冷水機設置		
屋内プール	プール	450以上	4ヶ所以上		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	独立した拡声設備(ワイヤレスマイク等)設置 高所照明のメンテナンスに配慮 監視モニター設置(内部) シャワーユニット設置 洗眼コーナー設置 冷水機設置	
	更衣室(男女別)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	手洗い設置	
	トイレ(男女別)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	手洗い、掃除流し設置 大便器、小便器設置	
	機械室		適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	器具庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4校歴史展示室	450以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	展示用照明設置		

(*1)作業面上

(*2)専用機器等の電源は含まない、EP付

(*3) = 暖房 = 暖冷房

	室名	電灯	コンセント		電話		無線	TV	拡声	映像音響	電気時計	呼出	防犯	給水	給湯	空調	備考	
		照度(Lx)(*1)	一般(*2)	OA	外線	内線	LAN											
特別教室	音楽教室 (小中学校共用)	500以上	7ヶ所以上									-				-	ロールスクリーン、プロジェクターの対応 演出照明設置 デジタル式時計の設置 映像音響(AP・CD・MD・DVD・VHS・集音・マイク)機器設置 移動式ワゴンによる映像音響設備対応 流し台設置	
	音楽準備室 (小中学校共用)	450以上	4ヶ所以上									-				-		
	家庭科室 (小中学校共用)	500以上	7ヶ所以上									-					ロールスクリーン、プロジェクターの対応 被服台数に応じたコンセント設置(2ヶ所/1台) 調理台数に応じたコンセント設置(3ヶ所/1台) 冷蔵庫設置を考慮 洗濯機置場を考慮 グリーストラップ設置 ガス漏れに対応 調理台設置 手洗い設置	
	家庭科準備室 (小中学校共用)	450以上	4ヶ所以上									-					流し台設置	
	メディアセンター (小中学校共用)	450～500以上	適宜										-					ロールスクリーン、プロジェクターの対応 映像音響(CD・MD・DVD・VHS・VTR)機器設置 フロアコンセント等適宜設置しOA機器に対応 ノートパソコン等の同時充電に配慮 独立した拡声設備(ワイヤレスマイク等)設置 移動式ワゴンによる映像音響拡声設備対応 床暖房設置 手洗い設置
教育相談室(カウンセリング室) (小、中、小中共用)	450以上	3ヶ所以上										-					手洗い設置	
管理諸室	会議室(多目的室) (小中学校共用)	500以上	6ヶ所以上									-					ロールスクリーン、プロジェクターの対応 映像音響(CD・MD・DVD・VHS・VTR)機器設置 フロアコンセントを適宜設置 独立した拡声設備(ワイヤレスマイク等)設置 移動式ワゴンによる映像音響拡声設備対応 ミニキッチン設置 手洗い設置	
	保健室(小学校用) (シャワー、脱衣コーナー、トイレ含)	500以上	7ヶ所以上									-					洗濯機置場を考慮 ガス瞬間湯沸し器設置(ガス漏れに対応) キッチンセット設置 トイレ(洋大便器1設置) シャワーユニット設置 手洗い、足洗い設置	
	保健室(中学校用) (シャワー、脱衣コーナー、トイレ含)	500以上	7ヶ所以上									-					ガス瞬間湯沸し器設置(ガス漏れに対応) キッチンセット設置 トイレ(洋大便器1設置) シャワーユニット設置 手洗い、足洗い設置	
	用務員室 (小中学校共用)	450以上	5ヶ所以上									-					動力用コンセント設置 洗濯機置場を考慮 ガス瞬間湯沸し器設置(ガス漏れに対応) 流し台、ガスコンロ2口設置	
給食	給食室																洗濯機置場を考慮 ワゴン車清掃流し設置 グリーストラップ設置	
	検収室 (物入れ含)	400以上	適宜	-	-							-					カメラ付呼出機設置 手洗い設置 エアータオル設置	
	洗浄室	400以上	適宜	-	-							-					手洗い設置	
	パン、牛乳、ご飯仕分室	400以上	適宜	-	-							-					エアータオル設置 カメラ付呼出機設置 手洗い設置 エアータオル設置	
	調理室	500以上	適宜	-	-							-					手洗い設置	
	下処理室	400以上	適宜	-	-							-					エアータオル設置 手洗い設置 エアータオル設置	
	乾物庫	150以上	適宜	-	-							-						
	湿物庫	150以上	適宜	-	-							-						
	配膳室	400以上	適宜	-	-							-						エアータオル設置
	前室(消毒室) 通路	400以上	適宜	-	-							-						手洗い設置 エアータオル設置
	残菜処理室	150以上	適宜	-	-							-						手洗い設置 エアータオル設置
	雑庫 1 雑庫 2 油庫 ダンボール庫 残菜庫	150以上																手洗い設置
	トイレ(男女別)	150以上	適宜	-	-							-						手洗い設置 和洋大便器、小便器、多機能便座設置
休憩室(和室)男女別 (押入れ含)	150以上	適宜									-							
シャワー室 脱衣室	100以上	適宜	-	-							-							

室名	電灯 照度(Lx)(*1)	コンセント		電話		無線 LAN	TV	拡声	映像音響	電気時計	呼出	防犯	給水	給湯	空調 (*3)	備考
		一般(*2)	OA	外線	内線											
ランチルーム (ワゴンホール含)	450以上	7ヶ所以上									-					ロールスクリン、プロジェクターの対応 映像音響(CD・MD・DVD・VHS・VTR)機器設置 フロアコンセントを適宜設置 独立した拡声設備(ワイヤレスマイク等)設置 移動式ワゴンによる映像音響拡声設備対応 手洗い設置
児童生徒トイレ、手洗い(男女別)	200以上	適宜	-	-	-	-	-		-	-	-			-	-	手洗い、掃除流し設置 和洋大便器、小便器、暖房便座設置
多目的トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-		-	-	-			-	-	非常呼出、非常灯設置 壁埋め込み手洗い設置 バリアフリー手洗い設置 洋大便器1、小便器1、多機能便座設置
共用部等 廊下、ホール、玄関その他	200以上	適宜		-					-		-			-	-	展示用照明設置 公衆電話設置 冷水機、うがい機設置
階段 屋外階段	200以上	適宜	-	-	-	-	-		-		-			-	-	踊り場ブラケット設置
倉庫、書庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-		-	-	-			-	-	
地域児童健全育成ルーム	450以上	6ヶ所以上							-		-					手洗い設置

(*1)作業面上
 (*2)専用機器等の電源は含まない、EP付
 (*3) = 暖房 = 暖冷房

	室名	電灯	コンセント		電話		無線LAN	TV	拡声	映像音響	電気時計	呼出	防犯	給水	給湯	空調(*3)	備考
		照度(Lx)(*1)	一般(*2)	OA	外線	内線											
教室	普通教室	500以上	6ヶ所以上		-					-		-		-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応
	特殊学級教室	500以上	6ヶ所以上		-					-		-		-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応 洗濯機置場を考慮 手洗い洗面台設置
	多目的教室 (少人数教室)	500以上	6ヶ所以上		-					-		-		-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応
	オープンスペース	500以上	適宜		-	-				-		-		-	-		手洗い洗面台設置 冷水機、うがい機設置
特別教室	理科室 1 (化学・生物系)	500以上	7ヶ所以上		-					-		-		-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応 ガス瞬間湯沸し器設置(ガス漏れに対応) 流し台設置 実験台設置(教師用直流電源装置組込型)
	理科室 2 (物理・地学系)	500以上	7ヶ所以上		-					-		-		-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応 ガス瞬間湯沸し器設置(ガス漏れに対応) 実験台数に応じたコンセント設置(2ヶ所/1台) 移動式天井吊コンセント設置 流し台設置
	理科準備室 1	450以上	4ヶ所以上							-		-		-	-		流し台設置 実験台設置 ガス台設置
	理科準備室 2	450以上	4ヶ所以上							-		-		-	-		流し台設置
	音楽教室	500以上	7ヶ所以上		-					-		-		-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応 演出照明設置 デジタル式時計の設置 映像音響(AP・CD・MD・DVD・VHS・集音・マイク)機器設置 移動式ワゴンによる映像音響設備対応 流し台設置
	音楽準備室	450以上	4ヶ所以上							-		-		-	-		
	美術室	500以上	7ヶ所以上		-					-		-		-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応 プラスタートラップ設置 流し台設置
	美術準備室	450以上	4ヶ所以上							-		-		-	-		流し台設置 プラスタートラップ設置
	技術教室 1 (金工・電気)	500以上	7ヶ所以上		-					-		-		-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応 動力用コンセント設置 移動式天井吊コンセント設置 機械器具の設置に配慮 流し台設置
	技術教室 2 (木工)	500以上	4ヶ所以上		-					-		-		-	-		ロールスクリーン、プロジェクターの対応 動力用コンセント設置 機械器具の設置に配慮 流し台設置
	技術準備室	450以上	4ヶ所以上							-		-		-	-		流し台設置
	教育相談室 (カウンセリング室)	450以上	3ヶ所以上							-		-		-	-		手洗い設置
	進路指導室	450以上	3ヶ所以上							-		-		-	-		手洗い設置
管理諸室	校長室・応接室	600以上	5ヶ所以上							-		-		-	-		手洗い設置
	職員室	600以上	10ヶ所以上							-		-		-	-		フロアコンセント等適宜設置しOA機器に対応 総合制御盤設置による集中管理可能とする (照明、防災、火報、空調、施錠、ITVなど) 親時計設置 校内音声放送設備設置(リモコンマイク) 手洗い設置
	PCサーバールーム (教師用PC室)	500以上	5ヶ所以上		-	-	-			-	-	-		-	-		PCサーバー設置
	更衣室(男女別)	200以上	1ヶ所以上		-	-	-			-	-	-		-	-		手洗い設置
	事務室	600以上	5ヶ所以上							-		-		-	-		フロアコンセント等適宜設置しOA機器に対応 ミニキッチン設置
	放送室	450以上	3ヶ所以上		-					-		-		-	-		音声放送、映像放送可能なAV調整車を設置 移動式カメラによる映像放送に対応 映像放送収録編集設備設置 映像音響(AP・CD・MD・DVD・VHS・VTR・集音・マイク)機器設置

室名	電灯	コンセント		電話		無線LAN	TV	拡声	映像音響	電気時計	呼出	防犯	給水	給湯	空調(*3)	備考
	照度(Lx)(*1)	一般(*2)	OA	外線	内線											
教材資料室	200以上	2ヶ所以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
来賓・教員便所(男女別)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	手洗い、掃除流し設置 和洋大便器、小便器、多機能便座設置
来賓・教員玄関	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カメラ付呼出機設置
印刷室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
湯沸室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	キッチンセット設置 ガス瞬間湯沸し器設置(ガス漏れに対応)
購買室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
給食 ワゴンブール		適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
共用部等 昇降口	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	監視モニター設置(内部) 外部手洗い、足洗い設置
	生徒便所、手洗い(男女別)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	手洗い、掃除流し設置 和洋大便器、小便器、暖房便座設置
	多目的便所	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常呼出、非常灯設置 壁埋め込み手洗い設置 バリアフリー手洗い設置 洋大便器1、小便器1、多機能便座設置
	生徒会室	450以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クラブ活動室	250以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	電気炉設置 ミニキッチン設置 水屋設置(銅メッキ水栓)
	生徒更衣室(男女別)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	手洗い設置
	廊下、ホール	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	展示用照明設置 公衆電話設置 冷水機、うがい機設置
	階段 屋外階段	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	踊り場ブラケット設置
倉庫、書庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
屋内運動場 アリーナ	500以上	4ヶ所以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	音響(CD・MD・DVD)機器設置 フロアコンセントを適宜設置 独立した拡声設備(ワイレスマイク等)設置 移動式ワゴンによる音響拡声設備対応 高所照明のメンテナンスに配慮
	電動収納式ステージ		適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	フロアコンセントを適宜設置 跳返りスピーカー設置(着脱が容易な構造とする) 演出照明設置(着脱が容易な構造とする)
	器具庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	便所(男女別)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	手洗い、掃除流し設置 和洋大便器、小便器設置
	多目的便所	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常呼出、非常灯設置 壁埋め込み手洗い設置 バリアフリー手洗い設置 洋大便器1、小便器1、多機能便座設置
	玄関 (ホール、ラウンジ含)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	外部手洗い、足洗い設置
	廊下等	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	冷水機設置
柔剣道場	500以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
更衣室(男女別)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	手洗い設置	
器具庫	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
部室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
部室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(*1)作業面上

(*2)専用機器等の電源は含まない、EP付

(*3) = 暖房 = 暖冷房

施設名	電灯	コンセント		電話		無線LAN	TV	拡声	映像音響	電気時計	呼出	防犯	給水	給湯	空調(*3)	備考
	照度(Lx)(*1)	一般(*2)	OA	外線	内線											
グラウンド	平均150以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	屋外ナイター照明設置(700W×8個×8本程度) 照明は光害防止に配慮 照明は校舎本体と別系統とすること 屋外電気時計設置 レピータ等屋外音響設備に対応 手洗い設置 冷水機設置 散水栓、自動散水設備設置
テニスコート		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	散水栓設置
屋外便所	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	手洗い、掃除流し設置 和洋大便器、小便器設置
屋外用倉庫 (小中学校共用)	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
部室 (中学校対象)	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	近傍に手洗い、足洗い設置
花壇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	近傍に散水栓設置
小動物小屋 (小学校対象)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	散水栓設置
ごみ置き場 (小中学校共用)	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	照明設置 屋外コンセント設置 手洗い、物洗い槽(シャワー水栓)設置
遊具 (小学校対象)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雨水貯留槽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
物干しスペース (小中学校共用)	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	照明設置 屋外コンセント設置
屋外作業場	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	照明設置 屋外コンセント設置 手洗い、物洗い槽(シャワー水栓)設置
校門・門柱 (小中学校共用)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
屋外観察スペース (小学校対象)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	屋外コンセント設置 手洗い、物洗い槽設置
油庫、危険物庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	照明設置 屋外コンセント設置
駐車場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
駐輪場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
校舎屋上 バルコニー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	必要に応じ外灯設置(自然エネルギー利用に配慮) 検診車電源等屋外コンセントを適正に設置 監視モニターを適正に設置 屋外電気時計設置 レピータ等屋外音響設備に対応

屋外施設・外構等