

別添7-② 電気・機械要求性能表(3小学校統合校)

室名	電灯	コンセント		電話		無線LAN	TV	拡声	映像音響	電気時計	呼出	防犯	給水	給湯	空調(*3)	備考
	照度(Lx)(*1)	一般(*2)	OA	外線	内線											
教室	普通教室	500以上	6ヶ所以上	○	-	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	ロールスクリーン、プロジェクターの対応
	特殊学級教室	500以上	6ヶ所以上	○	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-	○	ロールスクリーン、プロジェクターの対応 洗濯機置場を考慮 手洗い洗面台設置
	多目的教室(少人数教室)	500以上	6ヶ所以上	○	-	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	ロールスクリーン、プロジェクターの対応
	オープンスペース	500以上	適宜	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	手洗い設置 冷水機、うがい機設置
特別教室	理科室 1	500以上	7ヶ所以上	○	-	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	ロールスクリーン、プロジェクターの対応 ガス瞬間湯沸し器設置(ガス漏れに対応) 流し台設置 実験台設置(教師用直流電源装置組込型)
	理科室 2	500以上	7ヶ所以上	○	-	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	ロールスクリーン、プロジェクターの対応 実験台数に応じたフロアコンセント設置(2ヶ所/1台) 流し台設置
	理科準備室	300以上	4ヶ所以上	-	-	○	○	-	○	-	-	-	○	○	-	流し台設置
	音楽教室 1	500以上	7ヶ所以上	○	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	◎	ロールスクリーン、プロジェクターの対応 演出照明設置 デジタル式時計の設置 映像音響(AP・CD・MD・DVD・VHS・集音・マイク)機器設置 移動式ワゴンによる映像音響設備対応 流し台設置
	音楽準備室 1	300以上	4ヶ所以上	-	-	○	○	-	○	-	-	○	-	-	-	
	音楽教室 2	500以上	7ヶ所以上	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	◎	ロールスクリーン、プロジェクターの対応 演出照明設置 デジタル式時計の設置 映像音響(AP・CD・MD・DVD・VHS・集音・マイク)機器設置 移動式ワゴンによる映像音響設備対応 流し台設置
	音楽準備室 2	450以上	4ヶ所以上	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-	-	○	
	図画工作教室 1	500以上	7ヶ所以上	○	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-	◎	ロールスクリーン、プロジェクターの対応 プラスタートラップ設置 流し台設置
	図画工作教室 2	500以上	7ヶ所以上	○	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-	◎	ロールスクリーン、プロジェクターの対応 プラスタートラップ設置 フロアコンセント10ヶ所以上設置 流し台設置
	図画工作準備室	300以上	4ヶ所以上		-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	-	流し台設置
家庭科室	500以上	7ヶ所以上	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	◎	ロールスクリーン、プロジェクターの対応 被服台数に応じたコンセント設置(2ヶ所/1台) 調理台数に応じたコンセント設置(3ヶ所/1台) 冷蔵庫設置を考慮 洗濯機置場を考慮 グリーストラップ設置 ガス漏れに対応 調理台設置 手洗い設置	
家庭科準備室	450以上	4ヶ所以上	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	流し台設置	
メディアセンター	450~500以上	適宜	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	◎	ロールスクリーン、プロジェクターの対応 映像音響(CD・MD・DVD・VHS・VTR)機器設置 フロアコンセント等適宜設置LOA機器に対応 ノートパソコン等の同時充電に配慮 独立した拡声設備(ワイヤレスマイク等)設置 移動式ワゴンによる映像音響拡声設備対応 床暖房設置 手洗い設置	
英語教室	500以上	6ヶ所以上	○	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	ロールスクリーン、プロジェクターの対応 TV・DVD・VHS機器設置	
教育相談室(カウンセリング室)	450以上	3ヶ所以上	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	◎	手洗い設置	
校長室・応接室	600以上	5ヶ所以上	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	◎	手洗い設置	
職員室	600以上	10ヶ所以上	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	◎	フロアコンセント等適宜設置LOA機器に対応 総合制御盤設置による集中管理可能とする(照明、防災、火報、空調、施錠、ITVなど) 親時計設置 校内音声放送設備設置(リモコンマイク) 手洗い設置	

別添7-② 電気・機械要求性能表(3小学校統合校)

室名	電灯	コンセント		電話		無線	TV	拡声	映像	電気	呼出	防犯	給水	給湯	空調	備考
	照度(Lx)(※1)	一般(※2)	OA	外線	内線	LAN			音響	時計					(※3)	
PCサーバールーム (教師用PC室)	500以上	5ヶ所以上	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	◎	PCサーバー設置
更衣室(男女別)	200以上	1ヶ所以上	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○	-	○	手洗い設置
会議室(多目的室)	500以上	6ヶ所以上	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	◎	ロールスクリーン、プロジェクターの対応 映像音響(CD・MD・DVD・VHS・VTR)機器設置 フロアコンセントを適宜設置 独立した拡声設備(ワイレスマイク等)設置 移動式ワゴンによる映像音響拡声設備対応 ミニキッチン設置 手洗い設置
保健室 (シャワー、脱衣コーナー、トイレ含)	500以上	7ヶ所以上	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	◎	洗濯機置場を考慮 ガス瞬間湯沸し器設置(ガス漏れに対応) キッチンセット設置 トイレ(洋大便器1設置) シャワーユニット設置 手洗い、足洗い設置
用務員室	450以上	5ヶ所以上	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	◎	動力用コンセント設置 洗濯機置場を考慮 ガス瞬間湯沸し器設置(ガス漏れに対応) 流し台、ガスコンロ2口設置
事務室	600以上	5ヶ所以上	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	◎	フロアコンセント等適宜設置LOA機器に対応 ミニキッチン設置
放送室	450以上	3ヶ所以上	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	音声放送、映像放送可能なAV調整卓を設置 移動式カメラによる映像放送に対応 映像放送収録編集設備設置 映像音響(AP・CD・MD・DVD・VHS・VTR・集音・マイク)機器設置
教材資料室	200以上	2ヶ所以上	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	
来賓・教員トイレ(男女別)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	手洗い、掃除流し設置 和洋大便器、小便器、多機能便座設置
来賓・教員玄関	200以上	適宜	-	-	○	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	カメラ付呼出機設置
印刷室	200以上	適宜	○	-	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	
湯沸室	200以上	適宜	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	キッチンセット設置 ガス瞬間湯沸し器設置(ガス漏れに対応)
給食室																洗濯機置場を考慮 ワゴン車清掃流し設置 グリーストラップ設置
検収室 (物入れ含)	400以上	適宜	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	○	○	◎	カメラ付呼出機設置 手洗い設置 エアータオル設置
洗浄室	400以上	適宜	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○	○	◎	手洗い設置 エアータオル設置
パン、牛乳、ご飯仕分室	400以上	適宜	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	○	○	◎	カメラ付呼出機設置 手洗い設置 エアータオル設置
調理室	500以上	適宜	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○	○	◎	手洗い設置 エアータオル設置
下処理室	400以上	適宜	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○	○	◎	手洗い設置 エアータオル設置
乾物庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	
湿物庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	
配膳室	400以上	適宜	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○	○	◎	エアータオル設置
前室(消毒室) 通路	400以上	適宜	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○	○	◎	手洗い設置 エアータオル設置
残菜処理室	150以上	適宜	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○	○	◎	手洗い設置 エアータオル設置
雑庫 1 雑庫 2 油庫 ダンボール庫 残菜庫	150以上															手洗い設置
トイレ(男女別)	150以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	手洗い設置 和洋大便器、小便器、多機能便座設置
休憩室(和室)男女別 (押入れ含)	150以上	適宜	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	-	◎	
シャワー室 脱衣室	100以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	
ランチルーム	450以上	7ヶ所以上	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	◎	ロールスクリーン、プロジェクターの対応 映像音響(CD・MD・DVD・VHS・VTR)機器設置 フロアコンセントを適宜設置 独立した拡声設備(ワイレスマイク等)設置 移動式ワゴンによる映像音響拡声設備対応 手洗い設置
ワゴンプール	150以上	適宜	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	

別添7-② 電気・機械要求性能表(3小学校統合校)

室名	電灯	コンセント		電話		無線	TV	拡声	映像	電気	呼出	防犯	給水	給湯	空調	備考	
	照度(Lx)(*1)	一般(*2)	OA	外線	内線	LAN			音響	時計					(*3)		
共用部等	昇降口	200以上	適宜	-	-	○	○	-	○	-	○	○	○	-	-	監視モニター設置(内部) 外部手洗い、足洗い設置	
	児童トイレ、手洗い(男女別)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	-	手洗い、掃除流し設置 和洋大便器、小便器、暖房便座設置	
	多目的トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	-	非常呼出、非常灯設置 壁埋め込み手洗い設置 バリアフリー手洗い設置 洋大便器1、小便器1、多機能便座設置	
	児童会室	450以上	3ヶ所以上	○	-	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○		
	廊下、ホール	200以上	適宜	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	展示用照明設置 公衆電話設置 冷水機、うがい機設置	
	階段 屋外階段	200以上	適宜	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	踊り場ブラケット設置	
	倉庫、書庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-		
屋内運動場	アリーナ	500以上	4ヶ所以上	○	-	-	○	○	○	-	○	-	○	-	-	音響(CD・MD・DVD)機器設置 フロアコンセントを適宜設置 独立した拡声設備(ワイレスマイク等)設置 移動式ワゴンによる音響拡声設備対応 高所照明のメンテナンスに配慮	
	ステージ		適宜	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	フロアコンセントを適宜設置 跳返りスピーカー設置 演出照明設置	
	控室		適宜	○	-	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-		
	器具庫 (雑庫等含)	150以上	適宜	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-		
	クラブハウス	事務室	500以上	3ヶ所以上	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	◎	フロアコンセント等適宜設置LOA機器に対応
		ミーティングルーム	500以上	3ヶ所以上	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	◎	ミニキッチン設置
		更衣室(男女別) シャワー室含	200以上	適宜	-	-	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○	シャワーユニット設置 手洗い設置
		トイレ(男女別)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	-	手洗い、掃除流し設置 和洋大便器、小便器設置
		多目的トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	-	非常呼出、非常灯設置 壁埋め込み手洗い設置 バリアフリー手洗い設置 洋大便器1、小便器1、多機能便座設置
	器具庫(地域開放用)	150以上	適宜	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-		
玄関 (ホール、ラウンジ含)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	○	-	-	カメラ付呼出機設置 外部手洗い、足洗い設置	
廊下等	200以上	適宜	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	○	-	-	公衆電話設置 冷水機設置	
屋内プール	プール	450以上	4ヶ所以上	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	独立した拡声設備(ワイレスマイク等)設置 高所照明のメンテナンスに配慮 監視モニター設置(内部) シャワーユニット設置 洗眼コーナー設置 冷水機設置	
	更衣室(男女別)	200以上	適宜	-	-	○	-	-	○	-	○	○	○	-	-	手洗い設置	
	トイレ(男女別)	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	手洗い、掃除流し設置 大便器、小便器設置 足洗い槽設置	
	機械室		適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-		
	器具庫	150以上	適宜	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-		
地域児童健全育成ルーム	450以上	6ヶ所以上	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	◎	手洗い設置	
3校歴史展示室	450以上	適宜	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	◎	展示用照明設置	

(*1)作業面上
(*2)専用機器等の電源は含まない、EP付
(*3)○=暖房 ◎=暖冷房

施設名	電灯	コンセント		電話	インター ネット	無線 LAN	TV	拡声	映像 音響	電気 時計	呼出	防犯	給水	給湯	空調 (*3)	備考
	照度(Lx)(*1)	一般(*2)	OA													
グラウンド	平均150以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	屋外ナイター照明設置(700W × 8個 × 8本程度) 照明は光害防止に配慮 照明は校舎本体と別系統とすること 屋外電気時計設置 レビータ等屋外音響設備に対応 手洗い設置 冷水機設置 散水栓、自動散水設備設置
屋外便所	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	人感センサー照明設置 手洗い、掃除流し設置 和洋大便器、小便器設置
屋外用倉庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
学校菜園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	近傍に散水栓設置
花壇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	近傍に散水栓設置
小動物小屋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	散水栓設置
ごみ置き場	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	照明設置 屋外コンセント設置 手洗い、物洗い槽(シャワー水栓)設置
遊具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雨水貯留槽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
物干しスペース	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	照明設置 屋外コンセント設置
屋外作業場	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	照明設置 屋外コンセント設置 手洗い、物洗い槽(シャワー水栓)設置
校門・門柱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
屋外観察スペース	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	屋外コンセント設置 手洗い、物洗い槽設置
油庫、危険物庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	照明設置 屋外コンセント設置
駐車場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
駐輪場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
校舎屋上 バルコニー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	必要に応じ外灯設置(自然エネルギー利用に配慮) 検診車電源等屋外コンセントを適正に設置 監視モニターを適正に設置 屋外電気時計設置 レビータ等屋外音響設備に対応

(*1)作業面上
(*2)専用機器等の電源は含まない、EP付
(*3) = 暖房 = 暖冷房