

○基準項目水質検査結果表

地区区分				高山		高山		高山											
上水 / 簡水 / 飲水 / 小水・原水 / 浄水 / 工程水				上水	浄水施設	上水	浄水施設	上水	浄水施設										
採水地点名				流杉浄水場(配水池)-凝沈急速ろ過		流杉浄水場(配水池)-凝沈急速ろ過		流杉浄水場(配水池)-凝沈急速ろ過											
採水地点番号				1-2-1		1-2-1		1-2-1											
水系名				流杉水系		流杉水系		流杉水系											
				流杉浄水場(配水)		流杉浄水場(配水)		流杉浄水場(配水)											
				-		-		-											
				-		-		-											
採水年月日				令和7年4月15日		令和7年5月20日		令和7年6月24日											
検査機関名				流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場											
気温(℃)・水温(℃)				9.4	7.8	24.3	11.5	23.7	15.8										
天候				晴時々曇一時雨		晴時々曇		雨一時曇、雨を伴う											
項目名				基準値		結果		結果		結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果
水質基準項目	1 一般細菌	100 個/mL以下	0	不検出		0		0											
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出		不検出		不検出											
	3 カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003	未済		0.0003 未済		0.0003 未済											
	4 水銀	0.0005 mg/L以下	-	未済		0.00005 未済		-											
	5 セレン	0.01 mg/L以下	0.001	未済		0.001 未済		0.001 未済											
	6 鉛	0.01 mg/L以下	0.001	未済		0.001 未済		0.001 未済											
	7 ヒ素	0.01 mg/L以下	0.001	未済		0.001 未済		0.001 未済											
	8 六価クロム	0.02 mg/L以下	0.002	未済		0.002 未済		0.002 未済											
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-	未済		0.004 未済		-											
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-	未済		0.001 未済		-											
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-	未済		0.1 未済		-											
	12 フッ素	0.8 mg/L以下	-	未済		0.08 未済		-											
	13 ほう素	1 mg/L以下	0.1	未済		0.1 未済		0.1 未済											
	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-	未済		0.0002 未済		-											
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-	未済		0.005 未済		-											
	16 1,1,2,2-ジ(2-ジクロロエチル)及び1,1,2,2-ジ(2-ジクロロエチル)エタン	0.04 mg/L以下	-	未済		0.004 未済		-											
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-	未済		0.002 未済		-											
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	未済		0.001 未済		-											
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	未済		0.001 未済		-											
	20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	-	未済		0.001 未済		-											
	21 塩素酸	0.6 mg/L以下	-	未済		0.06 未済		-											
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	未済		0.002 未済		-											
	23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	未済		0.006 未済		-											
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	未済		0.003 未済		-											
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	未済		0.01 未済		-											
	26 臭素酸	0.01 mg/L以下	-	未済		0.001 未済		-											
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	未済		0.01 未済		-											
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	未済		0.003 未済		-											
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	未済		0.003 未済		-											
	30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	未済		0.009 未済		-											
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	未済		0.008 未済		-											
	32 亜鉛	1 mg/L以下	0.1	未済		0.1 未済		0.1 未済											
	33 アルミニウム	0.2 mg/L以下	0.02	未済		0.02 未済		0.03 *											
	34 鉄	0.3 mg/L以下	0.03	未済		0.03 未済		0.03 未済											
	35 銅	1 mg/L以下	0.1	未済		0.1 未済		0.1 未済											
	36 ナトリウム	200 mg/L以下	2.7	未済		2.4 未済		2.6 未済											
	37 マンガン	0.05 mg/L以下	0.005	未済		0.005 未済		0.005 未済											
	38 塩化物イオン	200 mg/L以下	3.9	未済		3.4 未済		3.1 未済											
	39 硬度(Ca,Mg等)	300 mg/L以下	28.9	未済		19.7 未済		18.7 未済											
	40 蒸発残留物	500 mg/L以下	-	未済		54 *		-											
	41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-	未済		0.02 未済		-											
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-	未済		-		-											
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-	未済		-		-											
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-	未済		0.005 未済		-											
	45 フェノール類	0.005 mg/L以下	-	未済		0.0005 未済		-											
	46 有機物質(TOC)	3 mg/L以下	0.3	未済		0.3 未済		0.3 未済											
	47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	未済		7.3 未済		7.3 未済											
	48 味	異常でないこと	異常なし	未済		異常なし 未済		異常なし 未済											
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	未済		異常なし 未済		異常なし 未済											
	50 色度	5度以下	1	未済		1 未済		1 未済											
	51 濁度	2度以下	0.1	未済		0.1 未済		0.1 未済											
その他	52 Mアルカリ度	mg/L	21.8	未済		14.7 未済		14.9 未済											
	53 電気伝導度	μS/cm	76	未済		56 未済		52 未済											
	54 残留塩素	0.1 mg/L以上	0.49	未済		0.47 未済		0.47 未済											
	55 大腸菌数	検出されないこと	-	未済		-		-											
	56 嫌気性芽胞菌	検出されないこと	-	未済		-		-											
	57 クリプトスポリジウム	検出されないこと	-	未済		-		-											
	58 ジアルジア	検出されないこと	-	未済		-		-											
判定				適合する		適合する		適合する											

注)検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

*:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。