

○基準項目水質検査結果表

地区区分		高山		高山		高山		高山									
上水 / 簡水 / 飲水 / 小水・原水 / 浄水 / 工程水		上水	浄水施設	上水	浄水施設	上水	浄水施設	上水	浄水施設								
採水地点番号		流杉浄水場(配水池)- 凝沈急速ろ過		流杉浄水場(配水池)- 凝沈急速ろ過		流杉浄水場(配水池)- 凝沈急速ろ過		流杉浄水場(配水池)- 凝沈急速ろ過									
採水地点番号		1-2-1		1-2-1		1-2-1		1-2-1									
水系名		流杉水系 流杉浄水場(配水)		流杉水系 流杉浄水場(配水)		流杉水系 流杉浄水場(配水)		流杉水系 流杉浄水場(配水)									
		-		-		-		-									
採水年月日		令和7年4月15日		令和7年5月20日		令和7年6月24日		令和7年7月22日									
検査機関名		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場									
気温(℃)・水温(℃)		9.4 7.8		24.3 11.5		23.7 15.8		30.6 18.5									
天気		晴時々曇一時雨		晴時々曇		晴一時曇、雨を伴う		晴時々曇									
項目名		基準値	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果
水質基準項目	1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0											
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出											
	3 カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測											
	4 水銀	0.0005 mg/L以下	-	0.00005 未測	-	0.00005 未測											
	5 セレン	0.01 mg/L以下	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測											
	6 鉛	0.01 mg/L以下	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測											
	7 ヒ素	0.01 mg/L以下	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測											
	8 六価クロム	0.02 mg/L以下	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測											
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-	0.004 未測	-	0.004 未測											
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-	0.001 未測	-	0.001 未測											
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-	0.1 未測	-	0.1 未測											
	12 フッ素	0.8 mg/L以下	-	0.08 未測	-	0.08 未測											
	13 ほう素	1 mg/L以下	0.1 未測	0.1 未測	0.1 未測	0.1 未測											
	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-	0.0002 未測	-	0.0002 未測											
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-	0.005 未測	-	0.005 未測											
	16 1,2-ジ(2-クロロエチル)及び1,2-ジ(2-クロロエチル)エーテル	0.04 mg/L以下	-	0.004 未測	-	0.004 未測											
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-	0.002 未測	-	0.002 未測											
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	0.001 未測	-	0.001 未測											
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	0.001 未測	-	0.001 未測											
	20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	-	0.001 未測	-	0.001 未測											
	21 塩素酸	0.6 mg/L以下	-	0.06 未測	-	0.09 *											
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	0.002 未測	-	0.002 未測											
	23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	0.006 未測	-	0.008 *											
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	0.003 未測	-	0.004 *											
	25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	0.01 未測	-	0.01 未測											
	26 臭素酸	0.01 mg/L以下	-	0.001 未測	-	0.001 未測											
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	0.01 未測	-	0.01 未測											
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	0.003 未測	-	0.005 *											
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	0.003 未測	-	0.003 未測											
	30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	0.009 未測	-	0.009 未測											
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	0.008 未測	-	0.008 未測											
	32 亜鉛	1 mg/L以下	0.1 未測	0.1 未測	0.1 未測	0.1 未測											
	33 アルミニウム	0.2 mg/L以下	0.02 未測	0.02 未測	0.03 *	0.03 *											
	34 鉄	0.3 mg/L以下	0.03 未測	0.03 未測	0.03 未測	0.03 未測											
	35 銅	1 mg/L以下	0.1 未測	0.1 未測	0.1 未測	0.1 未測											
	36 ナトリウム	200 mg/L以下	2.7 未測	2.4 未測	2.6 未測	2.2 未測											
	37 マンガン	0.05 mg/L以下	0.005 未測	0.005 未測	0.005 未測	0.005 未測											
	38 塩化物イオン	200 mg/L以下	3.9 未測	3.4 未測	3.1 未測	3.0 未測											
	39 硬度(Ca,Mg等)	300 mg/L以下	28.9 未測	19.7 未測	18.7 未測	17.7 未測											
	40 蒸発残留物	500 mg/L以下	-	54 *	-	52 *											
	41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-	0.02 未測	-	0.02 未測											
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-	-	-	0.000001 未測											
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-	-	-	0.000001 未測											
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-	0.005 未測	-	0.005 未測											
	45 フェノール類	0.005 mg/L以下	-	0.0005 未測	-	0.0005 未測											
	46 有機物質(TOC)	3 mg/L以下	0.3 未測	0.3 未測	0.3 未測	0.4 *											
	47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.3											
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
	50 色度	5度以下	1 未測	1 未測	1 未測	1 未測											
	51 濁度	2度以下	0.1 未測	0.1 未測	0.1 未測	0.1 未測											
その他	52 Mアルカリ度	mg/L	21.8	14.7	14.9	14.7											
	53 電気伝導度	μS/cm	76	56	52	54											
	54 残留塩素	mg/L以上	0.49	0.47	0.47	0.40											
	55 大腸菌数	検出されないこと	-	-	-	-											
	56 嫌気性芽胞菌	検出されないこと	-	-	-	-											
	57 クリプトスポリジウム	検出されないこと	-	-	-	-											
	58 ジアルジア	検出されないこと	-	-	-	-											
判定			適合する	適合する	適合する	適合する											

注)検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

*:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。