

○基準項目水質検査結果表

地区区分		高山		高山		高山		高山		高山		高山		高山		高山		高山							
上水 / 簡水 / 飲水 / 小水・原水 / 浄水 / 工程水		上水		上水		上水		上水		上水		上水		上水		上水		上水							
採水地点番号		流杉浄水場(配水池)・凝沈急速ろ過		流杉浄水場(配水池)・凝沈急速ろ過		流杉浄水場(配水池)・凝沈急速ろ過		流杉浄水場(配水池)・凝沈急速ろ過		流杉浄水場(配水池)・凝沈急速ろ過		流杉浄水場(配水池)・凝沈急速ろ過		流杉浄水場(配水池)・凝沈急速ろ過		流杉浄水場(配水池)・凝沈急速ろ過		流杉浄水場(配水池)・凝沈急速ろ過							
採水地点番号		1-2-1		1-2-1		1-2-1		1-2-1		1-2-1		1-2-1		1-2-1		1-2-1		1-2-1							
水系名		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系							
採水年月日		令和7年4月15日		令和7年5月20日		令和7年6月24日		令和7年7月22日		令和7年8月21日		令和7年9月25日		令和7年10月16日		令和7年11月25日		令和7年12月11日							
検査機関名		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場							
気温(℃)・水温(℃)		9.4		7.8		24.3		11.5		23.7		15.8		30.6		18.5		29.6		19.1		23.8		16.7	
天候		晴時々曇一時雨		晴時々曇一時雨		晴時々曇一時雨		晴時々曇一時雨		晴時々曇一時雨		晴時々曇一時雨		晴時々曇一時雨		晴時々曇一時雨		晴時々曇一時雨		晴時々曇一時雨		晴時々曇一時雨		晴時々曇一時雨	
項目名		基準値		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果	
水質基準項目	1 一般細菌	100	個/mL以下	0	不検出	0	不検出	0	不検出	0	不検出	0	不検出	0	不検出	0	不検出	0	不検出	0	不検出	0	不検出	0	不検出
	2 大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム	0.003	mg/L以下	0.0003	未測	0.0003	未測	0.0003	未測	0.0003	未測	0.0003	未測	0.0003	未測	0.0003	未測	0.0003	未測	0.0003	未測	0.0003	未測	0.0003	未測
	4 水銀	0.0005	mg/L以下	-	未測	0.00005	未測	-	未測	0.00005	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.00005	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	5 セレン	0.01	mg/L以下	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測
	6 鉛	0.01	mg/L以下	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測
	7 ヒ素	0.01	mg/L以下	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測
	8 六価クロム	0.02	mg/L以下	0.002	未測	0.002	未測	0.002	未測	0.002	未測	0.002	未測	0.002	未測	0.002	未測	0.002	未測	0.002	未測	0.002	未測	0.002	未測
	9 亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	-	未測	0.004	未測	-	未測	0.004	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.004	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	-	未測	0.001	未測	-	未測	0.001	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.001	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	-	未測	0.1	未測	-	未測	0.1	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.1	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	12 フッ素	0.8	mg/L以下	-	未測	0.08	未測	-	未測	0.08	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.08	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	13 ほう素	1	mg/L以下	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測
	14 四塩化炭素	0.002	mg/L以下	-	未測	0.0002	未測	-	未測	0.0002	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.0002	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	15 1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下	-	未測	0.005	未測	-	未測	0.005	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.005	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	16 1,2-ジ(2-クロロethyl)及び1,2-ジ(2-クロロethyl)エーテル	0.04	mg/L以下	-	未測	0.004	未測	-	未測	0.004	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.004	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	17 ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	-	未測	0.002	未測	-	未測	0.002	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.002	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	18 テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	-	未測	0.001	未測	-	未測	0.001	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.001	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	19 トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	-	未測	0.001	未測	-	未測	0.001	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.001	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	20 ベンゼン	0.01	mg/L以下	-	未測	0.001	未測	-	未測	0.001	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.001	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	21 塩素酸	0.6	mg/L以下	-	未測	0.06	未測	-	未測	0.09	*	-	未測	-	未測	-	未測	0.06	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	22 クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	-	未測	0.002	未測	-	未測	0.002	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.002	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	23 クロロホルム	0.06	mg/L以下	-	未測	0.006	未測	-	未測	0.008	*	-	未測	-	未測	-	未測	0.007	*	-	未測	-	未測	-	未測
	24 ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	-	未測	0.003	未測	-	未測	0.004	*	-	未測	-	未測	-	未測	0.003	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	25 ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下	-	未測	0.01	未測	-	未測	0.01	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.01	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	26 臭素酸	0.01	mg/L以下	-	未測	0.001	未測	-	未測	0.001	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.001	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	27 総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	-	未測	0.01	未測	-	未測	0.01	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.02	*	-	未測	-	未測	-	未測
	28 トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	-	未測	0.003	未測	-	未測	0.005	*	-	未測	-	未測	-	未測	0.003	-	-	未測	-	未測	-	未測
	29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	-	未測	0.003	未測	-	未測	0.003	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.004	*	-	未測	-	未測	-	未測
	30 ブロモホルム	0.09	mg/L以下	-	未測	0.009	未測	-	未測	0.009	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.010	*	-	未測	-	未測	-	未測
	31 ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	-	未測	0.008	未測	-	未測	0.008	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.008	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	32 亜鉛	1	mg/L以下	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測
	33 アルミニウム	0.2	mg/L以下	0.02	未測	0.02	未測	0.03	*	0.03	*	0.03	*	0.03	*	0.03	*	0.02	未測	0.02	未測	0.02	未測	0.02	未測
	34 鉄	0.3	mg/L以下	0.03	未測	0.03	未測	0.03	未測	0.03	未測	0.03	未測	0.03	未測	0.03	未測	0.03	未測	0.03	未測	0.03	未測	0.03	未測
	35 銅	1	mg/L以下	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測
	36 ナトリウム	200	mg/L以下	2.7	未測	2.4	未測	2.6	未測	2.2	未測	2.6	未測	2.9	未測	3.1	未測	2.7	未測	3.5	未測	3.5	未測	3.5	未測
	37 マンガン	0.05	mg/L以下	0.005	未測	0.005	未測	0.005	未測	0.005	未測	0.005	未測	0.005	未測	0.005	未測	0.005	未測	0.005	未測	0.005	未測	0.005	未測
	38 塩化物イオン	200	mg/L以下	3.9	未測	3.4	未測	3.1	未測	3.0	未測	4.0	未測	4.4	未測	4.1	未測	3.5	未測	4.3	未測	4.3	未測	4.3	未測
	39 硬度(Ca,Mg等)	300	mg/L以下	28.9	未測	19.7	未測	18.7	未測	17.7	未測	21.3	未測	30.0	未測	29.5	未測	29.1	未測	33.3	*	33.3	*	33.3	*
	40 蒸発残留物	500	mg/L以下	-	未測	54	*	-	未測	52	*	-	未測	-	未測	-	未測	55	*	-	未測	-	未測	-	未測
	41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	-	未測	0.02	未測	-	未測	0.02	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.02	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	42 ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	-	未測	-	未測	-	未測	0.000001	未測	0.000001	未測	0.000001	未測	0.000001	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	-	未測	-	未測	-	未測	0.000001	未測	0.000001	未測	0.000001	未測	0.000001	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	-	未測	0.005	未測	-	未測	0.005	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.005	未測	-	未測	-	未測	-	未測	
45 フェノール類	0.005	mg/L以下	-	未測	0.0005	未測	-	未測	0.0005	未測	-	未測	-	未測	-	未測	0.0005	未測	-	未測	-	未測	-	未測	
46 有機物質(TOC)	3	mg/L以下	0.3	未測	0.3	未測	0.3	未測	0.4	*	0.5	*	0.4	*	0.4	*	0.3	未測	0.3	未測	0.3	未測	0.3	未測	
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	未測	7.3	未測	7.3	未測	7.3	未測	7.3	未測	7.3	未測	7.4	未測	7.5	未測	7.4	未測	7.4	未測	7.4	未測		
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	1	未測	1	未測	1	未測	1	未測	1	未測	1	未測	1	未測	1	未測	1	未測	1	未測	1	未測		
51 濁度	5度以下	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測		
52 Mアルカリ度	mg/L	21.8	未測	14.7	未測	14.9	未測	14.7	未測	15.3	未測	20.7	未測	21.2	未測	23.3	未測	24.0	未測	24.0	未測	24.0	未測		
53 電気伝導度	μS/cm	76	未測	56	未測	52	未測	54	未測	57	未測	77	未測	73	未測	85	未測	85	未測	85	未測	85	未測		
54 残留塩素	mg/L以下	0.49	未測	0.47	未測	0.47	未測	0.40	未測	0.46	未測	0.44	未測	0.46	未測	0.46	未測	0.46	未測	0.46	未測	0.46	未測		
55 大腸菌数	検出されないこと	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測		
56 嫌気性芽胞菌	検出されないこと	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測		
57 クリプトスポリジウム	検出されないこと	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測		
58 ジアルジア	検出されないこと	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測	-	未測										