

○基準項目水質検査結果表

地区区分				富山		富山		富山											
上水/簡水/飲水/小水・原水/浄水/工程水				上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓										
採水地点名				流杉水系(牛島本町) 給水栓		流杉水系(牛島本町) 給水栓		流杉水系(牛島本町) 給水栓											
採水地点番号				1-3-1		1-3-1		1-3-1											
水系名				流杉水系		流杉水系		流杉水系											
				流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場											
				流杉配水池		流杉配水池		流杉配水池											
				-		-		-											
採水年月日				令和7年4月15日		令和7年5月20日		令和7年6月24日											
検査機関名				流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場											
気温(℃)・水温(℃)				9.4	11.2	24.3	14.7	23.7	20.8										
天候				晴時々曇一時雨 10時~14時		晴時々曇 10時~14時		晴一時曇、雨を伴う 15時~17時											
項目名				基準値	結果	基準値	結果	基準値	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果
水質基準項目	1 一般細菌	100	個/mL以下	0	-	0	-	0	-										
	2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	不検出	-	不検出	-										
	3 カドミウム	0.003	mg/L以下	0.0003	未測	0.0003	未測	0.0003	未測										
	4 水銀	0.0005	mg/L以下	0.00005	未測	-	未測	-	未測										
	5 セレン	0.01	mg/L以下	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測										
	6 鉛	0.01	mg/L以下	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測										
	7 ヒ素	0.01	mg/L以下	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測										
	8 六価クロム	0.02	mg/L以下	0.002	未測	0.002	未測	0.002	未測										
	9 亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	未測	-	未測	-	未測										
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	未測	-	未測	-	未測										
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.2	未測	-	未測	-	未測										
	12 フッ素	0.8	mg/L以下	0.08	未測	-	未測	-	未測										
	13 ほう素	1	mg/L以下	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測										
	14 四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	未測	-	未測	-	未測										
	15 1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	未測	-	未測	-	未測										
	16 2,4-ジクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロベンゼン	0.04	mg/L以下	0.004	未測	-	未測	-	未測										
	17 ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	未測	-	未測	-	未測										
	18 テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	未測	-	未測	-	未測										
	19 トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	未測	-	未測	-	未測										
	20 ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	未測	-	未測	-	未測										
	21 塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	未測	-	未測	-	未測										
	22 クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	未測	-	未測	-	未測										
	23 クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.006	未測	-	未測	-	未測										
	24 ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	未測	-	未測	-	未測										
	25 ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.01	未測	-	未測	-	未測										
	26 臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	未測	-	未測	-	未測										
	27 総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.01	未測	-	未測	-	未測										
	28 トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	未測	-	未測	-	未測										
	29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.003	未測	-	未測	-	未測										
	30 ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.009	未測	-	未測	-	未測										
	31 ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	未測	-	未測	-	未測										
	32 亜鉛	1	mg/L以下	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測										
	33 アルミニウム	0.2	mg/L以下	0.02	未測	0.01	未測	0.02	未測										
	34 鉄	0.3	mg/L以下	0.03	未測	0.03	未測	0.03	未測										
	35 銅	1	mg/L以下	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測										
	36 ナトリウム	200	mg/L以下	2.7	未測	2.5	未測	2.3	未測										
	37 マンガン	0.05	mg/L以下	0.005	未測	0.005	未測	0.005	未測										
	38 塩化物イオン	200	mg/L以下	4.1	未測	3.3	未測	2.7	未測										
	39 硬度(Ca,Mg等)	300	mg/L以下	29.2	未測	19.9	未測	20.4	未測										
	40 蒸発残留物	500	mg/L以下	53	*	-	-	-	未測										
	41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02	未測	-	-	-	未測										
	42 ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	-	未測	-	-	-	未測										
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	-	未測	-	-	-	未測										
	44 非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.005	未測	-	-	-	未測										
	45 フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	未測	-	-	-	未測										
	46 有機物質(TOC)	3	mg/L以下	0.3	未測	0.3	未測	0.3	未測										
	47 pH値	5.8以上 8.6以下		7.5	未測	7.4	未測	7.4	未測										
	48 味	異常でないこと		異常なし	未測	異常なし	未測	異常なし	未測										
	49 臭気	異常でないこと		異常なし	未測	異常なし	未測	異常なし	未測										
	50 色度	5度以下		1	未測	1	未測	1	未測										
	51 濁度	2度以下		0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測										
その他	52 Mアルカリ度	mg/L	23.2	未測	18.1	未測	14.6	未測											
	53 電気伝導度	μS/cm	76	未測	54	未測	54	未測											
	54 残留塩素	0.1	mg/L以上	0.40	未測	0.33	未測	0.34	未測										
	55 大腸菌数	検出されないこと	-	-	-	-	-	未測											
	56 嫌気性芽胞菌	検出されないこと	-	-	-	-	-	未測											
	57 クリプトスポリジウム	検出されないこと	-	-	-	-	-	未測											
58 ジアルジア	検出されないこと	-	-	-	-	-	未測												
判定				適合する		適合する		適合する											

注)検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

*:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。