○基準項目水質検査結果表

		地区区分		富山		富山		富山		富山		富山		富山		富山		富山		富山		富山		富山			
		上水/簡水/飲水/小水・原水/浄水/工程水		上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓		
		採水地点名		古沢配水区(古沢)給水栓		古沢配水区(古沢)給水栓		古沢配水区(古沢)給水栓		古沢配水区(古沢)給水栓		古沢配水区(古沢)給水栓		古沢配水区(古沢)給水栓		古沢配水区(古沢)給水栓		古沢配水区(古沢)給水栓		古沢配水区(古沢)給水栓		古沢配水区(古沢)給水栓		古沢配水区(古沢)給水栓			
		採水地点番号		1-3-2		1-3-2		1-3-2		1-3-2		1-3-2		1-3-2		1-3-2		1-3-2		1-3-2		1-3-2		1-3-2			
		水系名		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系			
				流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場			
				流杉配水池		流杉配水池		流杉配水池		流杉配水池		流杉配水池		流杉配水池		流杉配水池		流杉配水池		流杉配水池		流杉配水池		流杉配水池			
				古沢配水区		古沢配水区		古沢配水区		古沢配水区		古沢配水区		古沢配水区		古沢配水区		古沢配水区		古沢配水区		古沢配水区		古沢配水区			
		採水年月日		令和7年4月15日		令和7年5月20日		令和7年6月24日		令和7年7月22日		令和7年8月21日		令和7年9月25日		令和7年10月16日		令和7年11月25日		令和7年12月11日		令和8年1月20日		令和8年2月12日			
		検査機関名		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場			
		気温(℃)・水温(℃)		9.4	14.2	24.3	19.0	23.7	26.7	30.6	28.4	29.6	28.1	23.8	28.7	19.9	25.0	12.2	15.8	9.4	13.4	1.3	9.2	4.0	6.2		
		天候	前日/当日	晴時々曇一時雨	雨時々曇一雨後	晴時々曇	曇後時々晴	雨一時曇、雷を伴う	曇時々雨	晴	晴後一時曇	晴一時曇	晴時々曇	晴後時々曇	曇時々雨	曇時々晴	大雨時々曇	曇一時雨、雷を伴う	曇後時々雨	雨時々曇一時晴	曇後時々晴一雨後	曇	雨後一時晴、にわか雨を伴う	雨	晴時々曇		
		項目名	基準値	結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果			結果
水質基準項目	1	一般細菌	100 個/mL以下	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出			
	3	カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満		
	4	水銀	0.0005 mg/L以下	-		-		0.00005	未満	-		-		0.00005	未満	-		-		0.00005	未満	-		-			
	5	セレン	0.01 mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満		
	6	鉛	0.01 mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満		
	7	ヒ素	0.01 mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満		
	8	六価クロム	0.02 mg/L以下	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-		-		0.004	未満	-		-		0.004	未満	-		-		0.004	未満	-		-			
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-			
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-		-		0.1	未満	-		-		0.2		-		-		0.2		-		-			
	12	フッ素	0.8 mg/L以下	-		-		0.08	未満	-		-		0.08	未満	-		-		0.08	未満	-		-			
	13	ほう素	1 mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満		
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-		-		0.0002	未満	-		-		0.0002	未満	-		-		0.0002	未満	-		-			
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-		-		0.005	未満	-		-		0.005	未満	-		-		0.005	未満	-		-			
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	-		-		0.004	未満	-		-		0.004	未満	-		-		0.004	未満	-		-			
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-		-		0.002	未満	-		-		0.002	未満	-		-		0.002	未満	-		-			
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-			
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-			
	20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-			
	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-		-		0.06	未満	-		-		0.12	*	-		-		0.06		-		-			
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-		-		0.002	未満	-		-		0.002	未満	-		-		0.002	未満	-		-			
	23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-		-		0.011	*	-		-		0.012	*	-		-		0.006	未満	-		-			
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-		-		0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		-			
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-		-		0.01	未満	-		-		0.01	未満	-		-		0.01	未満	-		-			
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-			
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-		-		0.01		-		-		0.02	*	-		-		0.01	未満	-		-			
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-		-		0.006	*	-		-		0.008	**	-		-		0.003	未満	-		-			
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-		-		0.003	未満	-		-		0.004	*	-		-		0.003	未満	-		-			
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-		-		0.009	未満	-		-		0.009	未満	-		-		0.009	未満	-		-			
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-		-		0.008	未満	-		-		0.008	未満	-		-		0.008	未満	-		-			
	32	亜鉛	1 mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満		
	33	アルミニウム	0.2 mg/L以下	0.02		0.01		0.02		0.03	*	0.03	*	0.02		0.03	*	0.02		0.02		0.01		0.01			
	34	鉄	0.3 mg/L以下	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満		
	35	銅	1 mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満		
	36	ナトリウム	200 mg/L以下	3.0		2.5		2.3		2.3		2.7		3.0		3.3		3.1		3.5		3.6		2.5			
	37	マンガン	0.05 mg/L以下	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満		
	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.2		3.4		2.9		2.9		4.0		4.8		3.8		3.9		4.4		5.0		3.4			
	39	硬度(Ca,Mg等)	300 mg/L以下	32.4	*	19.1		20.3		18.8		23.6		31.1	*	32.5	*	33.3	*	33.4	*	33.7	*	21.1			
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-		-		46		-		-		58	*	-		-		68	*	-		-			
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-		-		0.02	未満	-		-		0.02	未満	-		-		0.02	未満	-		-			
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-		-		-		-		-		0.000001	未満	-		-		-		-		-			
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-		-		-		-		-		0.000001	未満	-		-		-		-		-			
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-		-		0.005	未満	-		-		0.005	未満	-		-		0.005	未満	-		-			
	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-		-		0.0005	未満	-		-		0.0005	未満	-		-		0.0005	未満	-		-			
	46	有機物質(TOC)	3 mg/L以下	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.4	*	0.4	*	0.4	*	0.4	*	0.3		0.3	未満	0.3	未満	0.4	*		
	47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.5		7.4		7.4		7.4		7.2		7.3		7.6		7.6		7.5		7.4		7.4			
	48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし			
	49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし			
	50	色度	5度以下	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満		
	51	濁度	2度以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満		
その他	52	Mアルカリ度	mg/L	24.7		15.7		15.2		15.6		16.7		20.1		23.5		25.6		23.2		23.9		16.4			
	53	電気伝導度	μS/cm	83		56		54		55		64		74		83		86		85		88		57			
	54	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.30		0.36		0.20		0.28		0.29		0.30		0.25		0.37		0.30		0.29		0.32			
	55	大腸菌数	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
	56	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
	57	クリプトスポリジウム	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
	58	ジアルジア	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
		判定		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する			

注)検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

*:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。