

○基準項目水質検査結果表

地区区分			高山														
上水/温水/飲水/小水・原水/浄水/工程水			上水	給水栓													
採	水	地 点 名	古沢配水区(古沢)給水栓														
採	水	地 点 番 号	1-3-2														
水	系	名	流水系														
			流水浄水場														
			流水配水池														
			古沢配水区														
採	水	年 月 日	令和7年4月15日														
検	査	機 関 名	流水浄水場														
気	温 (℃)	・	水	温 (℃)	9.4	14.2											
天 候			前日/当日	連続々量一時間	9時~10時												
項 目 名			基 準 値	結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果	
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	100 個/mL以下	0													
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出													
	3	カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003	未達												
	4	水銀	0.0005 mg/L以下	-													
	5	セレン	0.01 mg/L以下	0.001	未達												
	6	鉛	0.01 mg/L以下	0.001	未達												
	7	ヒ素	0.01 mg/L以下	0.001	未達												
	8	六価クロム	0.02 mg/L以下	0.002	未達												
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-													
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-													
	12	フッ素	0.8 mg/L以下	-													
	13	ほう素	1 mg/L以下	0.1	未達												
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-													
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-													
	16	ακ-1,2-ジ7αHヒレノ及びβ7ακ-1,2-ジ7αHヒレノ	0.04 mg/L以下	-													
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-													
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-													
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-													
	20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-													
	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-													
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-													
	23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-													
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-													
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-													
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-													
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-													
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-													
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-													
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-													
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-													
	32	亜鉛	1 mg/L以下	0.1	未達												
	33	アルミニウム	0.2 mg/L以下	0.02													
	34	鉄	0.3 mg/L以下	0.03	未達												
	35	銅	1 mg/L以下	0.1	未達												
	36	ナトリウム	200 mg/L以下	3.0													
	37	マンガン	0.05 mg/L以下	0.005	未達												
	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.2													
	39	硬度(Ca・Mg等)	300 mg/L以下	32.4	*												
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-													
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-													
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-													
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-													
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-													
	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-													
	46	有機物質(TOC)	3 mg/L以下	0.3	未達												
	47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.5													
	48	味	異常でないこと	異常なし													
	49	臭気	異常でないこと	異常なし													
	50	色度	5度以下	1	未達												
	51	濁度	2度以下	0.1	未達												
そ の 他	52	Mアルカリ度	mg/L	24.7													
	53	電気伝導度	μS/cm	83													
	54	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.30													
	55	大腸菌数	検出されないこと	-													
	56	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	-													
	57	クリプトスポリジウム	検出されないこと	-													
	58	ジアルジア	検出されないこと	-													
判 定			適合する														

注)検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

*:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。