○基準項目水質検査結果表

		地区区分		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野	
		上水/簡水/飲水/小水・原水/浄水/工程水		上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓
		採水地点名		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓	
		採水地点番号		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3	
		水系名		上大久保浄水場系 新村1・2水源 上大久保1・2水源 上大久保浄水場 旭ヶ丘配水場		上大久保浄水場系 新村1・2水源 上大久保1・2水源 上大久保浄水場 旭ヶ丘配水場		上大久保浄水場系 新村1・2水源 上大久保1・2水源 上大久保浄水場 旭ヶ丘配水場		上大久保浄水場系 新村1・2水源 上大久保1・2水源 上大久保浄水場 旭ヶ丘配水場		上大久保浄水場系 新村1・2水源 上大久保1・2水源 上大久保浄水場 旭ヶ丘配水場		上大久保浄水場系 新村1・2水源 上大久保1・2水源 上大久保浄水場 旭ヶ丘配水場		上大久保浄水場系 新村1・2水源 上大久保1・2水源 上大久保浄水場 旭ヶ丘配水場		上大久保浄水場系 新村1・2水源 上大久保1・2水源 上大久保浄水場 旭ヶ丘配水場		上大久保浄水場系 新村1・2水源 上大久保1・2水源 上大久保浄水場 旭ヶ丘配水場		上大久保浄水場系 新村1・2水源 上大久保1・2水源 上大久保浄水場 旭ヶ丘配水場	
		採水年月日		令和5年4月4日		令和5年5月11日		令和5年6月13日		令和5年7月20日		令和5年8月22日		令和5年9月7日		令和5年10月17日		令和5年11月21日		令和5年12月19日		令和6年1月9日		令和6年2月20日		令和6年3月7日	
		検査機関名		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場	
		気温（℃）・水温（℃）		11.7	15.1	14.0	17.1	23.7	18.2	25.1	19.8	31.1	19.8	25.5	19.4	17.1	18.8	8.2	16.2	5.0	14.9	4.1	14.5	10.0	14.0	5.7	12.1
		天候	前日/当日	晴一時雨	晴	晴	晴	曇時々雨	曇時々雨一時雨	雨時々曇	晴時々曇	晴、雷を伴う	晴	大雨時々曇、雷を伴う	曇時々晴	雨時々曇一時晴	晴	雨時々曇一時晴、雷を伴う	晴一時曇	みぞれ後雨時々曇	曇	雷後雹時々みぞれ	雨後雹時々雨	雨時々曇	雨	雨時々曇	雨一時々雪、一時雪
		項目名	基準値	結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果	
水質基準項目	1	一般細菌	100 個/ml以下	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出	
	3	カドミウム	0.003 mg/l以下	0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満	
	4	水銀	0.0005 mg/l以下	0.00005 未満		-		-		0.00005 未満		-		-		0.00005 未満		-		-		0.00005 未満		-		-	
	5	セレン	0.01 mg/l以下	0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	
	6	鉛	0.01 mg/l以下	0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	
	7	ヒ素	0.01 mg/l以下	0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満	
	8	六価クロム	0.02 mg/l以下	0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満	
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 未満		-		-		0.004 未満		-		-		0.004 未満		-		-		0.004 未満		-		-	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.3 *		-		-		1.4 *		-		-		1.2 *		-		-		1.1 *		-		-	
	12	フッ素	0.8 mg/l以下	0.08 未満		-		-		0.08 未満		-		-		0.08 未満		-		-		0.08 未満		-		-	
	13	ほう素	1 mg/l以下	0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満	
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 未満		-		-		0.0002 未満		-		-		0.0002 未満		-		-		0.0002 未満		-		-	
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 未満		-		-		0.005 未満		-		-		0.005 未満		-		-		0.005 未満		-		-	
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下	0.004 未満		-		-		0.004 未満		-		-		0.004 未満		-		-		0.004 未満		-		-	
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002 未満		-		-		0.002 未満		-		-		0.002 未満		-		-		0.002 未満		-		-	
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-	
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-	
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-	
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 未満		-		-		0.06 未満		-		-		0.07 *		-		-		0.06 未満		-		-	
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 未満		-		-		0.002 未満		-		-		0.002 未満		-		-		0.002 未満		-		-	
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.006 未満		-		-		0.006 未満		-		-		0.006 未満		-		-		0.006 未満		-		-	
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003 未満		-		-		0.003 未満		-		-		0.003 未満		-		-		0.003 未満		-		-	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.01 未満		-		-		0.01 未満		-		-		0.01 未満		-		-		0.01 未満		-		-	
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-	
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.01 未満		-		-		0.01 未満		-		-		0.01 未満		-		-		0.01 未満		-		-	
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003 未満		-		-		0.003 未満		-		-		0.003 未満		-		-		0.003 未満		-		-	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.003 未満		-		-		0.003 未満		-		-		0.003 未満		-		-		0.003 未満		-		-	
	30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.009 未満		-		-		0.009 未満		-		-		0.009 未満		-		-		0.009 未満		-		-	
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008 未満		-		-		0.008 未満		-		-		0.008 未満		-		-		0.008 未満		-		-	
	32	亜鉛	1 mg/l以下	0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満	
	33	アルミニウム	0.2 mg/l以下	0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満	
	34	鉄	0.3 mg/l以下	0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満	
	35	銅	1 mg/l以下	0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満	
	36	ナトリウム	200 mg/l以下	6.9		8.7		8.3		8.2		7.9		7.9		8.1		8.7		8.3		7.8		8.5		8.3	
	37	マンガン	0.05 mg/l以下	0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満	
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.5		8.5		8.0		8.9		6.2		5.8		7.5		6.5		6.6		7.3		7.3		7.4	
	39	硬度(Ca,Mg等)	300 mg/l以下	42.1 *		58.7 *		59.8 *		47.7 *		55.7 *		54.5 *		48.2 *		50.6 *		49.8 *		46.9 *		51.1 *		51.1 *	
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下	83 *		-		-		108 **		-		-		86 *		-		-		86 *		-		-	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 未満		-		-		0.02 未満		-		-		0.02 未満		-		-		0.02 未満		-		-	
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-		-		-		0.000001 未満		-		-		-		-		-		-		-		-	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-		-		-		0.000001 未満		-		-		-		-		-		-		-		-	
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 未満		-		-		0.005 未満		-		-		0.005 未満		-		-		0.005 未満		-		-	
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 未満		-		-		0.0005 未満		-		-		0.0005 未満		-		-		0.0005 未満		-		-	
	46	有機物質(TOC)	3 mg/l以下	0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満	
	47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.6		6.8		6.7		6.7		6.9		6.7		6.8		6.9		6.7		6.8		6.7		6.9	
	48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
	50	色度	5度以下	1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満	
	51	濁度	2度以下	0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満	
その他	52	Mアルカリ度	mg/l	38.4		47.1		50.6		36.4		47.1		46.6		38.4		42.1		43.4		39.1		46.3		47.9	
	53	電気伝導度	μS/cm	137		162		161		140		152		147		134		138		144		135		146		148	
	54	残留塩素	0.1 mg/l以上	0.40		0.45		0.45		0.30		0.45		0.45		0.25		0.45		0.45		0.30		0.45		0.45	
	55	大腸菌数	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	56	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	57	クリプトスポリジウム	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	58	ジアルジア	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		判定		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する	

注）検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

*基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。