

○基準項目水質検査結果表

地区区分		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野									
上水/簡水/飲水/小水・原水/浄水/工程水		上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓								
採水地	点名	大沢野低区B配水区給水栓2-3-3		大沢野低区B配水区給水栓2-3-3		大沢野低区B配水区給水栓2-3-3		大沢野低区B配水区給水栓2-3-3									
採水地	番号	上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系									
水系	名	新井1・2水場 上大久保1・2水場		新井1・2水場 上大久保1・2水場		新井1・2水場 上大久保1・2水場		新井1・2水場 上大久保1・2水場									
		上大久保浄水場		上大久保浄水場		上大久保浄水場		上大久保浄水場									
		旭ヶ丘配水場		旭ヶ丘配水場		旭ヶ丘配水場		旭ヶ丘配水場									
採水年月日	日	令和7年4月8日		令和7年5月13日		令和7年6月17日		令和7年7月15日									
検査機関名	名	流杉浄水場/新井南5村センター		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場									
気温(℃)・水温(℃)		12.8	14.7	18.2	16.9	27.1	18.3	28.2	21.2								
天気	候 前日/当日	晴		曇時々雨後晴		曇一時雨		晴後時々曇									
項目名	基準値	結果		結果		結果		結果		結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果
1 一般細菌	100 個/mL以下	0		0		0		0									
2 大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出		不検出		不検出									
3 カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003 未済		0.0003 未済		0.0003 未済		0.0003 未済									
4 水銀	0.0005 mg/L以下	0.00005 未済		-		-		0.00005 未済									
5 セレン	0.01 mg/L以下	0.001 未済		0.001 未済		0.001 未済		0.001 未済									
6 鉛	0.01 mg/L以下	0.001 未済		0.001 未済		0.001 未済		0.001 未済									
7 ヒ素	0.01 mg/L以下	0.001 未済		0.001 未済		0.001 未済		0.001 未済									
8 六価クロム	0.02 mg/L以下	0.002 未済		0.002 未済		0.002 未済		0.002 未済									
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 未済		-		-		0.004 未済									
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 未済		-		-		0.001 未済									
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.4 *		-		-		1.2 *									
12 フッ素	0.8 mg/L以下	0.08 未済		-		-		0.08 未済									
13 ほう素	1 mg/L以下	0.1 未済		0.1 未済		0.1 未済		0.1 未済									
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 未済		-		-		0.0002 未済									
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 未済		-		-		0.005 未済									
16 1,4-1,2-ジ-7-αHIFおよび1,4-1,2-ジ-7-αHIF	0.04 mg/L以下	0.004 未済		-		-		0.004 未済									
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002 未済		-		-		0.002 未済									
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 未済		-		-		0.001 未済									
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 未済		-		-		0.001 未済									
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 未済		-		-		0.001 未済									
21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 未済		-		-		0.07 *									
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 未済		-		-		0.002 未済									
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006 未済		-		-		0.006 未済									
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 未済		-		-		0.003 未済									
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.01 未済		-		-		0.01 未済									
26 臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 未済		-		-		0.001 未済									
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.01 未済		-		-		0.01 未済									
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 未済		-		-		0.003 未済									
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003 未済		-		-		0.003 未済									
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.009 未済		-		-		0.009 未済									
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008 未済		-		-		0.008 未済									
32 亜鉛	1 mg/L以下	0.1 未済		0.1 未済		0.1 未済		0.1 未済									
33 アルミニウム	0.2 mg/L以下	0.01 未済		0.01 未済		0.01 未済		0.01 未済									
34 鉄	0.3 mg/L以下	0.03 未済		0.03 未済		0.03 未済		0.03 未済									
35 銅	1 mg/L以下	0.1 未済		0.1 未済		0.1 未済		0.1 未済									
36 ナトリウム	200 mg/L以下	7.4 未済		7.6 未済		7.6 未済		7.9 未済									
37 マンガン	0.05 mg/L以下	0.005 未済		0.005 未済		0.005 未済		0.005 未済									
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	7.5 未済		7.2 未済		7.1 未済		8.3 未済									
39 硬度(Ca,Mg等)	300 mg/L以下	46.1 *		49.0 *		51.8 *		45.6 *									
40 蒸発残留物	500 mg/L以下	95 *		-		-		106 **									
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 未済		-		-		0.02 未済									
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-		-		-		0.000001 未済									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-		-		-		0.000001 未済									
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 未済		-		-		0.005 未済									
45 フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 未済		-		-		0.0005 未済									
46 有機物質(TOC)	3 mg/L以下	0.3 未済		0.3 未済		0.3 未済		0.3 未済									
47 pH値	5.8以上 8.6以下	6.8		6.9		6.7		6.7									
48 味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし									
49 臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし									
50 色度	5度以下	1 未済		1 未済		1 未済		1 未済									
51 濁度	2度以下	0.1 未済		0.1 未済		0.1 未済		0.1 未済									
52 Mアルカリ度	mg/L	38.0		43.5		43.7		36.7									
53 電気伝導度	μS/cm	140		142		139		130									
54 残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35		0.45		0.45		0.33									
55 大腸菌数	検出されないこと	-		-		-		-									
56 嫌気性芽胞菌	検出されないこと	-		-		-		-									
57 クリプトスポリジウム	検出されないこと	-		-		-		-									
58 ジアルジア	検出されないこと	-		-		-		-									
判定		適合する		適合する		適合する		適合する									

注)検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

*:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。