

○基準項目水質検査結果表

区 分		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野																	
上水/簡水/飲水/小水/原水/浄水/工程水		上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓														
採 水 地 点 名		大沢野低区B配水区 給水栓		大沢野低区B配水区 給水栓		大沢野低区B配水区 給水栓		大沢野低区B配水区 給水栓		大沢野低区B配水区 給水栓		大沢野低区B配水区 給水栓		大沢野低区B配水区 給水栓															
採 水 地 点 番 号		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3															
水 系 名		上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系															
		新村1・2水源 上大久保1・2水源		新村1・2水源 上大久保1・2水源		新村1・2水源 上大久保1・2水源		新村1・2水源 上大久保1・2水源		新村1・2水源 上大久保1・2水源		新村1・2水源 上大久保1・2水源		新村1・2水源 上大久保1・2水源															
		上大久保浄水場		上大久保浄水場		上大久保浄水場		上大久保浄水場		上大久保浄水場		上大久保浄水場		上大久保浄水場															
採 水 年 月 日		令和7年4月8日		令和7年5月13日		令和7年6月17日		令和7年7月15日		令和7年8月26日		令和7年9月16日																	
検 査 機 関 名		流杉浄水場/新環境分析センター		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場/安全性研究センター		流杉浄水場		流杉浄水場																	
気 温 (℃) ・ 水 温 (℃)		12.8	14.7	18.2	16.9	27.1	18.3	28.2	21.2	31.1	21.7	27.7	19.3																
天 候		前日/当日		晴後曇時々雨、雲を伴う		曇時々雨後晴		曇一時雨		晴一時曇		晴後時々曇		晴後一時曇、雲を伴う		晴時々雨後曇		晴時々曇											
項 目 名		基 準 値		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	100	個/mL以下	0		0		0		0		0		0		0													
	2 大腸菌	検出されないこと		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出													
	3 カドミウム	0.003	mg/L以下	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満												
	4 水銀	0.0005	mg/L以下	0.00005	未満	-		-		0.00005	未満	-		-		-													
	5 セレン	0.01	mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満												
	6 鉛	0.01	mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満												
	7 ヒ素	0.01	mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満												
	8 六価クロム	0.02	mg/L以下	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満												
	9 亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	未満	-		-		0.004	未満	-		-		-													
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		-													
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	1.4	*	-		-		1.2	*	-		-		-													
	12 フッ素	0.8	mg/L以下	0.08	未満	-		-		0.08	未満	-		-		-													
	13 ほう素	1	mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満												
	14 四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	未満	-		-		0.0002	未満	-		-		-													
	15 1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	未満	-		-		0.005	未満	-		-		-													
	16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	未満	-		-		0.004	未満	-		-		-													
	17 ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	未満	-		-		0.002	未満	-		-		-													
	18 テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		-													
	19 トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		-													
	20 ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		-													
	21 塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	未満	-		-		0.07	*	-		-		-													
	22 クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	未満	-		-		0.002	未満	-		-		-													
	23 クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.006	未満	-		-		0.006	未満	-		-		-													
	24 ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		-		-													
	25 ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.01	未満	-		-		0.01	未満	-		-		-													
	26 臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		-													
	27 総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.01	未満	-		-		0.01	未満	-		-		-													
	28 トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		-		-													
	29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		-		-													
	30 ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.009	未満	-		-		0.009	未満	-		-		-													
	31 ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	未満	-		-		0.008	未満	-		-		-													
	32 亜鉛	1	mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満												
	33 アルミニウム	0.2	mg/L以下	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満												
	34 鉄	0.3	mg/L以下	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満												
	35 銅	1	mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満												
	36 ナトリウム	200	mg/L以下	7.4		7.6		7.6		7.9		7.2		7.4															
	37 マンガン	0.05	mg/L以下	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満												
	38 塩化物イオン	200	mg/L以下	7.5		7.2		7.1		8.3		6.0		6.1															
	39 硬度 (Ca,Mg等)	300	mg/L以下	46.1	*	49.0	*	51.8	*	45.6	*	49.7	*	49.1	*														
40 蒸発残留物	500	mg/L以下	95	*	-		-		106	**	-		-		-														
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02	未満	-		-		0.02	未満	-		-		-														
42 ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	-		-		-		0.000001	未満	-		-		-														
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	-		-		-		0.000001	未満	-		-		-														
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.005	未満	-		-		0.005	未満	-		-		-														
45 フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	未満	-		-		0.0005	未満	-		-		-														
46 有機物質 (TOC)	3	mg/L以下	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満													
47 pH値	5.8以上 8.6以下		6.8		6.9		6.7		6.7		6.9		6.8																
48 味	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし														
49 臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし														
50 色度	5度以下	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満														
51 濁度	2度以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満														
52 Mアルカリ度	mg/L	38.0		43.5		43.7		36.7		43.4		43.0																	
53 電気伝導度	μS/cm	140		142		139		130		137		136																	
54 残留塩素	mg/L以上	0.35		0.45		0.45		0.33		0.35		0.35																	
55 大腸菌数	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-															
56 嫌気性芽胞菌	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-															
57 クリプトスポリジウム	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-															
58 ジアルジア	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-															
判 定		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する															