○基準項目水質検査結果表

地区区分			大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野					
上水/簡水/飲水/小水・原水/浄水/工程水			上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓				
採水地点名			大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓		大沢野低区B配水区給水栓					
採水地点番号			2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3		2-3-3					
水系名			上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系		上大久保浄水場水系					
			新村1・2水源 上大久保1・2水源		新村1・2水源 上大久保1・2水源		新村1・2水源 上大久保1・2水源		新村1・2水源 上大久保1・2水源		新村1・2水源 上大久保1・2水源		新村1・2水源 上大久保1・2水源		新村1・2水源 上大久保1・2水源		新村1・2水源 上大久保1・2水源		新村1・2水源 上大久保1・2水源		新村1・2水源 上大久保1・2水源					
			上大久保浄水場		上大久保浄水場		上大久保浄水場		上大久保浄水場		上大久保浄水場		上大久保浄水場		上大久保浄水場		上大久保浄水場		上大久保浄水場		上大久保浄水場					
			旭ヶ丘配水場		旭ヶ丘配水場		旭ヶ丘配水場		旭ヶ丘配水場		旭ヶ丘配水場		旭ヶ丘配水場		旭ヶ丘配水場		旭ヶ丘配水場		旭ヶ丘配水場		旭ヶ丘配水場					
採水年月日			令和7年4月8日		令和7年5月13日		令和7年6月17日		令和7年7月15日		令和7年8月26日		令和7年9月16日		令和7年10月7日		令和7年11月13日		令和7年12月2日		令和8年1月6日					
検査機関名			流杉浄水場/新環境分析センター		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場/安全性研究センター		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場/安全性研究センター		流杉浄水場		流杉浄水場					
気温(℃)・水温(℃)			12.8	14.7	18.2	16.9	27.1	18.3	28.2	21.2	31.1	21.7	27.7	19.3	22.1	18.9	12.0	17.2	12.4	15.3	1.4	13.6				
天候		前日/当日	晴後曇時々雨、雷を伴う	曇時々晴後雨	曇時々雨後晴	晴	曇一時雨	晴一時曇	晴後時々曇	夕一時晴後々雨	晴後一時曇、雷を伴う	晴時々曇、曇りから	晴時々雨後曇	晴時々曇	雨時々曇後晴	曇一時晴	晴時々曇	曇	曇時々雨、雷を伴う	曇後晴時々雨	雨、雷を伴う	0:00から0:00まで晴				
項目名		基準値	結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果	
水質基準項目	1	一般細菌	100 個/mLいて下		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
	2	大腸菌	検出されないこと		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出					
	3	カドミウム	0.003 mg/L以下		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満		0.0003 未満					
	4	水銀	0.0005 mg/L以下		0.00005 未満		-		-		0.00005 未満		-		-		0.00005 未満		-		0.00005 未満					
	5	セレン	0.01 mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満					
	6	鉛	0.01 mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001		0.001		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満					
	7	ヒ素	0.01 mg/L以下		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満		0.001 未満					
	8	六価クロム	0.02 mg/L以下		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満		0.002 未満					
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004 未満		-		-		0.004 未満		-		-		0.004 未満		-		0.004 未満					
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		0.001 未満					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1.4 *		-		-		1.2 *		-		-		1.1 *		-		1.1 *					
	12	フッ素	0.8 mg/L以下		0.08 未満		-		-		0.08 未満		-		-		0.08 未満		-		0.08 未満					
	13	ほう素	1 mg/L以下		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満					
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		0.0002 未満		-		-		0.0002 未満		-		-		0.0002 未満		-		0.0002 未満					
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		0.005 未満		-		-		0.005 未満		-		-		0.005 未満		-		0.005 未満					
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下		0.004 未満		-		-		0.004 未満		-		-		0.004 未満		-		0.004 未満					
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		0.002 未満		-		-		0.002 未満		-		-		0.002 未満		-		0.002 未満					
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		0.001 未満					
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		0.001 未満					
	20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		0.001 未満					
	21	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06 未満		-		-		0.07 *		-		-		0.10 *		-		0.06 未満					
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002 未満		-		-		0.002 未満		-		-		0.002 未満		-		0.002 未満					
	23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.006 未満		-		-		0.006 未満		-		-		0.006 未満		-		0.006 未満					
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003 未満		-		-		0.003 未満		-		-		0.003 未満		-		0.003 未満					
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.01 未満		-		-		0.01 未満		-		-		0.01 未満		-		0.01 未満					
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		-		0.001 未満		-		0.001 未満					
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.01 未満		-		-		0.01 未満		-		-		0.01 未満		-		0.01 未満					
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003 未満		-		-		0.003 未満		-		-		0.003 未満		-		0.003 未満					
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.003 未満		-		-		0.003 未満		-		-		0.003 未満		-		0.003 未満					
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.009 未満		-		-		0.009 未満		-		-		0.009 未満		-		0.009 未満					
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008 未満		-		-		0.008 未満		-		-		0.008 未満		-		0.008 未満					
	32	亜鉛	1 mg/L以下		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満					
	33	アルミニウム	0.2 mg/L以下		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満		0.01 未満					
	34	鉄	0.3 mg/L以下		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満		0.03 未満					
	35	銅	1 mg/L以下		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満					
	36	ナトリウム	200 mg/L以下		7.4		7.6		7.6		7.9		7.2		7.4		7.4		7.5		7.9		7.5			
	37	マンガン	0.05 mg/L以下		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満		0.005 未満					
	38	塩化物イオン	200 mg/L以下		7.5		7.2		7.1		8.3		6.0		6.1		6.4		7.1		7.0		7.2			
	39	硬度(Ca,Mg等)	300 mg/L以下		46.1 *		49.0 *		51.8 *		45.6 *		49.7 *		49.1 *		48.2 *		44.9 *		47.8 *		45.2 *			
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下		95 *		-		-		106 **		-		-		-		88 *		-		85 *			
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		0.02 未満		-		-		0.02 未満		-		-		-		0.02 未満		-		0.02 未満			
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		-		-		-		0.000001 未満		-		-		-		-		-		-			
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		-		-		-		0.000001 未満		-		-		-		-		-		-			
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		0.005 未満		-		-		0.005 未満		-		-		-		0.005 未満		-		0.005 未満			
	45	フェノール類	0.005 mg/L以下		0.0005 未満		-		-		0.0005 未満		-		-		-		0.0005 未満		-		0.0005 未満			
	46	有機物質(TOC)	3 mg/L以下		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満		0.3 未満			
	47	pH値	5.8以上 8.6以下		6.8		6.9		6.7		6.7		6.9		6.8		6.7		6.7		6.8		6.8			
	48	味	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし			
	49	臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし			
	50	色度	5度以下		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満		1 未満			
	51	濁度	2度以下		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満			
その他	52	Mアルカリ度	mg/L		38.0		43.5		43.7		36.7		43.4		43.0		43.4		39.5		42.2		38.1			
	53	電気伝導度	μS/cm		140		142		139		130		137		136		129		126		131		126			
	54	残留塩素	0.1 mg/L以上		0.35		0.45		0.45		0.33		0.35		0.35		0.40		0.35		0.45		0.41			
	55	大腸菌数	検出されないこと		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
	56	嫌気性芽胞菌	検出されないこと		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
	57	クリプトスポリジウム	検出されないこと		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
	58	ジアルジア	検出されないこと		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
判定			適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する					

注)検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

*:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。