○基準項目水質検査結果表

| 地区区分 | | | 大沢野 | 大沢野 | 大沢野 | 大沢野 | 大沢野 | 大沢野 | 大沢野 | 大沢野 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上水/簡水/飲水/小水・原水/浄水/工程水 | | | 上水 給水栓 | 上水 給水栓 | 上水 給水栓 | 上水 給水栓 | 上水 給水栓 | 上水 給水栓 | 上水 給水栓 | 上水 給水栓 | | | | |
| 採水地点名 | | | 大沢野低区B配水区給水栓 | 大沢野低区B配水区給水栓 | 大沢野低区B配水区給水栓 | 大沢野低区B配水区給水栓 | 大沢野低区B配水区給水栓 | 大沢野低区B配水区給水栓 | 大沢野低区B配水区給水栓 | 大沢野低区B配水区給水栓 | | | | |
| 採水地点番号 | | | 2-3-3 | 2-3-3 | 2-3-3 | 2-3-3 | 2-3-3 | 2-3-3 | 2-3-3 | 2-3-3 | | | | |
| 水系名 | | | 上大久保浄水場水系<br>新村1・2水源 上大久保1・2水源<br>上大久保浄水場<br>旭ヶ丘配水場 | 上大久保浄水場水系<br>新村1・2水源 上大久保1・2水源<br>上大久保浄水場<br>旭ヶ丘配水場 | 上大久保浄水場水系<br>新村1・2水源 上大久保1・2水源<br>上大久保浄水場<br>旭ヶ丘配水場 | 上大久保浄水場水系<br>新村1・2水源 上大久保1・2水源<br>上大久保浄水場<br>旭ヶ丘配水場 | 上大久保浄水場水系<br>新村1・2水源 上大久保1・2水源<br>上大久保浄水場<br>旭ヶ丘配水場 | 上大久保浄水場水系<br>新村1・2水源 上大久保1・2水源<br>上大久保浄水場<br>旭ヶ丘配水場 | 上大久保浄水場水系<br>新村1・2水源 上大久保1・2水源<br>上大久保浄水場<br>旭ヶ丘配水場 | 上大久保浄水場水系<br>新村1・2水源 上大久保1・2水源<br>上大久保浄水場<br>旭ヶ丘配水場 | | | | |
| 採水年月日 | | | 令和7年4月8日 | 令和7年5月13日 | 令和7年6月17日 | 令和7年7月15日 | 令和7年8月26日 | 令和7年9月16日 | 令和7年10月7日 | 令和7年11月13日 | | | | |
| 検査機関名 | | | 流杉浄水場/新環境分析センター | 流杉浄水場 | 流杉浄水場 | 流杉浄水場/安全性研究センター | 流杉浄水場 | 流杉浄水場 | 流杉浄水場 | 流杉浄水場/安全性研究センター | | | | |
| 気温(℃)・水温(℃) | | | 12.8 14.7 | 18.2 16.9 | 27.1 18.3 | 28.2 21.2 | 31.1 21.7 | 27.7 19.3 | 22.1 18.9 | 12.0 17.2 | | | | |
| 天候 | | 前日/当日 | 晴後曇時々雨, 雷を伴う 曇時々晴後雨 | 曇時々雨後晴 晴 | 曇一時雨 晴一時曇 | 晴後時々曇 | 晴一時曇時々晴 | 晴時々雨後曇 晴時々曇 | 雨時々曇後晴 曇一時晴 | 晴時々曇 曇 | | | | |
| 項目名 | | 基準値 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 水質基準項目 | 1 一般細菌 | 100 個/mLいて | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 2 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | |
| | 3 カドミウム | 0.003 mg/Lいて | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | | | | |
| | 4 水銀 | 0.0005 mg/Lいて | 0.00005 未満 | - | - | 0.00005 未満 | - | - | - | 0.00005 未満 | | | | |
| | 5 セレン | 0.01 mg/Lいて | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | | | | |
| | 6 鉛 | 0.01 mg/Lいて | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | | | | |
| | 7 ヒ素 | 0.01 mg/Lいて | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | | | | |
| | 8 六価クロム | 0.02 mg/Lいて | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | | | | |
| | 9 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/Lいて | 0.004 未満 | - | - | 0.004 未満 | - | - | - | 0.004 未満 | | | | |
| | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/Lいて | 0.001 未満 | - | - | 0.001 未満 | - | - | - | 0.001 未満 | | | | |
| | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/Lいて | 1.4 * | - | - | 1.2 * | - | - | - | 1.1 * | | | | |
| | 12 フッ素 | 0.8 mg/Lいて | 0.08 未満 | - | - | 0.08 未満 | - | - | - | 0.08 未満 | | | | |
| | 13 ほう素 | 1 mg/Lいて | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | | | | |
| | 14 四塩化炭素 | 0.002 mg/Lいて | 0.0002 未満 | - | - | 0.0002 未満 | - | - | - | 0.0002 未満 | | | | |
| | 15 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/Lいて | 0.005 未満 | - | - | 0.005 未満 | - | - | - | 0.005 未満 | | | | |
| | 16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 mg/Lいて | 0.004 未満 | - | - | 0.004 未満 | - | - | - | 0.004 未満 | | | | |
| | 17 ジクロロメタン | 0.02 mg/Lいて | 0.002 未満 | - | - | 0.002 未満 | - | - | - | 0.002 未満 | | | | |
| | 18 テトラクロロエチレン | 0.01 mg/Lいて | 0.001 未満 | - | - | 0.001 未満 | - | - | - | 0.001 未満 | | | | |
| | 19 トリクロロエチレン | 0.01 mg/Lいて | 0.001 未満 | - | - | 0.001 未満 | - | - | - | 0.001 未満 | | | | |
| | 20 ベンゼン | 0.01 mg/Lいて | 0.001 未満 | - | - | 0.001 未満 | - | - | - | 0.001 未満 | | | | |
| | 21 塩素酸 | 0.6 mg/Lいて | 0.06 未満 | - | - | 0.07 * | - | - | - | 0.10 * | | | | |
| | 22 クロロ酢酸 | 0.02 mg/Lいて | 0.002 未満 | - | - | 0.002 未満 | - | - | - | 0.002 未満 | | | | |
| | 23 クロロホルム | 0.06 mg/Lいて | 0.006 未満 | - | - | 0.006 未満 | - | - | - | 0.006 未満 | | | | |
| | 24 ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/Lいて | 0.003 未満 | - | - | 0.003 未満 | - | - | - | 0.003 未満 | | | | |
| | 25 ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/Lいて | 0.01 未満 | - | - | 0.01 未満 | - | - | - | 0.01 未満 | | | | |
| | 26 臭素酸 | 0.01 mg/Lいて | 0.001 未満 | - | - | 0.001 未満 | - | - | - | 0.001 未満 | | | | |
| | 27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/Lいて | 0.01 未満 | - | - | 0.01 未満 | - | - | - | 0.01 未満 | | | | |
| | 28 トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/Lいて | 0.003 未満 | - | - | 0.003 未満 | - | - | - | 0.003 未満 | | | | |
| | 29 ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/Lいて | 0.003 未満 | - | - | 0.003 未満 | - | - | - | 0.003 未満 | | | | |
| | 30 ブロモホルム | 0.09 mg/Lいて | 0.009 未満 | - | - | 0.009 未満 | - | - | - | 0.009 未満 | | | | |
| | 31 ホルムアルデヒド | 0.08 mg/Lいて | 0.008 未満 | - | - | 0.008 未満 | - | - | - | 0.008 未満 | | | | |
| | 32 亜鉛 | 1 mg/Lいて | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | | | | |
| | 33 アルミニウム | 0.2 mg/Lいて | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | | | | |
| | 34 鉄 | 0.3 mg/Lいて | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | | | | |
| | 35 銅 | 1 mg/Lいて | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | | | | |
| | 36 ナトリウム | 200 mg/Lいて | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | | | | |
| | 37 マンガン | 0.05 mg/Lいて | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | | | | |
| | 38 塩化物イオン | 200 mg/Lいて | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | | | | |
| | 39 硬度(Ca,Mg等) | 300 mg/Lいて | 46.1 * | 49.0 * | 51.8 * | 45.6 * | 49.7 * | 49.1 * | 48.2 * | 44.9 * | | | | |
| | 40 蒸発残留物 | 500 mg/Lいて | 95 * | - | - | 106 ** | - | - | - | 88 * | | | | |
| | 41 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/Lいて | 0.02 未満 | - | - | 0.02 未満 | - | - | - | 0.02 未満 | | | | |
| | 42 ジェオスミン | 0.00001 mg/Lいて | - | - | - | 0.000001 未満 | - | - | - | - | | | | |
| | 43 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/Lいて | - | - | - | 0.000001 未満 | - | - | - | - | | | | |
| | 44 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/Lいて | 0.005 未満 | - | - | 0.005 未満 | - | - | - | 0.005 未満 | | | | |
| | 45 フェノール類 | 0.005 mg/Lいて | 0.0005 未満 | - | - | 0.0005 未満 | - | - | - | 0.0005 未満 | | | | |
| | 46 有機物質(TOC) | 3 mg/Lいて | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | | | | |
| | 47 pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | | | | |
| | 48 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | |
| | 49 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | |
| | 50 色度 | 5度以下 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | | | | |
| | 51 濁度 | 2度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | | | | |
| その他 | 52 Mアルカリ度 | mg/L | 38.0 | 43.5 | 43.7 | 36.7 | 43.4 | 43.0 | 43.4 | 39.5 | | | | |
| | 53 電気伝導度 | μS/cm | 140 | 142 | 139 | 130 | 137 | 136 | 129 | 126 | | | | |
| | 54 残留塩素 | 0.1 mg/Lいて | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | | | | |
| | 55 大腸菌数 | 検出されないこと | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 56 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 57 クリプトスポリジウム | 検出されないこと | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | 58 ジアルジア | 検出されないこと | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 判定 | | | 適合する | 適合する | 適合する | 適合する | 適合する | 適合する | 適合する | 適合する | | | | |

注)検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

*:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。