○基準項目水質検査結果表

| | 地区区分 | | 婦中 | | 婦中 | | 婦中 | | 婦中 | | 婦中 | | 婦中 | | 婦中 | | 婦中 | | 婦中 | | 婦中 | | 婦中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上水/簡水/飲水/小水・原水/浄水/工程水 | | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | | |
| | 採水地点名 | | 東部配水区給水栓 | | 東部配水区給水栓 | | 東部配水区給水栓 | | 東部配水区給水栓 | | 東部配水区給水栓 | | 東部配水区給水栓 | | 東部配水区給水栓 | | 東部配水区給水栓 | | 東部配水区給水栓 | | 東部配水区給水栓 | | 東部配水区給水栓 | | | |
| | 採水地点番号 | | 5-3-3 | | 5-3-3 | | 5-3-3 | | 5-3-3 | | 5-3-3 | | 5-3-3 | | 5-3-3 | | 5-3-3 | | 5-3-3 | | 5-3-3 | | 5-3-3 | | | |
| | 水系名 | | 東部水系(地下水) | | 東部水系(地下水) | | 東部水系(地下水) | | 東部水系(地下水) | | 東部水系(地下水) | | 東部水系(地下水) | | 東部水系(地下水) | | 東部水系(地下水) | | 東部水系(地下水) | | 東部水系(地下水) | | 東部水系(地下水) | | | |
| | | | 中島・田屋・東部第3水源 | | 中島・田屋・東部第3水源 | | 中島・田屋・東部第3水源 | | 中島・田屋・東部第3水源 | | 中島・田屋・東部第3水源 | | 中島・田屋・東部第3水源 | | 道場水源・下井沢水源 | | 中島・田屋・東部第3水源 | | 中島・田屋・東部第3水源 | | 中島・田屋・東部第3水源 | | 中島・田屋・東部第3水源 | | | |
| | | | 東部浄水場 | | 東部浄水場 | | 東部浄水場 | | 東部浄水場 | | 東部浄水場 | | 東部浄水場 | | 東部浄水場 | | 東部浄水場 | | 東部浄水場 | | 東部浄水場 | | 東部浄水場 | | | |
| | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| | 採水年月日 | | 令和7年4月8日 | | 令和7年5月13日 | | 令和7年6月17日 | | 令和7年7月15日 | | 令和7年8月26日 | | 令和7年9月16日 | | 令和7年10月21日 | | 令和7年11月11日 | | 令和7年12月2日 | | 令和8年1月13日 | | 令和8年2月3日 | | | |
| | 検査機関名 | | 流杉浄水場/北陸環境科学研究所 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場/北陸環境衛生研究所 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | | |
| | 気温(℃)・水温(℃) | | 12.8 | 13.6 | 18.2 | 16.8 | 27.1 | 19.9 | 28.2 | 23.2 | 31.1 | 25.5 | 27.7 | 25.2 | 13.9 | 19.1 | 10.9 | 15.5 | 12.4 | 14.4 | 5.2 | 8.8 | 1.9 | 6.0 | | |
| | 天候 | 前日/当日 | 晴後曇時々雨, 雷を伴う | 曇時々晴後晴 | 曇時々雨後晴 | 晴 | 曇一時雨 | 晴一時曇 | 晴後時々曇 | 曇一時晴後晴 | 晴後一時曇, 雷を伴う | 晴時々曇, 曇時々 | 晴時々雨後曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴後雨 | 曇一時雨 | 雨時々曇一時晴, 雷を伴う | 曇時々晴一時雨 | 曇時々雨, 雷を伴う | 曇後晴時々雨 | 雪後曇一時みぞれ | みぞれ時々晴後晴 | みぞれ時々曇一時雨 | 曇後時々晴 | | |
| | 項目名 | 基準値 | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | |
| 水質基準項目 1 | 一般細菌 | 100 個/mLいて下 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 水質基準項目 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | | |
| 水質基準項目 3 | カドミウム | 0.003 mg/Lいて下 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | | |
| 水質基準項目 4 | 水銀 | 0.0005 mg/Lいて下 | 0.00005 | 未満 | - | | - | | 0.00005 | 未満 | - | | - | | 0.00005 | 未満 | - | | 0.00005 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 5 | セレン | 0.01 mg/Lいて下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | | |
| 水質基準項目 6 | 鉛 | 0.01 mg/Lいて下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | | |
| 水質基準項目 7 | ヒ素 | 0.01 mg/Lいて下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | | |
| 水質基準項目 8 | 六価クロム | 0.02 mg/Lいて下 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | | |
| 水質基準項目 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/Lいて下 | 0.004 | 未満 | - | | - | | 0.004 | 未満 | - | | - | | 0.004 | 未満 | - | | 0.004 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/Lいて下 | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/Lいて下 | 0.9 | | - | | - | | 0.9 | | - | | - | | 0.9 | | - | | 0.9 | | - | | - | | | |
| 水質基準項目 12 | フッ素 | 0.8 mg/Lいて下 | 0.08 | 未満 | - | | - | | 0.08 | 未満 | - | | - | | 0.08 | 未満 | - | | 0.08 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 13 | ほう素 | 1 mg/Lいて下 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | | |
| 水質基準項目 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/Lいて下 | 0.0002 | 未満 | - | | - | | 0.0002 | 未満 | - | | - | | 0.0002 | 未満 | - | | 0.0002 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/Lいて下 | 0.005 | 未満 | - | | - | | 0.005 | 未満 | - | | - | | 0.005 | 未満 | - | | 0.005 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 mg/Lいて下 | 0.004 | 未満 | - | | - | | 0.004 | 未満 | - | | - | | 0.004 | 未満 | - | | 0.004 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/Lいて下 | 0.002 | 未満 | - | | - | | 0.002 | 未満 | - | | - | | 0.002 | 未満 | - | | 0.002 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/Lいて下 | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/Lいて下 | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 20 | ベンゼン | 0.01 mg/Lいて下 | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/Lいて下 | 0.06 | 未満 | - | | - | | 0.06 | 未満 | - | | - | | 0.06 | 未満 | - | | 0.06 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/Lいて下 | 0.002 | 未満 | - | | - | | 0.002 | 未満 | - | | - | | 0.002 | 未満 | - | | 0.002 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 23 | クロロホルム | 0.06 mg/Lいて下 | 0.006 | 未満 | - | | - | | 0.006 | 未満 | - | | - | | 0.006 | 未満 | - | | 0.006 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/Lいて下 | 0.003 | 未満 | - | | - | | 0.003 | 未満 | - | | - | | 0.003 | 未満 | - | | 0.003 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/Lいて下 | 0.01 | 未満 | - | | - | | 0.01 | 未満 | - | | - | | 0.01 | 未満 | - | | 0.01 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/Lいて下 | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/Lいて下 | 0.01 | 未満 | - | | - | | 0.01 | 未満 | - | | - | | 0.01 | 未満 | - | | 0.01 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/Lいて下 | 0.003 | 未満 | - | | - | | 0.003 | 未満 | - | | - | | 0.003 | 未満 | - | | 0.003 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/Lいて下 | 0.003 | 未満 | - | | - | | 0.003 | 未満 | - | | - | | 0.003 | 未満 | - | | 0.003 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/Lいて下 | 0.009 | 未満 | - | | - | | 0.009 | 未満 | - | | - | | 0.009 | 未満 | - | | 0.009 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/Lいて下 | 0.008 | 未満 | - | | - | | 0.008 | 未満 | - | | - | | 0.008 | 未満 | - | | 0.008 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 32 | 亜鉛 | 1 mg/Lいて下 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | | |
| 水質基準項目 33 | アルミニウム | 0.2 mg/Lいて下 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | | |
| 水質基準項目 34 | 鉄 | 0.3 mg/Lいて下 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | | |
| 水質基準項目 35 | 銅 | 1 mg/Lいて下 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | | |
| 水質基準項目 36 | ナトリウム | 200 mg/Lいて下 | 8.2 | | 8.3 | | 8.5 | | 8.7 | | 8.5 | | 8.7 | | 8.5 | | 8.7 | | 8.7 | | 8.6 | | 8.2 | | | |
| 水質基準項目 37 | マンガン | 0.05 mg/Lいて下 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | | |
| 水質基準項目 38 | 塩化物イオン | 200 mg/Lいて下 | 5.1 | | 5.0 | | 5.0 | | 5.3 | | 5.1 | | 5.0 | | 5.1 | | 5.3 | | 5.0 | | 4.9 | | 4.9 | | | |
| 水質基準項目 39 | 硬度(Ca,Mg等) | 300 mg/Lいて下 | 77.4 | ** | 77.8 | ** | 78.7 | ** | 80.5 | ** | 78.1 | ** | 81.3 | ** | 79.2 | ** | 80.3 | ** | 79.9 | ** | 78.6 | ** | 77.5 | ** | | |
| 水質基準項目 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/Lいて下 | 135 | ** | - | | - | | 138 | ** | - | | - | | 137 | ** | - | | 131 | ** | - | | - | | | |
| 水質基準項目 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/Lいて下 | 0.02 | 未満 | - | | - | | 0.02 | 未満 | - | | - | | 0.02 | 未満 | - | | 0.02 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/Lいて下 | - | | - | | - | | 0.000001 | 未満 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| 水質基準項目 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/Lいて下 | - | | - | | - | | 0.000001 | 未満 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| 水質基準項目 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/Lいて下 | 0.005 | 未満 | - | | - | | 0.005 | 未満 | - | | - | | 0.005 | 未満 | - | | 0.005 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 45 | フェノール類 | 0.005 mg/Lいて下 | 0.0005 | 未満 | - | | - | | 0.0005 | 未満 | - | | - | | 0.0005 | 未満 | - | | 0.0005 | 未満 | - | | - | | | |
| 水質基準項目 46 | 有機物質(TOC) | 3 mg/Lいて下 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | | |
| 水質基準項目 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.9 | | 7.0 | | 7.0 | | 7.2 | | 7.0 | | 7.0 | | 7.0 | | 7.1 | | 7.1 | | 6.9 | | 7.1 | | | |
| 水質基準項目 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | | |
| 水質基準項目 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | | |
| 水質基準項目 50 | 色度 | 5度以下 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | | |
| 水質基準項目 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | | |
| その他 52 | Mアルカリ度 | mg/L | 72.7 | | 73.2 | | 71.7 | | 72.5 | | 72.5 | | 73.2 | | 73.2 | | 75.9 | | 73.2 | | 73.9 | | 72.8 | | | |
| その他 53 | 電気伝導度 | μS/cm | 196 | | 192 | | 191 | | 192 | | 194 | | 200 | | 190 | | 191 | | 190 | | 192 | | 189 | | | |
| その他 54 | 残留塩素 | 0.1 mg/Lいて上 | 0.30 | | 0.35 | | 0.30 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.35 | | 0.30 | | | |
| その他 55 | 大腸菌数 | 検出されないこと | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| その他 56 | 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| その他 57 | クリプトスポリジウム | 検出されないこと | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| その他 58 | ジアルジア | 検出されないこと | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| | 判定 | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | | |

注)検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

*:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。