○基準項目水質検査結果表

	地区区分		婦中		婦中		婦中		婦中		婦中		婦中		婦中		婦中		婦中		婦中		婦中	
	上水/簡水/飲水/小水・原水/浄水/工程水		上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓
	採水地点名		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓	
	採水地点番号		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3	
	水系名		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)	
			中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		道場水源・下井沢水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源	
			東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場	
			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	採水年月日		令和6年4月9日		令和6年5月14日		令和6年6月11日		令和6年7月2日		令和6年8月20日		令和6年9月3日		令和6年10月15日		令和6年11月12日		令和6年12月3日		令和7年1月14日		令和7年2月4日		令和7年3月6日	
	検査機関名		流杉浄水場/北陸保健衛生研究所		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場/北陸環境科学研究所		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場	
	気温(℃)・水温(℃)		9.8	13.2	14.4	16.8	24.6	22.0	24.3	21.5	29.2	25.0	25.2	24.3	23.9	20.4	14.7	16.4	12.5	14.1	4.6	6.3	0.5	6.0	5.1	8.7
	天候	前日/当日	曇時々晴後雨	雨	雨後時々曇	晴	曇一時雨後晴	晴時々雨	曇時々雨	曇後一時雨	晴後曇時々雨、雷を伴う	晴、雷を伴う	雨時々曇、雷を伴う	曇時々雨	晴後一時曇	曇時々晴	晴時々曇	曇時々晴	晴一時曇	曇一時晴後雨	曇時々みぞれ後晴一時雨	みぞれ後小雪後晴	曇時々雨	雪後小雪後みぞれ	雨時々曇	雪一時晴れ、とき所々雨
	項目名	基準値	結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果	
水質基準項目 1	一般細菌	100 個/mL以下	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
水質基準項目 2	大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出	
水質基準項目 3	カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満
水質基準項目 4	水銀	0.0005 mg/L以下	0.00005	未満	-		-		0.00005	未満	-		-		0.00005	未満	-		0.00005	未満	-		-		-	
水質基準項目 5	セレン	0.01 mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満
水質基準項目 6	鉛	0.01 mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満
水質基準項目 7	ヒ素	0.01 mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満
水質基準項目 8	六価クロム	0.02 mg/L以下	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満
水質基準項目 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004	未満	-		-		0.004	未満	-		-		0.004	未満	-		0.004	未満	-		-		-	
水質基準項目 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		0.001	未満	-		-		-	
水質基準項目 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.9		-		-		0.9		-		-		0.9		-		0.9		-		-		-	
水質基準項目 12	フッ素	0.8 mg/L以下	0.08	未満	-		-		0.08	未満	-		-		0.08	未満	-		0.08	未満	-		-		-	
水質基準項目 13	ほう素	1 mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満
水質基準項目 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002	未満	-		-		0.0002	未満	-		-		0.0002	未満	-		0.0002	未満	-		-		-	
水質基準項目 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005	未満	-		-		0.005	未満	-		-		0.005	未満	-		0.005	未満	-		-		-	
水質基準項目 16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	0.004	未満	-		-		0.004	未満	-		-		0.004	未満	-		0.004	未満	-		-		-	
水質基準項目 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002	未満	-		-		0.002	未満	-		-		0.002	未満	-		0.002	未満	-		-		-	
水質基準項目 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		0.001	未満	-		-		-	
水質基準項目 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		0.001	未満	-		-		-	
水質基準項目 20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		0.001	未満	-		-		-	
水質基準項目 21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06	未満	-		-		0.06	未満	-		-		0.06	未満	-		0.06	未満	-		-		-	
水質基準項目 22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002	未満	-		-		0.002	未満	-		-		0.002	未満	-		0.002	未満	-		-		-	
水質基準項目 23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	未満	-		-		0.006	未満	-		-		0.006	未満	-		0.006	未満	-		-		-	
水質基準項目 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		0.003	未満	-		-		-	
水質基準項目 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.01	未満	-		-		0.01	未満	-		-		0.01	未満	-		0.01	未満	-		-		-	
水質基準項目 26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		0.001	未満	-		-		-	
水質基準項目 27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.01	未満	-		-		0.01	未満	-		-		0.01	未満	-		0.01	未満	-		-		-	
水質基準項目 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		0.003	未満	-		-		-	
水質基準項目 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		0.003	未満	-		-		-	
水質基準項目 30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.009	未満	-		-		0.009	未満	-		-		0.009	未満	-		0.009	未満	-		-		-	
水質基準項目 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008	未満	-		-		0.008	未満	-		-		0.008	未満	-		0.008	未満	-		-		-	
水質基準項目 32	亜鉛	1 mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満
水質基準項目 33	アルミニウム	0.2 mg/L以下	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満
水質基準項目 34	鉄	0.3 mg/L以下	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満
水質基準項目 35	銅	1 mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満
水質基準項目 36	ナトリウム	200 mg/L以下	8.3		8.6		9.1		8.5		8.4		8.0		8.9		8.3		8.9		8.2		8.0		7.9	
水質基準項目 37	マンガン	0.05 mg/L以下	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満
水質基準項目 38	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.2		5.2		5.1		5.3		5.2		5.1		5.2		5.1		5.1		5.3		5.1		5.0	
水質基準項目 39	硬度(Ca,Mg等)	300 mg/L以下	77.8	**	79.0	**	83.2	**	78.5	**	75.9	**	71.8	**	82.2	**	78.0	**	81.0	**	74.6	**	75.0	**	74.5	**
水質基準項目 40	蒸発残留物	500 mg/L以下	128	**	-		-		149	**	-		-		143	**	-		131	**	-		-		-	
水質基準項目 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02	未満	-		-		0.02	未満	-		-		0.02	未満	-		0.02	未満	-		-		-	
水質基準項目 42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-		-		-		0.000001	未満	-		-		-		-		-		-		-		-	
水質基準項目 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-		-		-		0.000001	未満	-		-		-		-		-		-		-		-	
水質基準項目 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005	未満	-		-		0.005	未満	-		-		0.005	未満	-		0.005	未満	-		-		-	
水質基準項目 45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005	未満	-		-		0.0005	未満	-		-		0.0005	未満	-		0.0005	未満	-		-		-	
水質基準項目 46	有機物質(TOC)	3 mg/L以下	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満
水質基準項目 47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.0		7.1		6.9		7.0		6.9		6.9		6.9		7.0		7.0		7.1		7.0		7.0	
水質基準項目 48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
水質基準項目 49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
水質基準項目 50	色度	5度以下	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満
水質基準項目 51	濁度	2度以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満
その他 52	Mアルカリ度	mg/L	71.4		73.2		72.1		72.6		74.6		74.9		76.0		71.6		74.3		74.5		73.4		73.4	
その他 53	電気伝導度	μS/cm	196		198		191		196		200		195		201		195		196		191		192		196	
その他 54	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35		0.25		0.35		0.30		0.35		0.35		0.30		0.30		0.25		0.30		0.30		0.30	
その他 55	大腸菌数	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
その他 56	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
その他 57	クリプトスポリジウム	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
その他 58	ジアルジア	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	判定		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する	

注)検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

*:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。