

○基準項目水質検査結果表

地区区分			桶中		桶中		桶中												
上水/簡水/飲水/小水・原水/浄水/工程水			上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓											
採水地点名			東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓												
採水地点番号			5-3-3		5-3-3		5-3-3												
水系名			東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)												
			中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源												
			東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場												
			-		-		-												
採水年月日			令和7年4月8日		令和7年5月13日		令和7年6月17日												
検査機関名			流杉浄水場・北野環境科学研究所		流杉浄水場		流杉浄水場												
気温(℃)・水温(℃)			12.8	13.6	18.2	16.8	27.1	19.9											
天候			曇時々雨		曇時々雨		曇時々雨												
項目名			基準値	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果
水質基準項目	1 一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0											
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出											
	3 カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003	未測	0.0003	未測	0.0003	未測											
	4 水銀	0.0005 mg/L以下	0.00005	未測	-	未測	-	未測											
	5 セレン	0.01 mg/L以下	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測											
	6 鉛	0.01 mg/L以下	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測											
	7 ヒ素	0.01 mg/L以下	0.001	未測	0.001	未測	0.001	未測											
	8 六価クロム	0.02 mg/L以下	0.002	未測	0.002	未測	0.002	未測											
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004	未測	-	未測	-	未測											
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001	未測	-	未測	-	未測											
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.9	未測	-	未測	-	未測											
	12 フッ素	0.8 mg/L以下	0.08	未測	-	未測	-	未測											
	13 ほう素	1 mg/L以下	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測											
	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002	未測	-	未測	-	未測											
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005	未測	-	未測	-	未測											
	16 1,1,2,2-ジ(2-クロロエチル)及び1,1,2,2-ジ(2-クロロエチル)エタン	0.04 mg/L以下	0.004	未測	-	未測	-	未測											
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002	未測	-	未測	-	未測											
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001	未測	-	未測	-	未測											
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001	未測	-	未測	-	未測											
	20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001	未測	-	未測	-	未測											
	21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06	未測	-	未測	-	未測											
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002	未測	-	未測	-	未測											
	23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	未測	-	未測	-	未測											
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	未測	-	未測	-	未測											
	25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.01	未測	-	未測	-	未測											
	26 臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001	未測	-	未測	-	未測											
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.01	未測	-	未測	-	未測											
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	未測	-	未測	-	未測											
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	未測	-	未測	-	未測											
	30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.009	未測	-	未測	-	未測											
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008	未測	-	未測	-	未測											
	32 亜鉛	1 mg/L以下	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測											
	33 アルミニウム	0.2 mg/L以下	0.01	未測	0.01	未測	0.01	未測											
	34 鉄	0.3 mg/L以下	0.03	未測	0.03	未測	0.03	未測											
	35 銅	1 mg/L以下	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測											
	36 ナトリウム	200 mg/L以下	8.2	未測	8.3	未測	8.5	未測											
	37 マンガン	0.05 mg/L以下	0.005	未測	0.005	未測	0.005	未測											
	38 塩化物イオン	200 mg/L以下	5.1	未測	5.0	未測	5.0	未測											
	39 硬度(Ca,Mg等)	300 mg/L以下	77.4	***	77.8	***	78.7	***											
	40 蒸発残留物	500 mg/L以下	135	***	-	未測	-	未測											
	41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02	未測	-	未測	-	未測											
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-	未測	-	未測	-	未測											
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-	未測	-	未測	-	未測											
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005	未測	-	未測	-	未測											
	45 フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005	未測	-	未測	-	未測											
	46 有機物質(TOC)	3 mg/L以下	0.3	未測	0.3	未測	0.3	未測											
	47 pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	未測	7.0	未測	7.0	未測											
	48 味	異常でないこと	異常なし	未測	異常なし	未測	異常なし	未測											
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	未測	異常なし	未測	異常なし	未測											
	50 色度	5度以下	1	未測	1	未測	1	未測											
	51 濁度	2度以下	0.1	未測	0.1	未測	0.1	未測											
その他	52 Mアルカリ度	mg/L	72.7	73.2	71.7														
	53 電気伝導度	μS/cm	196	192	191														
	54 残留塩素	0.1 mg/L以上	0.30	0.35	0.30														
	55 大腸菌数	検出されないこと	-	-	-														
	56 嫌気性芽胞菌	検出されないこと	-	-	-														
57 クリプトスポリジウム	検出されないこと	-	-	-															
58 ジアルジア	検出されないこと	-	-	-															
判定			適合する	適合する	適合する														

注)検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

*:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。