

○基準項目水質検査結果表

地区		分		桶中		桶中		桶中		桶中									
上水/簡水/飲水/小水・原水/浄水/工程水				上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓								
採水地点名				東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓									
採水地点番号				5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3									
水系名				東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)									
				中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源									
				東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場									
採水年月日				令和7年4月8日		令和7年5月13日		令和7年6月17日		令和7年7月15日									
検査機関名				流杉浄水場・北陸環境科学研究所		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場・北陸環境科学研究所									
気温(℃)・水温(℃)				12.8	13.6	18.2	16.8	27.1	19.9	28.2	23.2								
天候				曇時々雨		曇時々雨		曇時々雨		晴後時々曇									
項目名				基準値	結果	基準値	結果	基準値	結果	基準値	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果
水質基準項目	1 一般細菌	100	個/mL以下	0	不検出	0	不検出	0	不検出	0	不検出								
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
	3 カドミウム	0.003	mg/L以下	0.0003	未検	0.0003	未検	0.0003	未検	0.0003	未検								
	4 水銀	0.0005	mg/L以下	0.00005	未検	-	未検	-	未検	0.00005	未検								
	5 セレン	0.01	mg/L以下	0.001	未検	0.001	未検	0.001	未検	0.001	未検								
	6 鉛	0.01	mg/L以下	0.001	未検	0.001	未検	0.001	未検	0.001	未検								
	7 ヒ素	0.01	mg/L以下	0.001	未検	0.001	未検	0.001	未検	0.001	未検								
	8 六価クロム	0.02	mg/L以下	0.002	未検	0.002	未検	0.002	未検	0.002	未検								
	9 亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	未検	-	未検	-	未検	0.004	未検								
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	未検	-	未検	-	未検	0.001	未検								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.9	未検	-	未検	-	未検	0.9	未検								
	12 フッ素	0.8	mg/L以下	0.08	未検	-	未検	-	未検	0.08	未検								
	13 ほう素	1	mg/L以下	0.1	未検	0.1	未検	0.1	未検	0.1	未検								
	14 四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	未検	-	未検	-	未検	0.0002	未検								
	15 1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	未検	-	未検	-	未検	0.005	未検								
	16 1,4-ジ(2-ジクロロエチル)及び1,2-ジ(2-ジクロロエチル)エタン	0.04	mg/L以下	0.004	未検	-	未検	-	未検	0.004	未検								
	17 ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	未検	-	未検	-	未検	0.002	未検								
	18 テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	未検	-	未検	-	未検	0.001	未検								
	19 トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	未検	-	未検	-	未検	0.001	未検								
	20 ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	未検	-	未検	-	未検	0.001	未検								
	21 塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	未検	-	未検	-	未検	0.06	未検								
	22 クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	未検	-	未検	-	未検	0.002	未検								
	23 クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.006	未検	-	未検	-	未検	0.006	未検								
	24 ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	未検	-	未検	-	未検	0.003	未検								
	25 ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.01	未検	-	未検	-	未検	0.01	未検								
	26 臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	未検	-	未検	-	未検	0.001	未検								
	27 総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.01	未検	-	未検	-	未検	0.01	未検								
	28 トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	未検	-	未検	-	未検	0.003	未検								
	29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.003	未検	-	未検	-	未検	0.003	未検								
	30 ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.009	未検	-	未検	-	未検	0.009	未検								
	31 ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	未検	-	未検	-	未検	0.008	未検								
	32 亜鉛	1	mg/L以下	0.1	未検	0.1	未検	0.1	未検	0.1	未検								
	33 アルミニウム	0.2	mg/L以下	0.01	未検	0.01	未検	0.01	未検	0.01	未検								
	34 鉄	0.3	mg/L以下	0.03	未検	0.03	未検	0.03	未検	0.03	未検								
	35 銅	1	mg/L以下	0.1	未検	0.1	未検	0.1	未検	0.1	未検								
	36 ナトリウム	200	mg/L以下	8.2	未検	8.3	未検	8.5	未検	8.7	未検								
	37 マンガン	0.05	mg/L以下	0.005	未検	0.005	未検	0.005	未検	0.005	未検								
	38 塩化物イオン	200	mg/L以下	5.1	未検	5.0	未検	5.0	未検	5.3	未検								
	39 硬度(Ca,Mg等)	300	mg/L以下	77.4	***	77.8	***	78.7	***	80.5	***								
	40 蒸発残留物	500	mg/L以下	135	***	-	未検	-	未検	138	***								
	41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02	未検	-	未検	-	未検	0.02	未検								
	42 ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	-	未検	-	未検	-	未検	0.000001	未検								
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	-	未検	-	未検	-	未検	0.000001	未検								
	44 非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.005	未検	-	未検	-	未検	0.005	未検								
	45 フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	未検	-	未検	-	未検	0.0005	未検								
	46 有機物質(TOC)	3	mg/L以下	0.3	未検	0.3	未検	0.3	未検	0.3	未検								
	47 pH値	5.8以上 8.6以下		6.9	未検	7.0	未検	7.0	未検	7.2	未検								
	48 味	異常でないこと		異常なし	未検	異常なし	未検	異常なし	未検	異常なし	未検								
	49 臭気	異常でないこと		異常なし	未検	異常なし	未検	異常なし	未検	異常なし	未検								
	50 色度	5度以下		1	未検	1	未検	1	未検	1	未検								
	51 濁度	2度以下		0.1	未検	0.1	未検	0.1	未検	0.1	未検								
52 Mアルカリ度	mg/L		72.7	未検	73.2	未検	71.7	未検	72.5	未検									
53 電気伝導度	μS/cm		196	未検	192	未検	191	未検	192	未検									
54 残留塩素	0.1	mg/L以上	0.30	未検	0.35	未検	0.30	未検	0.35	未検									
55 大腸菌数	検出されないこと		-	未検	-	未検	-	未検	-	未検									
56 嫌気性芽胞菌	検出されないこと		-	未検	-	未検	-	未検	-	未検									
57 クリプトスポリジウム	検出されないこと		-	未検	-	未検	-	未検	-	未検									
58 ジアルジア	検出されないこと		-	未検	-	未検	-	未検	-	未検									
判定				適合する		適合する		適合する		適合する									

注)検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

*:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。