

○基準項目水質検査結果表

区 分			婦中		婦中		婦中		婦中		婦中		婦中		婦中													
上水/簡水/飲水/小水・原水/浄水/工程水			上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓												
採 水 地 点 名			東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓													
採 水 地 点 番 号			5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3													
水 系 名	東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)													
	中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源													
	東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場													
	-		-		-		-		-		-		-		-													
採 水 年 月 日			令和7年4月8日		令和7年5月13日		令和7年6月17日		令和7年7月15日		令和7年8月26日		令和7年9月16日															
検 査 機 関 名			流杉浄水場/北陸環境科学研究所		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場/北陸保健衛生研究所		流杉浄水場		流杉浄水場															
気 温 (℃) ・ 水 温 (℃)			12.8	13.6	18.2	16.8	27.1	19.9	28.2	23.2	31.1	25.5	27.7	25.2														
天 候			前日/当日		晴後曇時々雨、雲を伴う		曇時々晴後雨		曇一時雨		晴一時曇		晴後時々曇		晴後一時曇、雲を伴う		晴時々雨後曇		晴時々曇									
項 目 名			基 準 値		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果		結 果	
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	100	個/mL以下	0		0		0		0		0		0													
	2	大腸菌	検出されないこと		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出													
	3	カドミウム	0.003	mg/L以下	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満												
	4	水銀	0.0005	mg/L以下	0.00005	未満	-		-		0.00005	未満	-		-													
	5	セレン	0.01	mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満												
	6	鉛	0.01	mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満												
	7	ヒ素	0.01	mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満												
	8	六価クロム	0.02	mg/L以下	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満												
	9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	未満	-		-		0.004	未満	-		-													
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.9		-		-		0.9		-		-													
	12	フッ素	0.8	mg/L以下	0.08	未満	-		-		0.08	未満	-		-													
	13	ぼう素	1	mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満												
	14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	未満	-		-		0.0002	未満	-		-													
	15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	未満	-		-		0.005	未満	-		-													
	16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	未満	-		-		0.004	未満	-		-													
	17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	未満	-		-		0.002	未満	-		-													
	18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-													
	19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-													
	20	ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-													
	21	塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	未満	-		-		0.06	未満	-		-													
	22	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	未満	-		-		0.002	未満	-		-													
	23	クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.006	未満	-		-		0.006	未満	-		-													
	24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		-													
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.01	未満	-		-		0.01	未満	-		-													
	26	臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-													
	27	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.01	未満	-		-		0.01	未満	-		-													
	28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		-													
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		-													
	30	ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.009	未満	-		-		0.009	未満	-		-													
	31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	未満	-		-		0.008	未満	-		-													
	32	亜鉛	1	mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満												
	33	アルミニウム	0.2	mg/L以下	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満												
	34	鉄	0.3	mg/L以下	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満												
	35	銅	1	mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満												
	36	ナトリウム	200	mg/L以下	8.2		8.3		8.5		8.7		8.5		8.7													
	37	マンガン	0.05	mg/L以下	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満												
	38	塩化物イオン	200	mg/L以下	5.1		5.0		5.0		5.3		5.1		5.0													
	39	硬度 (Ca,Mg等)	300	mg/L以下	77.4	**	77.8	**	78.7	**	80.5	**	78.1	**	81.3	**												
	40	蒸発残留物	500	mg/L以下	135	**	-		-		138	**	-		-													
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02	未満	-		-		0.02	未満	-		-													
	42	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	-		-		-		0.000001	未満	-		-													
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	-		-		-		0.000001	未満	-		-													
	44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.005	未満	-		-		0.005	未満	-		-													
	45	フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	未満	-		-		0.0005	未満	-		-													
	46	有機物質 (TOC)	3	mg/L以下	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満												
	47	pH値	5.8以上 8.6以下		6.9		7.0		7.0		7.2		7.0		7.0													
	48	味	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし													
	49	臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし													
	50	色度	5度以下		1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満												
	51	濁度	2度以下		0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満												
その他	52	Mアルカリ度	mg/L		72.7		73.2		71.7		72.5		72.5		73.2													
	53	電気伝導度	μS/cm		196		192		191		192		194		200													
	54	残留塩素	mg/L以上		0.30		0.35		0.30		0.35		0.35		0.35													
	55	大腸菌数	検出されないこと		-		-		-		-		-		-													
	56	嫌気性芽胞菌	検出されないこと		-		-																					