○基準項目水質検査結果表

	地区区分		婦中		婦中		婦中		婦中		婦中		婦中		婦中		婦中		婦中		婦中					
	上水/簡水/飲水/小水・原水/浄水/工程水		上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓	上水	給水栓				
	採水地点名		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓		東部配水区給水栓					
	採水地点番号		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3		5-3-3					
	水系名		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)		東部水系(地下水)					
			中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		道場水源・下井沢水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源		中島・田屋・東部第3水源					
			東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場		東部浄水場					
			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-					
	採水年月日		令和7年4月8日		令和7年5月13日		令和7年6月17日		令和7年7月15日		令和7年8月26日		令和7年9月16日		令和7年10月21日		令和7年11月11日		令和7年12月2日		令和8年1月13日					
	検査機関名		流杉浄水場/北陸環境科学研究所		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場/北陸環境衛生研究所		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場					
	気温(℃)・水温(℃)		12.8	13.6	18.2	16.8	27.1	19.9	28.2	23.2	31.1	25.5	27.7	25.2	13.9	19.1	10.9	15.5	12.4	14.4	5.2	8.8				
	天候	前日/当日	晴後曇時々雨、雷を伴う	曇時々晴後雨	曇時々雨後晴	晴	曇一時雨	晴一時曇	晴後時々曇	曇一時晴後雨	晴時々雨後曇	晴時々雨、曇り	晴時々曇		曇時々晴後雨	曇一時雨	雨時々曇一時晴、雷を伴う	雨時々晴一時曇	曇時々雨、雷を伴う	曇後晴時々雨	雪後曇一時みぞれ	小雨後一時晴、雷を伴う				
	項目名	基準値	結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果	
水質基準項目 1	一般細菌	100 個/mLいて下	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
水質基準項目 2	大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出					
水質基準項目 3	カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満				
水質基準項目 4	水銀	0.0005 mg/L以下	0.00005	未満	-		-		0.00005	未満	-		-		0.00005	未満	-		0.00005	未満	-					
水質基準項目 5	セレン	0.01 mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満				
水質基準項目 6	鉛	0.01 mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満				
水質基準項目 7	ヒ素	0.01 mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満				
水質基準項目 8	六価クロム	0.02 mg/L以下	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満				
水質基準項目 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004	未満	-		-		0.004	未満	-		-		0.004	未満	-		0.004	未満	-					
水質基準項目 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		0.001	未満	-					
水質基準項目 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.9		-		-		0.9		-		-		0.9		-		0.9		-					
水質基準項目 12	フッ素	0.8 mg/L以下	0.08	未満	-		-		0.08	未満	-		-		0.08	未満	-		0.08	未満	-					
水質基準項目 13	ほう素	1 mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満				
水質基準項目 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002	未満	-		-		0.0002	未満	-		-		0.0002	未満	-		0.0002	未満	-					
水質基準項目 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005	未満	-		-		0.005	未満	-		-		0.005	未満	-		0.005	未満	-					
水質基準項目 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004	未満	-		-		0.004	未満	-		-		0.004	未満	-		0.004	未満	-					
水質基準項目 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002	未満	-		-		0.002	未満	-		-		0.002	未満	-		0.002	未満	-					
水質基準項目 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		0.001	未満	-					
水質基準項目 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		0.001	未満	-					
水質基準項目 20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		0.001	未満	-					
水質基準項目 21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06	未満	-		-		0.06	未満	-		-		0.06	未満	-		0.06	未満	-					
水質基準項目 22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002	未満	-		-		0.002	未満	-		-		0.002	未満	-		0.002	未満	-					
水質基準項目 23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	未満	-		-		0.006	未満	-		-		0.006	未満	-		0.006	未満	-					
水質基準項目 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		0.003	未満	-					
水質基準項目 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.01	未満	-		-		0.01	未満	-		-		0.01	未満	-		0.01	未満	-					
水質基準項目 26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		-		0.001	未満	-		0.001	未満	-					
水質基準項目 27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.01	未満	-		-		0.01	未満	-		-		0.01	未満	-		0.01	未満	-					
水質基準項目 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		0.003	未満	-					
水質基準項目 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		-		0.003	未満	-		0.003	未満	-					
水質基準項目 30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.009	未満	-		-		0.009	未満	-		-		0.009	未満	-		0.009	未満	-					
水質基準項目 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008	未満	-		-		0.008	未満	-		-		0.008	未満	-		0.008	未満	-					
水質基準項目 32	亜鉛	1 mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満				
水質基準項目 33	アルミニウム	0.2 mg/L以下	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満				
水質基準項目 34	鉄	0.3 mg/L以下	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満				
水質基準項目 35	銅	1 mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満				
水質基準項目 36	ナトリウム	200 mg/L以下	8.2		8.3		8.5		8.7		8.5		8.7		8.5		8.7		8.7		8.6					
水質基準項目 37	マンガン	0.05 mg/L以下	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満				
水質基準項目 38	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.1		5.0		5.0		5.3		5.1		5.0		5.1		5.3		5.0		4.9					
水質基準項目 39	硬度(Ca,Mg等)	300 mg/L以下	77.4	**	77.8	**	78.7	**	80.5	**	78.1	**	81.3	**	79.2	**	80.3	**	79.9	**	78.6	**				
水質基準項目 40	蒸発残留物	500 mg/L以下	135	**	-		-		138	**	-		-		137	**	-		131	**	-					
水質基準項目 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02	未満	-		-		0.02	未満	-		-		0.02	未満	-		0.02	未満	-					
水質基準項目 42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-		-		-		0.000001	未満	-		-		-		-		-		-					
水質基準項目 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-		-		-		0.000001	未満	-		-		-		-		-		-					
水質基準項目 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005	未満	-		-		0.005	未満	-		-		0.005	未満	-		0.005	未満	-					
水質基準項目 45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005	未満	-		-		0.0005	未満	-		-		0.0005	未満	-		0.0005	未満	-					
水質基準項目 46	有機物質(TOC)	3 mg/L以下	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満				
水質基準項目 47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.9		7.0		7.0		7.2		7.0		7.0		7.0		7.1		7.1		6.9					
水質基準項目 48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし					
水質基準項目 49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし					
水質基準項目 50	色度	5度以下	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満				
水質基準項目 51	濁度	2度以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満				
その他 52	Mアルカリ度	mg/L	72.7		73.2		71.7		72.5		72.5		73.2		73.2		75.9		73.2		73.9					
その他 53	電気伝導度	μS/cm	196		192		191		192		194		200		190		191		190		192					
その他 54	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.30		0.35		0.30		0.35		0.35		0.35		0.35		0.35		0.35		0.35					
その他 55	大腸菌数	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-					
その他 56	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-					
その他 57	クリプトスポリジウム	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-					
その他 58	ジアルジア	検出されないこと	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-					
	判定		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する		適合する					

注)検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

*:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。