

○流杉工業用水道 毎月水質検査結果表

令和7年度

測定項目	水質標準値	月別測定記録表												最大	最小	平均値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
水温	℃	8.9	14.2	19.0	23.0	22.5	16.1	15.5	9.5	7.0	5.1			23.0	5.1	14.1
濁度	20度以下	1.2	4.0	3.8	1.4	2.4	2.7	1.6	0.9	0.7	0.5			4.0	0.5	1.9
pH値	6.5~8.0	7.6	7.3	7.1	7.3	7.4	7.4	7.7	7.7	7.6	7.5			7.7	7.1	7.5
Mアルカリ度	75 mg/L以下	23.0	15.8	13.1	16.1	16.5	21.2	25.4	24.1	25.6	21.4			25.6	13.1	20.2
硬度(Ca,Mg等)	120 mg/L以下	27.8	18.7	17.5	17.5	20.7	30.0	33.0	31.7	32.6	24.9			33.0	17.5	25.4
蒸発残留物	250 mg/L以下	49	66	74	71	51	59	65	51	59	63			74	49	61
塩化物イオン	80 mg/L以下	1.9	1.1	1.9	1.1	1.6	2.7	1.8	2.3	2.7	2.4			2.7	1.1	2.0
鉄	0.3 mg/L以下	0.06	0.15	0.14	0.06	0.09	0.12	0.10	0.06	0.05	0.04			0.15	0.04	0.09
マンガン	0.2 mg/L以下	0.007	0.039	0.027	0.013	0.017	0.018	0.012	0.017	0.011	0.012			0.039	0.007	0.017
電気伝導度	- μS/cm	69	50	45	48	53	74	81	77	82	63			82	45	64

○朝日工業用水道 毎月水質検査結果表

令和7年度

測定項目	水質標準値	月別測定記録表												最大	最小	平均値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
水温	℃	12.4	12.0	12.9	13.2	12.9	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0			14.0	12.0	13.3
濁度	20度以下	0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満									
pH値	6.5~8.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1			7.2	7.0	7.1
Mアルカリ度	75 mg/L以下	32.3	31.2	31.0	30.5	32.0	34.1	35.0	36.4	34.9	34.5			36.4	30.5	33.2
硬度(Ca,Mg等)	120 mg/L以下	40.2	38.7	39.1	38.9	40.1	43.9	45.0	46.7	46.0	44.8			46.7	38.7	42.3
蒸発残留物	250 mg/L以下	87	96	100	96	75	84	102	75	81	97			102	75	89
塩化物イオン	80 mg/L以下	3.9	3.3	2.8	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	3.0			3.9	2.5	2.9
鉄	0.3 mg/L以下	0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満									
マンガン	0.2 mg/L以下	0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満									
電気伝導度	- μS/cm	101	97	95	94	99	104	110	113	113	107			113	94	103

※水質標準値は日本工業用水協会・工業用水水質基準制定委員会が示したもの(昭和46年制定)であり、基準値はありません