

○流杉工業用水道 毎月水質検査結果表

令和7年度

測 定 項 目	水質標準値	月別測定記録表													最大	最小	平均値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
水 温	℃	8.9	14.2	19.0	23.0	22.5	16.1							23.0	8.9	17.3	
濁 度	20度以下	1.2	4.0	3.8	1.4	2.4	2.7							4.0	1.2	2.6	
p H 値	6.5～8.0	7.6	7.3	7.1	7.3	7.4	7.4							7.6	7.1	7.4	
M ア ル カ リ 度	75 mg/L以下	23.0	15.8	13.1	16.1	16.5	21.2							23.0	13.1	17.6	
硬 度 (Ca,Mg 等)	120 mg/L以下	27.8	18.7	17.5	17.5	20.7	30.0							30.0	17.5	22.0	
蒸 発 残 留 物	250 mg/L以下	49	66	74	71	51	59							74	49	62	
塩 化 物 イ オ ン	80 mg/L以下	1.9	1.1	1.9	1.1	1.6	2.7							2.7	1.1	1.7	
鉄	0.3 mg/L以下	0.06	0.15	0.14	0.06	0.09	0.12							0.15	0.06	0.10	
マ ン ガ ン	0.2 mg/L以下	0.007	0.039	0.027	0.013	0.017	0.018							0.039	0.007	0.020	
電 気 伝 導 度	- μS/cm	69	50	45	48	53	74							74	45	57	

○朝日工業用水道 毎月水質検査結果表

令和7年度

測 定 項 目	水質標準値	月別測定記録表													最大	最小	平均値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
水 温	℃	12.4	12.0	12.9	13.2	12.9	14.0								14.0	12.0	12.9
濁 度	20度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
p H 値	6.5～8.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1							7.1	7.0	7.1
M ア ル カ リ 度	75 mg/L以下	32.3	31.2	31.0	30.5	32.0	34.1								34.1	30.5	31.9
硬 度 (Ca,Mg 等)	120 mg/L以下	40.2	38.7	39.1	38.9	40.1	43.9								43.9	38.7	40.2
蒸 発 残 留 物	250 mg/L以下	87	96	100	96	75	84								100	75	90
塩 化 物 イ オ ン	80 mg/L以下	3.9	3.3	2.8	2.6	2.5	2.6								3.9	2.5	3.0
鉄	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満
マ ン ガ ン	0.2 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満
電 気 伝 導 度	- μS/cm	101	97	95	94	99	104								104	94	98

※水質標準値は日本工業用水協会・工業用水水質基準制定委員会が示したもの(昭和46年制定)であり、基準値はありません