○基準項目水質検査結果表

地区区分		富山		富山		富山		富山		富山		富山		富山		富山		富山		富山				
上水/給水/排水/小水・原水/浄水/工程水		上水	給水																					
採水地	地点名	古沢配水區(古沢)給水栓 1-3-2																						
水系名		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系		流杉水系				
採水年月日		令和6年4月16日		令和6年5月21日		令和6年6月18日		令和6年7月23日		令和6年8月27日		令和6年9月19日		令和6年10月22日		令和6年11月26日		令和6年12月12日		令和7年1月7日		令和7年2月13日		
検査機関名		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		
気温(℃)・水温(℃)		20.0	17.0	15.9	19.6	21.9	26.0	31.3	26.9	30.8	28.2	26.8	30.2	20.8	23.7	14.7	16.3	3.3	13.0	4.8	8.2	3.3	5.8	
天気		晴時々曇		曇一時晴		曇一時晴		晴一時曇		曇一時晴		晴一時曇		晴一時曇		雨		雨時々曇		曇		曇時々雨		
項目名		基準値		結果		結果																		
水質	1 一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出																				
	3 カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003	未満	0.0003	未満	0.0003	未満																
	4 水銀	0.0005 mg/L以下	-	-	0.00005	未満	-	-	0.00005	未満	-	-												
	5 セレン	0.01 mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満																
	6 鉛	0.01 mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満																
	7 ビ素	0.01 mg/L以下	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満																
	8 六価クロム	0.02 mg/L以下	0.002	未満	0.002	未満	0.002	未満																
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-	-	0.004	未満	-	-	0.004	未満	-	-												
	10 シアン化物イオン及び揮化シアン	0.01 mg/L以下	-	-	0.001	未満	-	-	0.001	未満	-	-												
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-	-	0.1	未満	-	-	0.1	未満	-	-	0.1	未満	-	-	0.2	未満	-	-	0.2	未満	-	-
	12 フッ素	0.8 mg/L以下	0.8	未満	0.08	未満	-	-	0.08	未満	-	-	0.08	未満	-	-	0.09	*	-	-	0.09	*	-	-
	13 ほう素	1 mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満																
	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-	-	0.0002	未満	-	-	0.0002	未満	-	-												
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-	-	0.005	未満	-	-	0.005	未満	-	-												
	16 1,2-ジ(2-メチルプロピル)エチレンジスルフィド及び1,2-ジ(2-メチルプロピル)エチレンジスルフィド	0.04 mg/L以下	-	-	0.004	未満	-	-	0.004	未満	-	-												
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-	-	0.002	未満	-	-	0.002	未満	-	-												
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	-	0.001	未満	-	-	0.001	未満	-	-												
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	-	0.001	未満	-	-	0.001	未満	-	-												
	20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	-	-	0.001	未満	-	-	0.001	未満	-	-												
	21 塩素酸	0.6 mg/L以下	-	-	0.06	未満	-	-	0.12	*	-	-	0.06	未満	-	-	0.06	未満	-	-	0.06	未満	-	-
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	-	0.002	未満	-	-	0.002	未満	-	-												
	23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	-	0.009	*	-	-	0.016	**	-	-	0.006	未満	-	-	0.006	未満	-	-	0.006	未満	-	-
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	0.003	未満	-	-	0.003	未満	-	-												
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	0.01	未満	-	-	0.01	未満	-	-												
	26 臭素酸	0.01 mg/L以下	-	-	0.001	未満	-	-	0.001	未満	-	-												
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	-	0.01	未満	-	-	0.02	*	-	-	0.01	未満	-	-	0.01	未満	-	-	0.01	未満	-	-
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	-	0.005	*	-	-	0.008	**	-	-	0.003	未満	-	-	0.003	未満	-	-	0.003	未満	-	-
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	-	0.003	未満	-	-	0.003	未満	-	-												
	30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	-	0.009	未満	-	-	0.009	未満	-	-												
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	-	0.008	未満	-	-	0.008	未満	-	-												
	基準	32 亜鉛	1 mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1																
33 アルミニウム		0.2 mg/L以下	0.02	未満	0.02	未満	0.02	未満	0.03	*	0.03	*	0.04	*	0.03	*	0.02	未満	0.02	未満	0.02	未満	0.01	未満
34 鉄		0.3 mg/L以下	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満																
35 銅		1 mg/L以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満																
36 ナトリウム		200 mg/L以下	2.6	未満	2.4	未満	2.6	未満	2.7	未満	2.9	未満	3.1	未満	3.7	未満	2.9	未満	4.0	未満	3.7	未満	3.0	未満
37 マンガン		0.05 mg/L以下	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満																
38 塩化物イオン		200 mg/L以下	3.3	未満	3.0	未満	3.3	未満	3.9	未満	3.9	未満	4.1	未満	5.0	未満	4.7	未満	4.8	未満	5.2	未満	4.0	未満
39 硬度(Ca,Mg等)		300 mg/L以下	27.7	未満	22.0	未満	20.8	未満	26.0	未満	21.4	未満	25.6	未満	34.8	*	27.7	未満	38.8	*	32.6	*	24.0	未満
40 蒸発残留物		500 mg/L以下	-	-	45	未満	-	-	45	未満	-	-	41	未満	-	-	63	*	-	-	63	*	-	-
41 陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下	-	-	0.02	未満	-	-	0.02	未満	-	-												
項目	42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000001	未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000001	未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-	-	0.005	未満	-	-	0.005	未満	-	-												
	45 フェノール類	0.005 mg/L以下	-	-	0.0005	未満	-	-	0.0005	未満	-	-												
	46 有機物質(TOC)	3 mg/L以下	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.5	*	0.5	*	0.4	*	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満	0.4	*
	47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.5	未満	7.4	未満	7.4	未満	7.5	未満	7.4	未満	7.5	未満	7.4	未満	7.4	未満	7.6	未満	7.5	未満	7.5	未満
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																		
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																		
	50 色度	5度以下	1	未満	1	未満	1	未満																
	51 濁度	2度以下	0.1																					

○基準項目水質検査結果表

地 区 区 分	富山																			
	上水	給水栓																		
採水地	水橋南部減圧区(水橋)給水栓																			
採水地点番	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12
水系名	流杉水系 流杉浄水場 流杉配水池																			
採水年月日	令和6年4月16日	令和6年5月21日	令和6年6月18日	令和6年7月23日	令和6年8月27日	令和6年9月19日	令和6年10月22日	令和6年11月26日	令和6年12月12日	令和7年1月7日	令和7年2月13日	令和7年3月11日								
検査機関名	流杉浄水場																			
気温(℃)・水温(℃)	20.0	15.0	15.9	19.6	21.9	24.4	31.3	27.7	30.8	29.4	26.8	28.6	20.8	23.1	14.7	16.4	3.3	13.3	4.8	10.8
天気	晴	晴時々曇	曇時々晴	曇	曇時々晴	雨後曇	曇時々晴	曇時々晴	曇時々晴	曇時々晴	曇時々晴	曇時々晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
項目名	基準値	結果																		
1 一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出																		
3 カドミウム	0.003	未検出	0.0003	未検出																
4 水銀	0.0005	未検出	0.00005	未検出																
5 セレン	0.01	未検出	0.001	未検出																
6 鉛	0.01	未検出	0.001	未検出																
7 ビ素	0.01	未検出	0.001	未検出																
8 六価クロム	0.02	未検出	0.002	未検出																
9 亜硝酸態窒素	0.04	未検出	0.004	未検出																
10 シアン化物イオン及び揮発シアン	0.01	未検出	0.001	未検出																
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	未検出	0.2	未検出	0.1	未検出														
12 フッ素	0.8	未検出	0.08	未検出																
13 ほう素	1	未検出	0.1	未検出																
14 四塩化炭素	0.002	未検出	0.0002	未検出																
15 1,4-ジオキサソ	0.05	未検出	0.005	未検出																
16 ス-1,2-ジ'0017及び'0017ス-1,2-ジ'0017	0.04	未検出	0.004	未検出																
17 ジクロロメタン	0.02	未検出	0.002	未検出																
18 テトラクロロエチレン	0.01	未検出	0.001	未検出																
19 トリクロロエチレン	0.01	未検出	0.001	未検出																
20 ベンゼン	0.01	未検出	0.001	未検出																
21 塩素酸	0.6	未検出	0.06	未検出																
22 クロロ酢酸	0.02	未検出	0.002	未検出																
23 クロロホルム	0.06	未検出	0.006	未検出																
24 ジクロロ酢酸	0.03	未検出	0.003	未検出																
25 ジブロモクロロメタン	0.1	未検出	0.01	未検出																
26 臭素酸	0.01	未検出	0.001	未検出																
27 総トリハロメタン	0.1	未検出	0.01	未検出																
28 トリクロロ酢酸	0.03	未検出	0.003	未検出																
29 ブロモジクロロメタン	0.03	未検出	0.003	未検出																
30 ブロモホルム	0.09	未検出	0.009	未検出																
31 ホルムアルデヒド	0.08	未検出	0.008	未検出																
32 亜鉛	1	未検出	0.1	未検出																
33 アルミニウム	0.2	未検出	0.02	未検出																
34 鉄	0.3	未検出	0.03	未検出																
35 銅	1	未検出	0.1	未検出																
36 ナトリウム	200	未検出	2.6	未検出	2.4	未検出	2.5	未検出	2.7	未検出	2.9	未検出	3.1	未検出	3.8	未検出	3.0	未検出	3.9	未検出
37 マンガン	0.05	未検出	0.005	未検出																
38 塩化物イオン	200	未検出	3.6	未検出	3.1	未検出	3.0	未検出	4.4	未検出	4.0	未検出	4.6	未検出	5.1	未検出	4.7	未検出	4.8	未検出
39 硬度(Ca,Mg等)	300	未検出	27.9	未検出	21.6	未検出	20.9	未検出	26.6	未検出	21.8	未検出	25.4	未検出	34.6	未検出	28.0	未検出	38.0	未検出
40 蒸発残留物	500	未検出	61	未検出	61	未検出	68	未検出	68	未検出	68	未検出	60	未検出	60	未検出	62	未検出	62	未検出
41 陰イオン界面活性剤	0.2	未検出	0.02	未検出																
42 ジェオスミン	0.00001	未検出																		
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	未検出																		
44 非イオン界面活性剤	0.02	未検出	0.005	未検出																
45 フェノール類	0.005	未検出	0.0005	未検出																
46 有機物質(TOC)	3	未検出	0.3	未検出	0.3	未検出	0.4	未検出	0.4	未検出	0.5	未検出	0.5	未検出	0.4	未検出	0.3	未検出	0.3	未検出
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.4																	

○基準項目水質検査結果表

地区区分		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野		大沢野					
上水/給水/取水/小水/原水/浄水/工程水		上水	給水	上水	給水	上水	給水	上水	給水	上水	給水	上水	給水	上水	給水	上水	給水	上水	給水	上水	給水				
採水地点	地名	大沢野低区B配水区 給水栓 2-3-3		大沢野低区B配水区 給水栓 2-3-3		大沢野低区B配水区 給水栓 2-3-3		大沢野低区B配水区 給水栓 2-3-3		大沢野低区B配水区 給水栓 2-3-3		大沢野低区B配水区 給水栓 2-3-3		大沢野低区B配水区 給水栓 2-3-3		大沢野低区B配水区 給水栓 2-3-3		大沢野低区B配水区 給水栓 2-3-3		大沢野低区B配水区 給水栓 2-3-3					
水系名		上大久保浄水場水系 観測1ヶ所 上大久保1ヶ所		上大久保浄水場水系 観測1ヶ所 上大久保1ヶ所		上大久保浄水場水系 観測1ヶ所 上大久保1ヶ所		上大久保浄水場水系 観測1ヶ所 上大久保1ヶ所		上大久保浄水場水系 観測1ヶ所 上大久保1ヶ所		上大久保浄水場水系 観測1ヶ所 上大久保1ヶ所		上大久保浄水場水系 観測1ヶ所 上大久保1ヶ所		上大久保浄水場水系 観測1ヶ所 上大久保1ヶ所		上大久保浄水場水系 観測1ヶ所 上大久保1ヶ所		上大久保浄水場水系 観測1ヶ所 上大久保1ヶ所					
採水年月日		令和6年4月9日 旭ヶ丘配水場		令和6年5月14日 旭ヶ丘配水場		令和6年6月11日 旭ヶ丘配水場		令和6年7月2日 旭ヶ丘配水場		令和6年8月20日 旭ヶ丘配水場		令和6年9月3日 旭ヶ丘配水場		令和6年10月1日 旭ヶ丘配水場		令和6年11月14日 旭ヶ丘配水場		令和6年12月3日 旭ヶ丘配水場		令和7年1月21日 旭ヶ丘配水場		令和7年2月20日 旭ヶ丘配水場			
検査機関名		有限会社 安野環境センター		有限会社 安野環境センター		有限会社 安野環境センター		有限会社 安野環境センター		有限会社 安野環境センター		有限会社 安野環境センター		有限会社 安野環境センター		有限会社 安野環境センター		有限会社 安野環境センター		有限会社 安野環境センター		有限会社 安野環境センター			
気温(℃)・水温(℃)		9.8	14.8	14.4	16.8	24.6	19.7	24.3	19.7	29.2	20.1	25.2	20.1	23.5	18.8	12.8	17.5	12.5	14.6	6.1	14.0	-0.4	13.1		
天気		曇時々晴後雨		雨		雨後時々曇		晴		曇一時雨後晴		晴		曇時々雨		曇後一時晴		晴一時曇		晴一時曇		曇時々雨		雨時々曇	
項目名		基準値		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果	
水質	1 一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	3 カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	0.0003 未済	
	4 水銀	0.0005 mg/L以下	0.00005 未済	-	-	0.00005 未済	-	-	0.00005 未済	-	-	0.00005 未済	-	-	0.00005 未済	-	-	0.00005 未済	-	-	0.00005 未済	-	-	0.00005 未済	
	5 セレン	0.01 mg/L以下	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	
	6 鉛	0.01 mg/L以下	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	
	7 ビ素	0.01 mg/L以下	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	0.001 未済	
	8 六価クロム	0.02 mg/L以下	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	0.002 未済	
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 未済	-	-	0.004 未済	-	-	0.004 未済	-	-	0.004 未済	-	-	0.004 未済	-	-	0.004 未済	-	-	0.004 未済	-	-	0.004 未済	
	10 シアン化物イオン及び揮化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.3 *	-	-	1.3 *	-	-	1.2 *	-	-	1.2 *	-	-	1.3 *	-	-	1.3 *	-	-	1.3 *	-	-	1.3 *	
	12 フッ素	0.8 mg/L以下	0.08 未済	-	-	0.08 未済	-	-	0.08 未済	-	-	0.08 未済	-	-	0.08 未済	-	-	0.08 未済	-	-	0.08 未済	-	-	0.08 未済	
	13 ほう素	1 mg/L以下	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	
	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 未済	-	-	0.0002 未済	-	-	0.0002 未済	-	-	0.0002 未済	-	-	0.0002 未済	-	-	0.0002 未済	-	-	0.0002 未済	-	-	0.0002 未済	
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 未済	-	-	0.005 未済	-	-	0.005 未済	-	-	0.005 未済	-	-	0.005 未済	-	-	0.005 未済	-	-	0.005 未済	-	-	0.005 未済	
	16 1,2-ジ(2-メチルイソプロピル)エチレン	0.04 mg/L以下	0.004 未済	-	-	0.004 未済	-	-	0.004 未済	-	-	0.004 未済	-	-	0.004 未済	-	-	0.004 未済	-	-	0.004 未済	-	-	0.004 未済	
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002 未済	-	-	0.002 未済	-	-	0.002 未済	-	-	0.002 未済	-	-	0.002 未済	-	-	0.002 未済	-	-	0.002 未済	-	-	0.002 未済	
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	
	20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	
	21 塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 未済	-	-	0.06 未済	-	-	0.06 未済	-	-	0.06 未済	-	-	0.06 未済	-	-	0.06 未済	-	-	0.06 未済	-	-	0.06 未済	
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 未済	-	-	0.002 未済	-	-	0.002 未済	-	-	0.002 未済	-	-	0.002 未済	-	-	0.002 未済	-	-	0.002 未済	-	-	0.002 未済	
	23 クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006 未済	-	-	0.006 未済	-	-	0.006 未済	-	-	0.006 未済	-	-	0.006 未済	-	-	0.006 未済	-	-	0.006 未済	-	-	0.006 未済	
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	
	25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.01 未済	-	-	0.01 未済	-	-	0.01 未済	-	-	0.01 未済	-	-	0.01 未済	-	-	0.01 未済	-	-	0.01 未済	-	-	0.01 未済	
	26 臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	-	-	0.001 未済	
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.01 未済	-	-	0.01 未済	-	-	0.01 未済	-	-	0.01 未済	-	-	0.01 未済	-	-	0.01 未済	-	-	0.01 未済	-	-	0.01 未済	
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	
	29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	-	-	0.003 未済	
	30 プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.009 未済	-	-	0.009 未済	-	-	0.009 未済	-	-	0.009 未済	-	-	0.009 未済	-	-	0.009 未済	-	-	0.009 未済	-	-	0.009 未済	
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008 未済	-	-	0.008 未済	-	-	0.008 未済	-	-	0.008 未済	-	-	0.008 未済	-	-	0.008 未済	-	-	0.008 未済	-	-	0.008 未済	
基準項目	32 亜鉛	1 mg/L以下	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済		
	33 アルミニウム	0.2 mg/L以下	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済	0.01 未済		
	34 鉄	0.3 mg/L以下	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済	0.03 未済		
	35 銅	1 mg/L以下	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済	0.1 未済		
	36 ナトリウム	200 mg/L以下	7.5 未済	8.2 未済	7.9 未済	8.0 未済	7.4 未済	7.2 未済	7.9 未済	8.0 未済	7.7 未済	8.0 未済	7.7 未済	8.0 未済	7.7 未済	8.0 未済	7.7 未済	8.0 未済	7.7 未済	8.0 未済	7.7 未済	8.0 未済	7.7 未済		
	37 マンガン	0.05 mg/L以下	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済	0.005 未済		
	38 塩化物イオン	200 mg/L以下	7.7 未済	7.8 未済	7.3 未済	8.5 未済	6.3 未済	6.1 未済	6.3 未済	7.6 未済	6.6 未済	7.6 未済	6.6 未済	7.6 未済	6.6 未済	7.6 未済	6.6 未済	7.6 未済	6.6 未済	7.6 未済	6.6 未済	7.6 未済			
	39 硬度(Ca,Mg等)	300 mg/L以下	45.0 *	51.8 *	54.6 *	46.3 *	52.7 *	51.1 *	49.5 *	46.8 *	49.0 *	45.6 *	47.3 *	47.9 *											
	40 蒸発残留物	500 mg/L以下	93 *	-	-	91 *	-	-	83 *	-	-	88 *	-	-											
	41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 未済	-	-	0.02 未済	-	-	0.02 未済	-	-	0.02 未済	-	-											
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-	-	-	0.000001 未済	-	-	-	-	-	-	-												
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-	-	-	0.000001 未済																			

○基準項目水質検査結果表

地区区分		八尾		八尾		八尾		八尾		八尾		八尾		八尾		八尾		八尾		八尾	
上水/給水/取水/小水/原水/浄水/工程水		上水	給水																		
採水地	地点名	保内高区配水区給水栓 4-3-12																			
採水地	地点番	保内水系(地下水)																			
採水地	系名	中核工業団地水源 水谷配水池																			
採水年月日		令和6年4月2日		令和6年5月7日		令和6年6月25日		令和6年7月16日		令和6年8月6日		令和6年9月17日		令和6年10月10日		令和6年11月7日		令和7年1月21日		令和7年2月20日	
検査機関名		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場		流杉浄水場	
気温(℃)	水温(℃)	8.8	10.8	18.7	17.0	26.1	23.7	26.0	24.5	28.3	17.8	27.7	28.2	18.0	21.2	10.2	18.5	5.3	7.2	6.1	8.4
天候	項目名	前日/当日		翌後晴一時雨		曇		曇時々雨		曇時々雨		雨時々曇後晴		晴時々曇		雨時々曇		雨時々曇		曇時々雨	
項目名	基準値	結果																			
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出																
3	カドミウム	0.003	未検出	0.0003	未検出																
4	水銀	0.0005	-	-	-	0.00005	未検出	-	-	0.00005	未検出	-	-	-	-	-	-	0.00005	未検出	-	0.00005
5	セレン	0.01	未検出	0.001	未検出																
6	鉛	0.01	未検出	0.001	未検出																
7	ヒ素	0.01	未検出	0.001	未検出																
8	六価クロム	0.02	未検出	0.002	未検出																
9	亜硝酸態窒素	0.04	未検出	-	-	0.004	未検出	-	0.004												
10	シアン化物イオン及び揮化シアン	0.01	未検出	-	-	0.001	未検出	-	0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	未検出	-	-	0.5	未検出	-	-	0.4	未検出	-	-	0.5	未検出	-	-	0.5	未検出	-	0.5
12	フッ素	0.8	未検出	-	-	0.08	未検出	-	0.08												
13	ほう素	1	未検出	0.1	未検出																
14	四塩化炭素	0.002	未検出	-	-	0.0002	未検出	-	0.0002												
15	1,4-ジオキサン	0.05	未検出	-	-	0.005	未検出	-	0.005												
16	ス-1,2-ジ-2001ppm及びp-1,2-ジ-2001ppm	0.04	未検出	-	-	0.004	未検出	-	0.004												
17	ジクロロメタン	0.02	未検出	-	-	0.002	未検出	-	0.002												
18	テトラクロロエチレン	0.01	未検出	-	-	0.001	未検出	-	0.001												
19	トリクロロエチレン	0.01	未検出	-	-	0.001	未検出	-	0.001												
20	ベンゼン	0.01	未検出	-	-	0.001	未検出	-	0.001												
21	塩素酸	0.6	未検出	-	-	0.06	未検出	-	-	0.09	未検出	-	-	0.06	未検出	-	-	0.06	未検出	-	0.06
22	クロロ酢酸	0.02	未検出	-	-	0.002	未検出	-	0.002												
23	クロロホルム	0.06	未検出	-	-	0.006	未検出	-	0.006												
24	ジクロロ酢酸	0.03	未検出	-	-	0.003	未検出	-	0.003												
25	ジプロモクロロメタン	0.1	未検出	-	-	0.01	未検出	-	0.01												
26	臭素酸	0.01	未検出	-	-	0.001	未検出	-	0.001												
27	総トリハロメタン	0.1	未検出	-	-	0.01	未検出	-	0.01												
28	トリクロロ酢酸	0.03	未検出	-	-	0.003	未検出	-	0.003												
29	プロモジクロロメタン	0.03	未検出	-	-	0.003	未検出	-	0.003												
30	プロモホルム	0.09	未検出	-	-	0.009	未検出	-	0.009												
31	ホルムアルデヒド	0.08	未検出	-	-	0.008	未検出	-	0.008												
32	亜鉛	1	未検出	0.1	未検出																
33	アルミニウム	0.2	未検出	0.01	未検出																
34	鉄	0.3	未検出	0.03	未検出																
35	銅	1	未検出	0.1	未検出																
36	ナトリウム	200	未検出	5.9	未検出	5.9	未検出	5.6	未検出	5.8	未検出	6.1	未検出	6.0	未検出	6.3	未検出	6.1	未検出	6.0	未検出
37	マンガン	0.05	未検出	0.005	未検出																
38	塩化物イオン	200	未検出	4.5	未検出	4.5	未検出	4.4	未検出	4.4	未検出	4.5	未検出	4.3	未検出	4.3	未検出	4.3	未検出	4.6	未検出
39	硬度(Ca,Mg等)	300	未検出	54.8	未検出	52.7	未検出	55.0	未検出	53.0	未検出	53.5	未検出	57.8	未検出	56.4	未検出	57.0	未検出	58.7	未検出
40	蒸発残留物	500	未検出	-	-	89	未検出	-	-	103	未検出	-	-	84	未検出	-	-	84	未検出	-	92
41	陰イオン界面活性剤	0.2	未検出	-	-	0.02	未検出	-	0.02												
42	ジェオスミン	0.00001	未検出	-	-	-	未検出	-	-	0.000001	未検出	-	-	-	未検出	-	-	-	未検出	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	未検出	-	-	-	未検出	-	-	0.000001	未検出	-	-	-	未検出	-	-	-	未検出	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02	未検出	-	-	0.005	未検出	-	0.005												
45	フェノール類	0.005	未検出	-	-	0.0005	未検出	-	0.0005												
46	有機物質(TOC)	3	未検出	0.3	未検出																
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし																
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし																
50	色度	5度以下	1	未検出	1																
51	濁度	2度以下	0.1	未検出	0.1																
52	Mアルカリ度	mg/L	52.0	未検出	52.7	未検出	53.0	未検出	51.7	未検出	54.8	未検出	54.6	未検出	54.4	未検出	55.3	未検出	55.4	未検出	51.8
53	電気伝導度	μS/cm	137	未検出	136	未検出	137	未検出	134	未検出	136	未検出	142	未検出	141	未検出	140	未検出	141	未検出	135
54	残留塩素	mg/L以上	0.30																		

○流杉工業用水道 毎月水質検査結果表

令和6年度

測定項目	水質標準値	月別測定記録表												最大	最小	平均値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
水温	℃	11.1	14.0	18.4	23.0	24.1	23.0	15.3	10.3	7.1	6.0	4.0	6.4	24.1	4.0	13.6
濁度	20度以下	1.5	2.2	2.8	1.8	1.9	1.5	0.7	1.0	0.4	0.6	0.9	0.6	2.8	0.4	1.3
pH値	6.5~8.0	7.5	7.4	7.3	7.6	7.4	7.1	7.6	7.4	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.1	7.5
Mアルカリ度	75 mg/L以下	21.7	15.8	15.0	21.7	19.0	17.0	25.6	20.7	30.3	20.6	18.1	24.8	30.3	15.0	20.9
硬度(Ca,Mg等)	120 mg/L以下	25.9	21.8	16.4	24.0	21.5	21.2	36.3	24.9	39.9	25.4	21.9	29.7	39.9	16.4	25.7
蒸発残留物	250 mg/L以下	51	46	38	62	53	49	63	61	65	52	41	55	65	38	53
塩化物イオン	80 mg/L以下	1.6	1.3	0.9	1.2	1.1	4.1	2.6	2.4	3.0	2.3	2.0	3.0	4.1	0.9	2.1
鉄	0.3 mg/L以下	0.06	0.09	0.07	0.09	0.09	0.06	0.05	0.07	0.04	0.06	0.06	0.07	0.09	0.04	0.07
マンガン	0.2 mg/L以下	0.007	0.018	0.019	0.009	0.022	0.022	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.009	0.020	0.022	0.005未満	0.011
電気伝導度	- μS/cm	63	59	42	59	58	58	92	67	102	65	58	81	102	42	67

○朝日工業用水道 毎月水質検査結果表

令和6年度

測定項目	水質標準値	月別測定記録表												最大	最小	平均値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
水温	℃	14.0	13.2	13.2	13.8	13.0	13.4	13.8	14.0	13.5	13.3	13.2	13.2	14.0	13.0	13.5
濁度	20度以下	0.1未満														
pH値	6.5~8.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1
Mアルカリ度	75 mg/L以下	36.6	34.9	33.5	35.1	37.4	35.2	34.6	36.6	36.8	40.1	35.9	34.0	40.1	33.5	35.9
硬度(Ca,Mg等)	120 mg/L以下	46.5	42.7	41.9	40.8	43.4	42.0	43.7	44.5	46.2	47.8	44.7	41.2	47.8	40.8	43.8
蒸発残留物	250 mg/L以下	97	79	73	100	87	63	77	94	58	94	72	69	100	58	80
塩化物イオン	80 mg/L以下	4.0	3.4	2.8	2.5	2.4	2.2	2.3	2.4	2.5	2.8	3.3	3.5	4.0	2.2	2.8
鉄	0.3 mg/L以下	0.03未満														
マンガン	0.2 mg/L以下	0.005未満														
電気伝導度	- μS/cm	116	110	102	101	108	106	107	109	116	117	112	103	117	101	109

※水質標準値は日本工業用水協会・工業用水水質基準制定委員会が示したもの(昭和46年制定)であり、基準値はありません