

様式第8号（第19条関係）

炉・^{ちゅう}厨房設備・温風暖房機・ボイラー・
給湯湯沸設備・乾燥設備・簡易サウナ設備・
一般サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・
火花を生ずる設備・放電加工機

設置届出書

〇〇年〇〇月〇〇日						
(宛先) 富山市消防局長						
届出者						
住 所 <u>富山市今泉191</u>						
電話 (493)4141番						
氏 名 <u>株式会社富山 代表取締役 富山一郎</u>						
防火対象物	所在地	富山市今泉191 電話493-4141番				
	名 称	株式会社富山	主 要 用 途	工場		
設置場所	用 途	ボイラー室	床面積	10㎡	消防用設備等又は	
	構 造	耐火造	階 層	1階	特殊消防用設備等	
届 出 設 備	設 備 の 種 類	給湯用ボイラー				
	着工(予定)年月	〇〇年〇〇月〇〇日	竣工(予定)年月日	〇〇年〇〇月〇〇日		
	設 備 の 概 要	屋外タンクから灯油を1階ボイラー室のサービスタンクに供給し、ボイラーバーナーに使用する。				
	使用 する 燃料・ 熱源・ 加工液	種 類	使 用 量			
		灯油	入力 12キロワット			
安 全 装 置	バーナーリレー安全スイッチ、安全ダンパー、安全弁、 温熱防止安全サーモ、ヒューズ					
取扱責任者の職・氏名		管理課長 立山 三郎				
工事施工者	住 所	富山市掛尾〇丁目〇番〇号 電話493-4141番				
	氏 名	〇〇株式会社 代表取締役 富山 五郎				
※ 受 付 欄			※ 経 過 欄			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
3 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入すること。
4 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入すること。
5 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。
6 ※印の欄は、記入しないこと。
7 当該設備の設計図書を添付すること。