

様式第34号（第12条関係）

危険物施設自主検査報告書

〇〇年 〇月 〇日	
(宛先) 富山市長	
設置者	
住 所 富山市今泉191番地	
名 称 株式会社トヤマ	
代表者氏名 代表取締役 立山一郎	
〇〇12年12月12日付第 121 号で、許可を受けた危険物 地下タンク貯蔵所の、自主検査を実施した結果支障がなく、下記のとおり 報告します。	
検 査 区 分	気密試験
検 査 範 囲 (箇所)	注入管、送油管、詳細は別添図面
検 査 日	〇〇13年 2月 1日
実 施 者	(株)タテヤマ 富山太郎
立 会 者	(株)トヤマ 立山花子
検 査 方 法	最大常用圧力 1 kPa 検査圧力 1.5kPa
* 受 付 欄	* 備 考

- 備考 1 この報告書は、危険物許可施設に用いる。
- 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
- 3 検査区分は、配筋、外面保護、埋設、配管気密、その他とする。