

富山市上下水道局浜黒崎浄化センター・水橋浄化センター維持管理業務包括委託
実施要領・様式・仕様書への質問及び回答

番号	質問		回答
	該当資料	内容	
1	「プロポーザル実施要領」（8ページ） Ⅴ 評価・審査の方法等 3. 総合評価(2)	第8号様式となっていますが、第15号様式でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
2	「プロポーザル実施要領」（11ページ） Ⅷ 公開資料 1.	基本協定書、および契約書を公開いただきますと幸いです。	基本協定書（案）、契約書（案）を提示します。
3	「仕様書」（7ページ） 第15条 修繕業務 (4) 修繕計画の策定・実施の一部試行	修繕計画書（案）の具体的な対象機器、計画年度とその修繕内容については、双方協議の上で決定することよろしいでしょうか。	原則、修繕計画書（案）は、受託者の提案とし、点検結果や安定運転継続の影響等を踏まえて、具体的な対象機器の選定並びに計画年度を定めてください。計画書の提示を受け、双方協議の上で、修繕時期や内容、突発修繕の範囲で実施するかなどを決定します。
4	「仕様書」（13ページ） 第28条 随時提出書類	水質日報とはインポート出力以外の書式で報告するということでしょうか。	お見込みのとおり。なお、「仕様書」第28条の「水質日報」は、放流水等の日常試験結果及び追加試験結果等であり、任意の様式で提出していただくことを想定しています。
5	「仕様書」（22ページ） 別紙1 リスク分担表	第三者賠償リスクにおいて両者が負担者となっておりますが、受託者においては「受託者の責によるもの」の範囲との認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。

富山市上下水道局浜黒崎浄化センター・水橋浄化センター維持管理業務包括委託
実施要領・様式・仕様書への質問及び回答

番号	質問		回答
	該当資料	内容	
6	「要求水準書」（10ページ） IV 維持管理において受託者の満たすべき 要求水準 2.1 巡視点検に関する要求水準	保全管理業務計画について提出時期及び様式の指定がありませんが、月間計画書の中に含めても良いでしょうか。	提出時期は、仕様書第26条に基づくものとします。 仕様書p.11 第26条1項②事業実施計画書 ③年間業務実施計画書 ④月間業務実施計画書 2項④各業務の実施計画 3項④各業務の実施計画 4項④各業務の実施計画
7	電気代の精算について	電気代の精算について明確に定義したいと思います。 電気代の単価は、令和7年6月の単価が基準になること でよろしいでしょうか。	委託料の変更については契約書に変更にかかる規定がありますので、契約書（案）を提示します。電気代の単価は、令和7年6月単価を採用した設計単価が基準となります。