

富山市上下水道局
浜黒崎浄化センター・水橋浄化センター
維持管理業務包括委託

要求水準書

令和4年10月

富山市上下水道局

目 次

I. 総則	1
1. 業務の目的	1
2. 本書の位置付け	1
II. 対象施設の概要	2
1. 施設概要	2
2. 処理フロー	3
III. 業務の前提条件	4
1. 流入水量及び流入水質その他の実績	4
2. 流入基準	7
3. 流入水量及び流入水質その他の想定	8
IV. 維持管理において受託者の満たすべき要求水準	9
1. 運転管理業務の要求水準	9
2. 保全管理業務の要求水準	10

I. 総 則

1. 業務の目的

本要求水準書は、富山市上下水道局（以下、「委託者」という。）が所管する浜黒崎浄化センター・水橋浄化センター（以下、「浄化センター」という。）の包括的な維持管理業務委託（以下、「包括委託」という。）にあたり、水処理施設、汚泥処理施設等の適正な運転による一定の性能確保及び効果的、効率的な運転・維持管理を行い、市民に提供する下水処理サービスの水準を確保することを目的とする。

2. 本書の位置づけ

この業務要求水準書は、入札参加者が応札するにあたり、本業務に係る前提条件及び委託者が求める本委託にかかるサービスの水準を定めるとともに、業務の内容についての理解と具体的な検討を加えるための技術的資料を提供するものである。

また、個々の業務に関する用件は、本業務の受託者（以下「受託者」という）の創意工夫を十分に活かすために、仕様の表現を極力避けていることから、プロポーザル参加者が本業務の目的及び各要件の意図を十分に斟酌し、優良な提案がなされるよう期待するものである。

Ⅱ．対象施設の概要

1．施設概要

施設の概要は次のとおりである。

(1) 浜黒崎浄化センター

- ① 流入水排除方式 分流式（一部合流式）
- ② 処理方式 標準活性汚泥法
- ③ 全体計画処理水量 164,100 m³/日最大
 現有施設処理能力 (晴天時) 143,500 m³/日最大（令和3年度末現在）
 (雨天時) 170.9 m³/分最大 (")
- ④ 汚泥処理方式
 濃縮方式 重力濃縮・遠心濃縮
 消化方式 機械攪拌・外部加温
 脱水方式 フィルタープレス・ベルトプレス
- ⑤ 放流先 富山湾
- ⑥ 設計水質


項 目	設計流入水質 (mg/ℓ)	設計放流水質 (mg/ℓ)
BOD	180	13
SS	140	14

(2) 水橋浄化センター

- ① 流入水排除方式 分流式
- ② 処理方式 標準活性汚泥法
- ③ 全体計画処理水量 11,600 m³/日最大
 現有施設処理能力 8,700 m³/日最大（令和3年度末現在）
- ④ 汚泥処理方式
 濃縮方式 重力濃縮・遠心濃縮
 脱水方式 ベルトプレス脱水
- ⑤ 放流先 辻ヶ堂排水路
- ⑥ 設計水質

項 目	設計流入水質 (mg/ℓ)	設計放流水質 (mg/ℓ)
BOD	220	14
SS	170	19

(1) 浜黒崎浄化センター



Ⅲ. 業務の前提条件

1. 流入水量及び流入水質その他の実績

1.1 総流入下水水量及び放流水量経年表

(1) 浜黒崎浄化センター

単位 m³

年度	総流入下水水量		流入下水水量		場内返送水量		放流水量	
	年別	日平均	年別	日平均	年別	日平均	年別	日平均
24	43,852,980	120,100	39,393,000	107,900	4,459,980	12,200	39,393,000	107,900
25	45,673,450	125,100	41,602,300	114,000	4,071,150	11,200	41,602,300	114,000
26	45,556,800	124,800	41,853,700	114,700	3,703,100	10,100	41,853,700	114,700
27	43,788,010	119,600	40,015,600	109,300	3,772,410	10,300	40,015,600	109,300
28	44,003,220	120,600	39,832,900	109,100	4,170,320	11,400	39,832,900	109,100
29	47,187,810	129,300	42,795,900	117,200	4,391,910	12,000	42,795,900	117,200
30	44,394,840	121,600	39,976,600	109,500	4,418,240	12,100	39,976,600	109,500
R1	43,753,650	119,500	39,463,000	107,800	4,290,650	11,700	39,463,000	107,800
R2	45,707,780	125,200	41,717,000	114,300	3,990,780	10,900	41,717,000	114,300
R3	45,079,260	123,500	40,831,000	111,900	4,248,260	11,600	40,831,000	111,900

(2) 水橋浄化センター

単位 m³

年度	総流入下水水量		流入下水水量		場内返送水量		放流水量	
	年別	日平均	年別	日平均	年別	日平均	年別	日平均
24	1,900,111	5,206	1,652,743	4,528	247,368	678	1,652,743	4,528
25	1,808,362	4,954	1,667,542	4,569	140,820	386	1,667,542	4,569
26	1,743,165	4,776	1,618,855	4,435	124,310	341	1,618,855	4,435
27	1,703,353	4,654	1,548,820	4,232	154,533	422	1,548,820	4,232
28	1,677,884	4,597	1,527,519	4,185	150,365	412	1,527,519	4,185
29	1,720,869	4,715	1,572,632	4,309	148,237	406	1,572,632	4,309
30	1,664,141	4,559	1,506,418	4,127	157,723	432	1,506,418	4,127
R1	1,604,706	4,384	1,432,296	3,913	172,410	471	1,432,296	3,913
R2	1,663,525	4,558	1,484,246	4,066	179,279	491	1,484,246	4,066
R3	1,593,944	4,367	1,441,225	3,949	152,719	418	1,441,225	3,949

1.2 流入及び放流水質経年表

(1) 浜黒崎浄化センター

年度	流入水質					放流水質					
	水温 [℃]	pH	SS [mg/L]	COD [mg/L]	BOD [mg/L]	水温 [℃]	pH	SS [mg/L]	COD [mg/L]	BOD [mg/L]	大腸菌群数 [個/mL]
H24	18.5	7.4	84	62	98	19.3	6.9	2.6	8.2	7.2	0
H25	18.4	7.4	90 (140)	62 (69)	82 (130)	19.6	7.0	3.3	8.5	6.5	1
H26	18.6	7.4	88 (180)	53 (77)	81 (120)	19.3	6.9	4.5	8.3	5.8	0
H27	18.8	7.4	80 (170)	55 (85)	78 (86)	19.7	6.9	2.6	8.8	4.3	0
H28	19.4	7.4	84 (140)	57 (77)	71 (100)	19.5	6.9	2.7	8.9	3.1	0
H29	18.3	7.5	79 (180)	55 (81)	75 (120)	18.9	7.0	2.3	8.7	4.5	0
H30	19.9	7.3	78 (190)	53 (84)	71 (120)	20.5	7.0	1.8	8.9	3.5	0
R1	20.3	7.4	84 (210)	56 (91)	69 (120)	21.3	7.0	2.2	9.6	3.3	1
R2	18.8	7.4	73 (280)	54 (105)	63 (140)	19.8	7.0	2.1	9.1	3.7	2
R3	19.1	7.4	93 (270)	60 (116)	66 (130)	19.7	7.0	2.3	9.3	3.6	0

※()内の数値は初沈流入水量・水質、返流量・水質、流入下水水量より算定した計算値。

(2) 水橋浄化センター

年度	流入水質					放流水質					
	水温 [℃]	pH	SS [mg/L]	COD [mg/L]	BOD [mg/L]	水温 [℃]	pH	SS [mg/L]	COD [mg/L]	BOD [mg/L]	大腸菌群数 [個/mL]
H24	20.2	7.4	140	98	160	22.5	6.5	2.5	7.4	2.7	0
H25	20.5	7.8	120	80	130	21.6	6.6	2.9	7.7	2.6	0
H26	20.5	7.7	140	94	130	21.3	6.9	3.1	8.1	2.5	0
H27	20.9	7.7	160	100	140	21.6	6.4	2.1	7.3	2.3	0
H28	21.0	7.8	144	102	117	21.8	6.4	2.1	7.2	2.4	0
H29	20.2	7.8	124	94	128	21.1	6.5	2.1	7.1	2.1	0
H30	21.2	7.8	140	96	130	21.8	6.9	1.6	7.8	2.0	0
R1	20.5	7.7	140	110	140	21.5	6.7	1.8	7.7	1.7	5
R2	19.8	7.7	110	98	120	21.0	6.7	2.3	8.1	1.4	0
R3	19.7	7.7	100	92	100	21.0	6.6	2.0	7.9	2.0	0

1.3 脱水ケーキ搬出量経年表

(1) 浜黒崎浄化センター

年度	FP 脱水ケーキ搬出量			BP 脱水ケーキ搬出量			総合計 FP+BP [t]
	年搬出量[t]	日平均[t]	含水率[%]	年搬出量[t]	日平均[t]	含水率[%]	
H24	8,179.70	30.5		2,955.44	11.32		11,135.14
H25	8,304.07	31.0	60.4	2,763.13	10.16	81.9	11,067.20
H26	8,385.18	31.3	60.8	2,999.43	11.32	82.4	11,384.61
H27	7,516.26	26.1	60.3	3,289.90	12.19	82.3	10,806.16
H28	7,675.59	26.7	60.0	3,588.25	12.91	82.1	11,263.84
H29	7,970.12	28.3	60.1	3,060.88	11.77	82.2	11,031.00
H30	7,834.06	28.3	60.5	3,201.02	12.08	82.1	11,035.08
R1	7,689.91	27.3	60.9	3,705.30	13.23	82.7	11,395.21
R2	7,171.29	26.7	61.5	3,283.34	11.85	82.6	10,454.63
R3	7,597.91	27.8	61.4	3,246.88	11.98	82.6	10,844.79

(2) 水橋浄化センター

年度	脱水ケーキ搬出量		
	年搬出量[t]	日平均[t]	含水率[%]
H24	939.58	5.95	77.2
H25	1,054.54	6.17	77.7
H26	962.97	5.76	76.1
H27	891.08	6.09	75.4
H28	891.08	5.66	75.6
H29	922.47	5.91	75.1
H30	899.86	5.82	75.5
R1	865.72	5.58	74.6
R2	857.18	5.48	76.2
R3	876.38	5.69	76.7

2. 流入基準

2.1 水量に関する流入基準

水量に関する流入基準は次表のとおりとする。

(1) 浜黒崎浄化センター

項 目	範 囲
日最大流入水量	143,500 m ³ /日 以下

(2) 水橋浄化センター

項 目	範 囲
日最大流入水量	8,700 m ³ /日 以下

2.2 水質に関する流入基準

水質に関する流入基準は次表のとおりとする。

(1) 浜黒崎浄化センター

項 目	範 囲
BOD	180mg/L 以下
SS	140mg/L 以下

(2) 水橋浄化センター

項 目	範 囲
BOD	220mg/L 以下
SS	170mg/L 以下

2.3 その他の基準

合流改善対策として、高速ろ過運転日及び簡易処理放流日においては、放流水質に関する要求水準の適用外とする。

また、施設・設備の改築工事や委託者が指示する試験運転時及び受託者の責任でない設備故障時などによって運転管理に支障が生じた期間においては、その内容に応じて放流水質あるいは脱水汚泥含水率に関する要求水準の適用外とする。

3. 流入水量及び流入水質その他の想定

3.1 総流入下水水量及び流入下水水量

総流入下水水量及び流入下水水量の想定は次表のとおりとする。

(1) 浜黒崎浄化センター

項 目	流入下水水量
令和5年度	41,702,000 m ³ /年
令和6年度	41,544,000 m ³ /年
令和7年度	41,500,000 m ³ /年

(2) 水橋浄化センター

項 目	流入下水水量
令和5年度	1,483,000 m ³ /年
令和6年度	1,476,000 m ³ /年
令和7年度	1,475,000 m ³ /年

3.2 流入水質

流入水質の想定は次表のとおりとする。

(1) 浜黒崎浄化センター

項 目	BOD	SS
令和5年度	68mg/L (130mg/L)	78mg/L (230mg/L)
令和6年度	同 上	同 上
令和7年度	同 上	同 上

※()内の数値は初沈流入水量・水質、返流水量・水質、流入下水水量より算定した計算値。

(2) 水橋浄化センター

項 目	BOD	SS
令和5年度	130mg/L	130mg/L
令和6年度	同 上	同 上
令和7年度	同 上	同 上

IV. 維持管理において受託者の満たすべき要求水準

1. 運転管理業務の要求水準

1.1 放流水質に関する要求水準

放流水質に関する要求水準（契約基準）は次表のとおりである。

受託者は、中試験において実施する各回測定値が達成すべき基準値として、この契約基準を遵守すること。

また、次表の水質項目にかかわらず、中試験において実施する各回測定値が達成すべき基準値として、法定基準（関係法令で規制を受ける排水基準）を遵守すること。

放流水質に関する要求水準（契約基準）

項 目	契約基準
BOD	13mg/L 以下
COD	18mg/L 以下
大腸菌群数	2,700 個/cm ³ 以下

※ 中試験の詳細については、別冊「業務要領－2」参照。

1.2 脱水汚泥含水率に関する要求水準

脱水汚泥含水率に関する要求水準（契約基準）は次表のとおりである。

受託者は、脱水管理において実施する 1 日 2 回の測定値の平均値が達成すべき基準値として、この契約基準を遵守すること。

なお、委託者の指示により埋立処分を行う場合には、受託者が実施する環境計測等の各回測定値が達成すべき基準値として、法定基準（85%以下）を遵守すること。

脱水汚泥含水率に関する要求水準（契約基準）

浄化センター	脱水機種	契約基準
浜黒崎浄化センター	フィルタープレス	65% 以下
	ベルトプレス	83% 以下
水橋浄化センター	ベルトプレス	83% 以下

※ 汚泥試験の詳細については、別冊「業務要領－2」参照。

1.3 その他の要求水準

臭気、騒音、振動その他の要求水準として、受託者は全ての法定基準（関係法令等で規制を受ける排水基準）を遵守すること。

2. 保全管理業務の要求水準

2.1 点検に関する要求水準

2.1.1 巡視点検に関する要求水準

巡視点検は、故障を発見することを目的に実施する作業であり、全ての機械設備を対象に実施する。

(1) 浜黒崎浄化センター

巡視点検頻度に関する要求水準（最低限の頻度）を別紙に示す。受託者は、この要求水準を満たす具体的な頻度及び方法について自ら技術提案を行い、履行すること。

(2) 水橋浄化センター

巡視点検頻度に関する要求水準は設定せず、受託者は具体的な頻度及び方法について自ら技術提案を行い、履行すること。

2.1.2 消耗品交換に関する要求水準

消耗品交換は、故障させないことを目的に実施する作業であり、全ての機械設備を対象に実施する。

(1) 浜黒崎浄化センター

消耗品交換頻度に関する要求水準は設定せず、受託者は具体的な頻度及び方法について自ら技術提案を行い、履行すること。

(2) 水橋浄化センター

浜黒崎浄化センターと同様とする。

2.2 調査に関する要求水準

調査とは、健全度算定のための定量的調査であり、委託者が当面の対象として仕様書別紙9で定めた機械設備を対象に実施する。

(1) 浜黒崎浄化センター

調査頻度に関する要求水準（最低限の頻度）は、委託期間中に2回（初年度1回、最終年度1回）以上とする。受託者は、この要求水準を満たす具体的な頻度及び方法については自ら技術提案を行い、履行すること。

(2) 水橋浄化センター

水橋浄化センターにおいては、当面調査対象とはしない。

別紙 巡視点検頻度に関する要求水準（浜黒崎浄化センター）

点検頻度設定表

2022時点

No.	資産名称	中分類	小分類	設置年度	経過年数	標準耐用年数	区分	年数超過率	施設リスク	補正				点検頻度
										重要度	年数超過率	施設リスク	計	
1	No. 2送風機	送風機設備	送風機設備	1978	44	20	主機	2.2	2	1	1	1	1	1回/日
2	No. 3送風機	送風機設備	送風機設備	1978	44	20	主機	2.2	2	1	1	1	1	1回/日
3	No. 4送風機	送風機設備	送風機設備	1990	32	20	主機	1.6	2	1	1	1	1	1回/日
4	No. 5送風機	送風機設備	送風機設備	2006	16	20	主機	0.8	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
5	No. 6送風機	送風機設備	送風機設備	2012	10	20	主機	0.5	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
8	No. 1湿式空気ろ過器	送風機設備	空気ろ過設備	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
9	No. 2湿式空気ろ過器	送風機設備	空気ろ過設備	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
10	No. 1乾式空気ろ過器	送風機設備	空気ろ過設備	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
11	No. 2乾式空気ろ過器	送風機設備	空気ろ過設備	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
12	No. 1ポンプ棟揚水ポンプ	用水設備	ポンプ設備	1978	44	20	補機2	2.2	5	0.2	1	0.8	0.2	1回/月
13	No. 2ポンプ棟揚水ポンプ	用水設備	ポンプ設備	1978	44	20	補機2	2.2	5	0.2	1	0.8	0.2	1回/月
14	No. 1管理本館揚水ポンプ	用水設備	ポンプ設備	1978	44	20	補機2	2.2	5	0.2	1	0.8	0.2	1回/月
15	No. 2管理本館揚水ポンプ	用水設備	ポンプ設備	1978	44	20	補機2	2.2	5	0.2	1	0.8	0.2	1回/月
16	管理本館高架水槽	用水設備	ポンプ設備	1978	44	20	その他補機	2.2	5	0	1	0.8	0	1回/年
17	No. 1次亜塩貯留タンク	消毒設備	消毒設備用注入設備	2002	20	10	その他補機	2.0	4	0	1	0.8	0	1回/年
18	No. 2次亜塩貯留タンク	消毒設備	消毒設備用注入設備	2002	20	10	その他補機	2.0	4	0	1	0.8	0	1回/年
19	No. 3次亜塩貯留タンク	消毒設備	消毒設備用注入設備	2002	20	10	その他補機	2.0	4	0	1	0.8	0	1回/年
20	No. 4次亜塩貯留タンク	消毒設備	消毒設備用注入設備	2002	20	10	その他補機	2.0	4	0	1	0.8	0	1回/年
21	No. 1次亜塩注入ポンプ	消毒設備	消毒設備用注入設備	2002	20	10	主機	2.0	4	1	1	0.8	0.8	1回/週
22	No. 2次亜塩注入ポンプ	消毒設備	消毒設備用注入設備	2002	20	10	主機	2.0	4	1	1	0.8	0.8	1回/週
23	送風機室天井クレーン	送風機設備	クレーン設備	1978	44	17	その他補機	2.6	2	0	1	1	0	1回/年
24	No. 1受水槽引抜弁	用水設備	弁設備（機器）	1978	44	15	その他補機	2.9	5	0	1	0.8	0	1回/年
25	No. 2受水槽引抜弁	用水設備	弁設備（機器）	1978	44	15	その他補機	2.9	5	0	1	0.8	0	1回/年
26	No. 2送風機吸込弁	送風機設備	弁設備（機器）	1978	44	15	その他補機	2.9	2	0	1	1	0	1回/年
27	No. 3送風機吸込弁	送風機設備	弁設備（機器）	1978	44	15	その他補機	2.9	2	0	1	1	0	1回/年
28	No. 5送風機放風弁	送風機設備	弁設備（機器）	2006	16	15	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
29	No. 6送風機放風弁	送風機設備	弁設備（機器）	2012	10	15	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
30	No. 2送風機吐出弁	送風機設備	弁設備（機器）	1978	44	15	その他補機	2.9	2	0	1	1	0	1回/年
31	No. 3送風機吐出弁	送風機設備	弁設備（機器）	1978	44	15	その他補機	2.9	2	0	1	1	0	1回/年
32	No. 4送風機吐出弁	送風機設備	弁設備（機器）	1990	32	15	その他補機	2.1	2	0	1	1	0	1回/年
33	No. 5送風機吐出弁	送風機設備	弁設備（機器）	2006	16	15	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
34	No. 6送風機吐出弁	送風機設備	弁設備（機器）	2012	10	15	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
35	No. 1エリアA床排水ポンプ	送風機設備	床排水ポンプ設備	1978	44	15	その他補機	2.9	2	0	1	1	0	1回/年
36	No. 2エリアA床排水ポンプ	送風機設備	床排水ポンプ設備	1978	44	15	その他補機	2.9	2	0	1	1	0	1回/年
37	No. 1エリアB床排水ポンプ	送風機設備	床排水ポンプ設備	1978	44	15	その他補機	2.9	2	0	1	1	0	1回/年
38	No. 2エリアB床排水ポンプ	送風機設備	床排水ポンプ設備	1978	44	15	その他補機	2.9	2	0	1	1	0	1回/年
39	No. 1粗目自動除塵機	除塵設備	除塵設備	2006	16	15	主機	1.1	6	1	0.8	0.6	0.5	1回/月
40	No. 2粗目自動除塵機	除塵設備	除塵設備	2006	16	15	主機	1.1	6	1	0.8	0.6	0.5	1回/月
41	粗目スクリーンかすき上げ機	除塵設備	除塵設備	1990	32	15	主機	2.1	6	1	1	0.6	0.6	1回/週
42	No. 1細目スクリーン自動除塵機	除塵設備	除塵設備	2006	16	15	主機	1.1	6	1	0.8	0.6	0.5	1回/月
43	No. 2細目スクリーン自動除塵機	除塵設備	除塵設備	2006	16	15	主機	1.1	6	1	0.8	0.6	0.5	1回/月
44	No. 3細目スクリーン自動除塵機	除塵設備	除塵設備	1990	32	15	主機	2.1	6	1	1	0.6	0.6	1回/週
45	No. 4細目スクリーン自動除塵機	除塵設備	除塵設備	2000	22	15	主機	1.5	6	1	1	0.6	0.6	1回/週
46	No. 1沈砂池スクリーンかす搬出機	除塵設備	搬出設備	1977	45	15	補機1	3.0	6	0.6	1	0.6	0.4	1回/月
47	No. 2沈砂池スクリーンかす搬出機	除塵設備	搬出設備	1977	45	15	補機1	3.0	6	0.6	1	0.6	0.4	1回/月
48	No. 3沈砂池スクリーンかす搬出機	除塵設備	搬出設備	1977	45	15	補機1	3.0	6	0.6	1	0.6	0.4	1回/月
49	No. 4沈砂池スクリーンかす搬出機	除塵設備	搬出設備	1977	45	15	補機1	3.0	6	0.6	1	0.6	0.4	1回/月
50	粗目スクリーンかす搬出機	除塵設備	搬出設備	2006	16	15	補機1	1.1	6	0.6	0.8	0.6	0.3	1回/月
51	No. 1し渣コンテナ	除塵設備	除塵設備	1977	45	15	その他補機	3.0	6	0	1	0.6	0	1回/年
52	No. 2し渣コンテナ	除塵設備	除塵設備	1977	45	15	その他補機	3.0	6	0	1	0.6	0	1回/年
53	No. 3し渣コンテナ	除塵設備	除塵設備	1977	45	15	その他補機	3.0	6	0	1	0.6	0	1回/年
54	No. 4し渣コンテナ	除塵設備	除塵設備	1977	45	15	その他補機	3.0	6	0	1	0.6	0	1回/年
55	スクリーンかす洗浄機	除塵設備	除塵処理設備	1990	32	15	補機1	2.1	6	0.6	1	0.6	0.4	1回/月
56	沈砂洗浄用空気圧縮機	除砂設備	除砂処理設備	1977	45	15	その他補機	3.0	6	0	1	0.6	0	1回/年
57	スクリーンかす脱水槽	除塵設備	除塵処理設備	1977	45	15	補機1	3.0	6	0.6	1	0.6	0.4	1回/月
58	No. 3沈砂搬出機	除塵設備	搬出設備	1977	45	15	補機1	3.0	6	0.6	1	0.6	0.4	1回/月
59	No. 5沈砂搬出機	除塵設備	搬出設備	1977	45	15	補機1	3.0	6	0.6	1	0.6	0.4	1回/月
60	No. 6沈砂搬出機	除塵設備	搬出設備	1977	45	15	補機1	3.0	6	0.6	1	0.6	0.4	1回/月
61	沈砂かき上げ機	除砂設備	除砂設備	1990	32	15	主機	2.1	6	1	1	0.6	0.6	1回/週
62	No. 1揚砂装置	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	主機	1.1	6	1	0.8	0.6	0.5	1回/月
63	No. 2揚砂装置	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	主機	1.1	6	1	0.8	0.6	0.5	1回/月
64	No. 4揚砂装置	除砂設備	除砂設備	1999	23	15	主機	1.5	6	1	1	0.6	0.6	1回/週
65	No. 1集砂装置	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機1	1.1	6	0.6	0.8	0.6	0.3	1回/月
66	No. 2集砂装置	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機1	1.1	6	0.6	0.8	0.6	0.3	1回/月
67	No. 4集砂装置	除砂設備	除砂設備	1999	23	15	補機1	1.5	6	0.6	1	0.6	0.4	1回/月
68	加圧水タンク	除砂設備	除砂設備	1999	23	15	その他補機	1.5	6	0	1	0.6	0	1回/年
69	No. 1加圧水ポンプ	除砂設備	除砂設備	1999	23	15	補機2	1.5	6	0.2	1	0.6	0.1	1回/半年
70	No. 2加圧水ポンプ	除砂設備	除砂設備	1999	23	15	補機2	1.5	6	0.2	1	0.6	0.1	1回/半年
71	サイクロン	除砂設備	除砂設備	1999	23	15	補機1	1.5	6	0.6	1	0.6	0.4	1回/月
72	No. 1沈砂池流入ゲート	ゲート設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2006	16	25	補機1	0.6	6	0.6	0.2	0.6	0.1	1回/半年
73	No. 2沈砂池流入ゲート	ゲート設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2006	16	25	補機1	0.6	6	0.6	0.2	0.6	0.1	1回/半年
74	No. 3沈砂池流入ゲート	ゲート設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1988	34	25	補機1	1.4	6	0.6	0.8	0.6	0.3	1回/月
75	No. 4沈砂池流入ゲート	ゲート設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1988	34	25	補機1	1.4	6	0.6	0.8	0.6	0.3	1回/月
76	No. 1汚水ポンプ	汚水ポンプ設備	主ポンプ設備	2010	12	16	主機	0.8	3	1	0.2	1	0.2	1回/月
77	No. 2汚水ポンプ	汚水ポンプ設備	主ポンプ設備	2011	11	16	主機	0.7	3	1	0.2	1	0.2	1回/月
78	No. 3汚水ポンプ	汚水ポンプ設備	主ポンプ設備	1981	41	16	主機	2.6	3	1	1	1	1	1回/日

点検頻度設定表

2022時点

No.	資産名称	中分類	小分類	設置年度	経過年数	標準耐用年数	区分	年数超過率	施設リスク	補正				点検頻度
										重要度	年数超過率	施設リスク	計	
79	No. 4汚水ポンプ	汚水ポンプ設備	主ポンプ設備	1990	32	16	主機	2.0	3	1	1	1	1	1回/日
80	No. 5汚水ポンプ	汚水ポンプ設備	主ポンプ設備	1999	23	16	主機	1.4	3	1	0.8	1	0.8	1回/週
81	No. 6汚水ポンプ	汚水ポンプ設備	主ポンプ設備	2005	17	16	主機	1.1	3	1	0.8	1	0.8	1回/週
82	No. 1電動機	汚水ポンプ設備	電動駆動設備	2010	12	16	主機	0.8	3	1	0.2	1	0.2	1回/月
83	No. 2電動機	汚水ポンプ設備	電動駆動設備	2011	11	16	主機	0.7	3	1	0.2	1	0.2	1回/月
84	No. 3電動機	汚水ポンプ設備	電動駆動設備	1981	41	16	主機	2.6	3	1	1	1	1	1回/日
85	No. 4電動機	汚水ポンプ設備	電動駆動設備	1990	32	16	主機	2.0	3	1	1	1	1	1回/日
86	No. 5電動機	汚水ポンプ設備	電動駆動設備	1999	23	16	主機	1.4	3	1	0.8	1	0.8	1回/週
87	No. 6電動機	汚水ポンプ設備	電動駆動設備	2005	17	16	主機	1.1	3	1	0.8	1	0.8	1回/週
88	No. 2起動器抵抗器	汚水ポンプ設備	電動駆動設備	2011	11	16	主機	0.7	3	1	0.2	1	0.2	1回/月
89	No. 3起動器抵抗器	汚水ポンプ設備	電動駆動設備	1981	41	16	主機	2.6	3	1	1	1	1	1回/日
90	No. 4起動器抵抗器	汚水ポンプ設備	電動駆動設備	1990	32	16	主機	2.0	3	1	1	1	1	1回/日
91	No. 5起動器抵抗器	汚水ポンプ設備	電動駆動設備	1999	23	16	主機	1.4	3	1	0.8	1	0.8	1回/週
92	No. 1吐出弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	2010	12	20	補機1	0.6	3	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
93	No. 2吐出弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	2011	11	20	補機1	0.6	3	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
94	No. 3吐出弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	1981	41	20	補機1	2.1	3	0.6	1	1	0.6	1回/週
95	No. 4吐出弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	1981	41	20	補機1	2.1	3	0.6	1	1	0.6	1回/週
96	No. 5吐出弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	1999	23	20	補機1	1.2	3	0.6	0.8	1	0.5	1回/月
97	No. 1逆止弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	2010	12	20	その他補機	0.6	3	0	0.2	1	0	1回/年
98	No. 2逆止弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	2011	11	20	その他補機	0.6	3	0	0.2	1	0	1回/年
99	No. 3逆止弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	1981	41	20	その他補機	2.1	3	0	1	1	0	1回/年
100	No. 4逆止弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	1990	32	20	その他補機	1.6	3	0	1	1	0	1回/年
101	No. 5逆止弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	1999	23	20	その他補機	1.2	3	0	0.8	1	0	1回/年
102	No. 6逆止弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	2005	17	20	その他補機	0.9	3	0	0.2	1	0	1回/年
103	No. 1吸込弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	1977	45	20	その他補機	2.3	3	0	1	1	0	1回/年
104	No. 2吸込弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	1977	45	20	その他補機	2.3	3	0	1	1	0	1回/年
105	No. 3吸込弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	1977	45	20	その他補機	2.3	3	0	1	1	0	1回/年
106	No. 4吸込弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	1990	32	20	その他補機	1.6	3	0	1	1	0	1回/年
107	No. 5吸込弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	1990	32	20	その他補機	1.6	3	0	1	1	0	1回/年
108	No. 6吸込弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	1990	32	20	その他補機	1.6	3	0	1	1	0	1回/年
109	No. 6吐出弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	2005	17	20	補機1	0.9	3	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
110	No. 1吐出仕切弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	2010	12	20	補機1	0.6	3	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
111	No. 2吐出仕切弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	2011	11	20	補機1	0.6	3	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
112	No. 5吐出仕切弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	1999	23	20	補機1	1.2	3	0.6	0.8	1	0.5	1回/月
113	No. 6吐出仕切弁	汚水ポンプ設備	弁設備（機器）	1999	23	20	補機1	1.2	3	0.6	0.8	1	0.5	1回/月
114	軸封水ポンプ	汚水ポンプ設備	封水等ポンプ設備	2008	14	20	補機2	0.7	3	0.2	0.2	1	0	1回/年
115	No. 1井戸ポンプ	その他設備	その他設備	1977	45	15	補機2	3.0	10	0.2	1	0.6	0.1	1回/半年
116	No. 1高架揚水ポンプ	用水設備	ポンプ設備	2008	14	20	補機2	0.7	5	0.2	0.2	0.8	0	1回/年
117	No. 2高架揚水ポンプ	用水設備	ポンプ設備	2008	14	20	補機2	0.7	5	0.2	0.2	0.8	0	1回/年
118	No. 1高架水槽揚水ポンプ	用水設備	ポンプ設備	1977	45	20	補機2	2.3	5	0.2	1	0.8	0.2	1回/月
119	No. 2高架水槽揚水ポンプ	用水設備	ポンプ設備	1977	45	20	補機2	2.3	5	0.2	1	0.8	0.2	1回/月
120	No. 1沈砂池流出ゲート	ゲート設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	補機1	1.3	6	0.6	0.8	0.6	0.3	1回/月
121	No. 2沈砂池流出ゲート	ゲート設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	補機1	1.3	6	0.6	0.8	0.6	0.3	1回/月
122	No. 3沈砂池流出ゲート	ゲート設備	ゲート設備（鋼製・その他）	2006	16	17	補機1	0.9	6	0.6	0.2	0.6	0.1	1回/半年
123	No. 4沈砂池流出ゲート	ゲート設備	ゲート設備（鋼製・その他）	2006	16	17	補機1	0.9	6	0.6	0.2	0.6	0.1	1回/半年
124	ポンプ井連絡ゲート	ゲート設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1977	45	25	その他補機	1.8	6	0	1	0.6	0	1回/年
125	沈砂池機器搬入用吊上装置	除塵設備	クレーン設備	1990	32	17	その他補機	1.9	6	0	1	0.6	0	1回/年
126	No. 1メンテナンス用吊上装置	除塵設備	クレーン設備	1990	32	17	その他補機	1.9	6	0	1	0.6	0	1回/年
127	No. 2メンテナンス用吊上装置	除塵設備	クレーン設備	1990	32	17	その他補機	1.9	6	0	1	0.6	0	1回/年
128	No. 3メンテナンス用吊上装置	除塵設備	クレーン設備	1990	32	17	その他補機	1.9	6	0	1	0.6	0	1回/年
129	No. 4メンテナンス用吊上装置	除塵設備	クレーン設備	1990	32	17	その他補機	1.9	6	0	1	0.6	0	1回/年
130	モータ室天井クレーン	汚水ポンプ設備	クレーン設備	1977	45	17	その他補機	2.6	3	0	1	1	0	1回/年
131	スクリーンかす搬出ホイス	除塵設備	クレーン設備	1977	45	17	その他補機	2.6	6	0	1	0.6	0	1回/年
132	No. 1加圧水弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
133	No. 1逆洗弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
134	No. 1揚砂用弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
135	No. 2加圧水弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
136	No. 2逆洗弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
137	No. 2揚砂用弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
138	No. 4加圧水弁	除砂設備	除砂設備	1999	23	15	補機2	1.5	6	0.2	1	0.6	0.1	1回/半年
139	No. 4逆洗弁	除砂設備	除砂設備	1999	23	15	補機2	1.5	6	0.2	1	0.6	0.1	1回/半年
140	No. 4揚砂用弁	除砂設備	除砂設備	1999	23	15	補機2	1.5	6	0.2	1	0.6	0.1	1回/半年
141	No. 1-1集砂用弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
142	No. 1-2集砂用弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
143	No. 1-3集砂用弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
144	No. 1-4集砂用弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
145	No. 1-5集砂用弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
146	No. 1-6集砂用弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
147	No. 1-7集砂用弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
148	No. 2-1集砂用弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
149	No. 2-2集砂用弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
150	No. 2-3集砂用弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
151	No. 2-4集砂用弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
152	No. 2-5集砂用弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
153	No. 2-6集砂用弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
154	No. 2-7集砂用弁	除砂設備	除砂設備	2006	16	15	補機2	1.1	6	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年

点検頻度設定表

2022時点

No.	資産名称	中分類	小分類	設置年度	経過年数	標準耐用年数	区分	年数超過率	施設リスク	補正				点検頻度
										重要度	年数超過率	施設リスク	計	
155	No. 4-1集砂用弁	除砂設備	除砂設備	1999	23	15	補機2	1.5	6	0.2	1	0.6	0.1	1回/半年
156	No. 4-2集砂用弁	除砂設備	除砂設備	1999	23	15	補機2	1.5	6	0.2	1	0.6	0.1	1回/半年
157	No. 4-3集砂用弁	除砂設備	除砂設備	1999	23	15	補機2	1.5	6	0.2	1	0.6	0.1	1回/半年
158	No. 4-4集砂用弁	除砂設備	除砂設備	1999	23	15	補機2	1.5	6	0.2	1	0.6	0.1	1回/半年
159	No. 4-5集砂用弁	除砂設備	除砂設備	1999	23	15	補機2	1.5	6	0.2	1	0.6	0.1	1回/半年
160	No. 4-6集砂用弁	除砂設備	除砂設備	1999	23	15	補機2	1.5	6	0.2	1	0.6	0.1	1回/半年
161	No. 4-7集砂用弁	除砂設備	除砂設備	1999	23	15	補機2	1.5	6	0.2	1	0.6	0.1	1回/半年
162	No. 1次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	脱臭設備	薬液洗浄脱臭設備	2005	17	10	主機	1.7	9	1	1	0.6	0.6	1回/週
163	No. 2次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	脱臭設備	薬液洗浄脱臭設備	2005	17	10	主機	1.7	9	1	1	0.6	0.6	1回/週
164	沈砂池次亜塩素酸ソーダ貯留タンク	脱臭設備	薬液洗浄脱臭設備	2005	17	10	その他補機	1.7	9	0	1	0.6	0	1回/年
165	No. 1苛性ソーダ注入ポンプ	脱臭設備	薬液洗浄脱臭設備	2005	17	10	補機2	1.7	9	0.2	1	0.6	0.1	1回/半年
166	No. 2苛性ソーダ注入ポンプ	脱臭設備	薬液洗浄脱臭設備	2005	17	10	補機2	1.7	9	0.2	1	0.6	0.1	1回/半年
167	沈砂池苛性ソーダ貯留タンク	脱臭設備	薬液洗浄脱臭設備	2005	17	10	その他補機	1.7	9	0	1	0.6	0	1回/年
168	薬液洗浄装置	脱臭設備	薬液洗浄脱臭設備	2005	17	10	主機	1.7	9	1	1	0.6	0.6	1回/週
169	薬液洗浄装置用脱臭ファン	脱臭設備	臭気ガス吸引設備	2005	17	10	主機	1.7	9	1	1	0.6	0.6	1回/週
170	No. 1エリアC床排水ポンプ	汚水ポンプ設備	床排水ポンプ設備	1977	45	15	その他補機	3.0	3	0	1	1	0	1回/年
171	No. 2エリアC床排水ポンプ	汚水ポンプ設備	床排水ポンプ設備	1977	45	15	その他補機	3.0	3	0	1	1	0	1回/年
172	No. 5沈砂池スクリーンかす搬出機	除塵設備	搬出設備	1977	45	15	補機1	3.0	6	0.6	1	0.6	0.4	1回/月
173	し達ホッパー	除塵設備	貯留設備	1977	45	15	その他補機	3.0	6	0	1	0.6	0	1回/年
174	No. 4沈砂搬出機	除塵設備	搬出設備	1977	45	15	補機1	3.0	6	0.6	1	0.6	0.4	1回/月
175	沈砂ホッパー	除塵設備	貯留設備	1977	45	15	その他補機	3.0	6	0	1	0.6	0	1回/年
176	No. 1-1高速ろ過池流入可動堰	用水設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2007	15	25	その他補機	0.6	5	0	0.2	0.8	0	1回/年
177	No. 1-2高速ろ過池流入可動堰	用水設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2007	15	25	その他補機	0.6	5	0	0.2	0.8	0	1回/年
178	No. 2-1高速ろ過池流入可動堰	用水設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2007	15	25	その他補機	0.6	5	0	0.2	0.8	0	1回/年
179	No. 2-2高速ろ過池流入可動堰	用水設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2007	15	25	その他補機	0.6	5	0	0.2	0.8	0	1回/年
180	1系初沈可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2007	15	25	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
181	2系初沈可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2007	15	25	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
182	3系初沈可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2007	15	25	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
183	4系初沈可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2007	15	25	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
184	1系No. 3初沈スクコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1979	43	17	主機	2.5	2	1	1	1	1	1回/日
185	1系No. 4初沈スクコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2014	8	17	主機	0.5	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
186	1系No. 3初沈メインコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1979	43	17	主機	2.5	2	1	1	1	1	1回/日
187	1系No. 4初沈メインコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2014	8	17	主機	0.5	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
188	No. 3-1初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	1979	43	17	その他補機	2.5	2	0	1	1	0	1回/年
189	No. 3-2初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	1979	43	17	その他補機	2.5	2	0	1	1	0	1回/年
190	No. 3-3初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	1979	43	17	その他補機	2.5	2	0	1	1	0	1回/年
191	No. 4-1-1系初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2014	8	17	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
192	No. 4-2-1系初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2014	8	17	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
193	No. 4-3-1系初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2014	8	17	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
194	No. 1-1生汚泥ポンプ	最初沈殿池設備	ポンプ設備	2014	8	15	補機1	0.5	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
195	No. 1-2生汚泥ポンプ	最初沈殿池設備	ポンプ設備	2014	8	15	補機1	0.5	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
196	No. 1-13反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2014	8	15	主機	0.5	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
197	No. 1-14反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2014	8	15	主機	0.5	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
198	No. 1-15反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2014	8	15	主機	0.5	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
199	No. 1-16反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2014	8	15	主機	0.5	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
200	No. 1-1散気装置	反応タンク設備	散気設備	1977	45	10	主機	4.5	2	1	1	1	1	1回/日
201	No. 1-2散気装置	反応タンク設備	散気設備	1977	45	10	主機	4.5	2	1	1	1	1	1回/日
202	No. 1-7散気装置	反応タンク設備	散気設備	2014	8	10	主機	0.8	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
203	No. 1-8散気装置	反応タンク設備	散気設備	2014	8	10	主機	0.8	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
204	1系エアタン用空気槽	反応タンク設備	散気設備	2014	8	10	その他補機	0.8	2	0	0.2	1	0	1回/年
205	No. 1-1系エアタン用空気圧縮機	反応タンク設備	散気設備	2014	8	10	その他補機	0.8	2	0	0.2	1	0	1回/年
206	No. 1-2系エアタン用空気圧縮機	反応タンク設備	散気設備	2014	8	10	その他補機	0.8	2	0	0.2	1	0	1回/年
207	No. 1-1最終沈殿池設備	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1979	43	17	主機	2.5	2	1	1	1	1	1回/日
208	No. 1-4最終沈殿池設備	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2014	8	17	主機	0.5	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
209	No. 1-1最終沈殿池設備	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1979	43	17	主機	2.5	2	1	1	1	1	1回/日
210	No. 1-4最終沈殿池設備	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2014	8	17	主機	0.5	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
211	No. 1-1最終沈殿池設備	最終沈殿池設備	スカム除去設備	1979	43	17	その他補機	2.5	2	0	1	1	0	1回/年
212	No. 1-2最終沈殿池設備	最終沈殿池設備	スカム除去設備	1979	43	17	その他補機	2.5	2	0	1	1	0	1回/年
213	No. 1-3最終沈殿池設備	最終沈殿池設備	スカム除去設備	1979	43	17	その他補機	2.5	2	0	1	1	0	1回/年
214	No. 1-10最終沈殿池設備	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2014	8	17	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
215	No. 1-11最終沈殿池設備	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2014	8	17	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
216	No. 1-12最終沈殿池設備	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2014	8	17	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
217	2号返送汚泥No. 1ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2009	13	15	補機1	0.9	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
218	2号返送汚泥No. 2ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2009	13	15	補機1	0.9	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
219	2号返送汚泥No. 3ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2011	11	15	補機1	0.7	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
220	2号返送汚泥ポンプNo. 1	最終沈殿池設備	ポンプ設備	1977	45	15	補機1	3.0	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
221	No. 1-1余剰汚泥ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2014	8	15	補機1	0.5	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
222	No. 1-2余剰汚泥ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2014	8	15	補機1	0.5	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
223	No. 1-1最終沈殿池設備	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	1977	45	15	その他補機	3.0	2	0	1	1	0	1回/年
224	No. 1-2最終沈殿池設備	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	1977	45	15	その他補機	3.0	2	0	1	1	0	1回/年
225	No. 1-3最終沈殿池設備	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2014	8	15	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
226	No. 1-4最終沈殿池設備	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2014	8	15	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
227	沈砂池用ストレーナ	用水設備	ストレーナ設備	2006	16	20	補機2	0.8	5	0.2	0.2	0.8	0	1回/年
228	フロススプレー水用ストレーナ	用水設備	ストレーナ設備	1977	45	20	補機2	2.3	5	0.2	1	0.8	0.2	1回/月
229	脱硫用水用ストレーナ	脱臭設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機2	1.3	9	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
230	No. 3脱硫用水用ストレーナ	汚泥消化設備	ポンプ設備	1991	31	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月

点検頻度設定表

2022時点

No.	資産名称	中分類	小分類	設置年度	経過年数	標準耐用年数	区分	年数超過率	施設リスク	補正				点検頻度
										重要度	年数超過率	施設リスク	計	
231	No.1-1高速ろ過設備	用水設備	用水処理設備	2007	15	20	主機	0.8	5	1	0.2	0.8	0.2	1回/月
232	No.1-2高速ろ過設備	用水設備	用水処理設備	2007	15	20	主機	0.8	5	1	0.2	0.8	0.2	1回/月
233	No.2-1高速ろ過設備	用水設備	用水処理設備	2007	15	20	主機	0.8	5	1	0.2	0.8	0.2	1回/月
234	No.2-2高速ろ過設備	用水設備	用水処理設備	2007	15	20	主機	0.8	5	1	0.2	0.8	0.2	1回/月
235	パルス空洗用空気槽	用水設備	用水処理設備	2007	15	20	その他補機	0.8	5	0	0.2	0.8	0	1回/年
236	No.1パルス空洗用空気圧縮機	用水設備	用水処理設備	2007	15	20	その他補機	0.8	5	0	0.2	0.8	0	1回/年
237	No.2パルス空洗用空気圧縮機	用水設備	用水処理設備	2007	15	20	その他補機	0.8	5	0	0.2	0.8	0	1回/年
238	No.1汚泥洗浄水ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2007	15	15	補機2	1.0	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
239	No.2汚泥洗浄水ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2007	15	15	補機2	1.0	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
240	No.3汚泥洗浄水ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2007	15	15	補機2	1.0	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
241	No.1加圧水タンク圧送ポンプ	用水設備	用水処理設備	1999	23	20	補機2	1.2	5	0.2	0.8	0.8	0.1	1回/半年
242	No.2加圧水タンク圧送ポンプ	用水設備	用水処理設備	1999	23	20	補機2	1.2	5	0.2	0.8	0.8	0.1	1回/半年
243	No.3フロスブレイ水ポンプ	用水設備	用水処理設備	1977	45	20	補機2	2.3	5	0.2	1	0.8	0.2	1回/月
244	No.4フロスブレイ水ポンプ	用水設備	用水処理設備	1977	45	20	補機2	2.3	5	0.2	1	0.8	0.2	1回/月
245	No.1脱硫用水ポンプ	脱臭設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機2	1.3	9	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
246	No.2脱硫用水ポンプ	脱臭設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機2	1.3	9	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
247	No.3脱硫用水ポンプ	脱臭設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機2	1.3	9	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
248	No.4脱硫用水ポンプ	脱臭設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機2	1.3	9	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
249	No.1初沈流入水路ゲート	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1977	45	25	補機1	1.8	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
250	No.2初沈流入水路ゲート	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1977	45	25	補機1	1.8	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
251	No.1-1-1終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1979	43	25	補機1	1.7	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
252	No.1-1-2終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1979	43	25	補機1	1.7	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
253	No.1-1-3終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1979	43	25	補機1	1.7	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
254	No.1-2-1終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1979	43	25	補機1	1.7	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
255	No.1-2-2終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1979	43	25	補機1	1.7	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
256	No.1-2-3終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1979	43	25	補機1	1.7	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
257	No.1-3-1終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1979	43	25	補機1	1.7	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
258	No.1-3-2終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1979	43	25	補機1	1.7	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
259	No.1-3-3終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1979	43	25	補機1	1.7	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
260	No.1-10終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	補機1	0.3	2	0.6	0.6	1	0.4	1回/月
261	No.1-11終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	補機1	0.3	2	0.6	0.6	1	0.4	1回/月
262	No.1-12終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	補機1	0.3	2	0.6	0.6	1	0.4	1回/月
263	沈殿水放流ゲート	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1977	45	25	補機1	1.8	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
264	初沈バイパスゲート	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1977	45	25	補機2	1.8	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
265	1系終沈流入水路連絡ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1977	45	25	その他補機	1.8	2	0	1	1	0	1回/年
266	No.1-7初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	その他補機	0.3	2	0	0.6	1	0	1回/年
267	No.1-8初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	その他補機	0.3	2	0	0.6	1	0	1回/年
268	No.1-9初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	その他補機	0.3	2	0	0.6	1	0	1回/年
269	No.1-10初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	その他補機	0.3	2	0	0.6	1	0	1回/年
270	No.1-11初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	その他補機	0.3	2	0	0.6	1	0	1回/年
271	No.1-12初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	その他補機	0.3	2	0	0.6	1	0	1回/年
272	No.1-1反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	その他補機	0.3	2	0	0.6	1	0	1回/年
273	No.1-2反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	その他補機	0.3	2	0	0.6	1	0	1回/年
274	No.1-3反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	その他補機	0.3	2	0	0.6	1	0	1回/年
275	No.1-4反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	その他補機	0.3	2	0	0.6	1	0	1回/年
276	No.1-13反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	その他補機	0.3	2	0	0.6	1	0	1回/年
277	No.1-14反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	その他補機	0.3	2	0	0.6	1	0	1回/年
278	No.1-15反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	その他補機	0.3	2	0	0.6	1	0	1回/年
279	No.1-16反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	その他補機	0.3	2	0	0.6	1	0	1回/年
280	No.1返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1980	42	25	その他補機	1.7	2	0	1	1	0	1回/年
281	No.2返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1980	42	25	その他補機	1.7	2	0	1	1	0	1回/年
282	No.3返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1980	42	25	その他補機	1.7	2	0	1	1	0	1回/年
283	No.4返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1980	42	25	その他補機	1.7	2	0	1	1	0	1回/年
284	No.5返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1980	42	25	その他補機	1.7	2	0	1	1	0	1回/年
285	No.6返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1980	42	25	その他補機	1.7	2	0	1	1	0	1回/年
286	No.7返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	その他補機	0.3	2	0	0.6	1	0	1回/年
287	No.8返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2014	8	25	その他補機	0.3	2	0	0.6	1	0	1回/年
288	洗浄排水ポンプ吊上装置	反応タンク設備	クレーン設備	2007	15	17	その他補機	0.9	2	0	0.2	1	0	1回/年
289	No.1-7機械攪拌機吊上装置	反応タンク設備	クレーン設備	2014	8	17	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
290	No.1-8機械攪拌機吊上装置	反応タンク設備	クレーン設備	2014	8	17	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
291	No.1-3初沈床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	2014	8	15	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
292	No.1-4初沈床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	2014	8	15	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
293	No.1初沈池排水ポンプ	最初沈殿池設備	ポンプ設備	2014	8	15	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
294	No.1-1初沈床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	2014	8	15	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
295	No.1-2初沈床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	2014	8	15	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
296	No.1-1洗浄排水ポンプ	最初沈殿池設備	ポンプ設備	2007	15	15	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
297	No.1-2洗浄排水ポンプ	最初沈殿池設備	ポンプ設備	2007	15	15	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
298	No.2-1洗浄排水ポンプ	最初沈殿池設備	ポンプ設備	2007	15	15	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
299	No.2-2洗浄排水ポンプ	最初沈殿池設備	ポンプ設備	2007	15	15	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
300	No.1エアタン床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1977	45	15	その他補機	3.0	2	0	1	1	0	1回/年
301	No.2エアタン床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1977	45	15	その他補機	3.0	2	0	1	1	0	1回/年
302	No.1エリアN終沈床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1977	45	15	その他補機	3.0	2	0	1	1	0	1回/年
303	No.2エリアN終沈床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1977	45	15	その他補機	3.0	2	0	1	1	0	1回/年
304	No.2-1終沈床排水ポンプ	最終沈殿池設備	床排水ポンプ設備	2009	13	15	その他補機	0.9	2	0	0.2	1	0	1回/年
305	No.2-2終沈床排水ポンプ	最終沈殿池設備	床排水ポンプ設備	2009	13	15	その他補機	0.9	2	0	0.2	1	0	1回/年
306	No.1終沈池排水ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2014	8	15	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年

点検頻度設定表

2022時点

No.	資産名称	中分類	小分類	設置年度	経過年数	標準耐用年数	区分	年数超過率	施設リスク	補正				点検頻度
										重要度	年数超過率	施設リスク	計	
307	No.1-1終沈床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	2014	8	15	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
308	No.1-2終沈床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	2014	8	15	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
309	No.1-1終沈配管ビット排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1977	45	15	その他補機	3.0	2	0	1	1	0	1回/年
310	No.1-2終沈配管ビット排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1977	45	15	その他補機	3.0	2	0	1	1	0	1回/年
311	1.2系返送汚泥流量計入口弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	1977	45	15	その他補機	3.0	2	0	1	1	0	1回/年
312	1.2系返送汚泥流量計出口弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	1977	45	15	その他補機	3.0	2	0	1	1	0	1回/年
313	3.4系返送汚泥切替弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	1977	45	15	その他補機	3.0	2	0	1	1	0	1回/年
314	No.1処理水受水槽引抜弁	用水設備	弁設備（機器）	1977	45	15	その他補機	3.0	5	0	1	0.8	0	1回/年
315	No.2処理水受水槽引抜弁	用水設備	弁設備（機器）	1977	45	15	その他補機	3.0	5	0	1	0.8	0	1回/年
316	放流弁弁	用水設備	弁設備（機器）	2007	15	15	その他補機	1.0	5	0	0.8	0.8	0	1回/年
317	洗浄排水管連絡弁	用水設備	弁設備（機器）	1977	45	15	その他補機	3.0	5	0	1	0.8	0	1回/年
318	洗浄排水1系送り弁	用水設備	弁設備（機器）	1977	45	15	その他補機	3.0	5	0	1	0.8	0	1回/年
319	1系返送汚泥流量計入口弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2009	13	15	その他補機	0.9	2	0	0.2	1	0	1回/年
320	1系返送汚泥流量計出口弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2009	13	15	その他補機	0.9	2	0	0.2	1	0	1回/年
321	1系返送汚泥流量計バイパス弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2009	13	15	その他補機	0.9	2	0	0.2	1	0	1回/年
322	1系返送汚泥増設弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2009	13	15	その他補機	0.9	2	0	0.2	1	0	1回/年
323	No.1-3生汚泥引抜弁	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	2014	8	15	補機2	0.5	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
324	No.1-4生汚泥引抜弁	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	2014	8	15	補機2	0.5	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
325	1.2系返送汚泥流量調節弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	1977	45	15	補機2	3.0	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
326	1号返送汚泥No.1ポンプ吐出弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	1977	45	15	補機2	3.0	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
327	1号返送汚泥No.2ポンプ吐出弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	1977	45	15	補機2	3.0	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
328	2号返送汚泥No.1ポンプ吐出弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	1977	45	15	補機2	3.0	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
329	放流弁	用水設備	弁設備（機器）	2007	15	15	補機2	1.0	5	0.2	0.8	0.8	0.1	1回/半年
330	分配槽ドレン弁1-1	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	1977	45	15	補機2	3.0	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
331	分配槽ドレン弁1-2	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	1977	45	15	補機2	3.0	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
332	分配槽ドレン弁2-1	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	1977	45	15	補機2	3.0	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
333	分配槽ドレン弁2-2	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	1977	45	15	補機2	3.0	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
334	計装用空気槽	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	2007	15	15	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
335	No.1計装用空気圧縮機	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	2007	15	15	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
336	No.2計装用空気圧縮機	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	2007	15	15	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
337	No.1-7風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2014	8	15	補機2	0.5	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
338	No.1-8風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2014	8	15	補機2	0.5	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
339	No.2-1初沈クロスコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2012	10	17	主機	0.6	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
340	No.2-2初沈クロスコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2011	11	17	主機	0.6	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
341	No.2-3初沈クロスコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2010	12	17	主機	0.7	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
342	No.2-4初沈クロスコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2009	13	17	主機	0.8	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
343	No.2-1初沈メインコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2012	10	17	主機	0.6	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
344	No.2-2初沈メインコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2011	11	17	主機	0.6	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
345	No.2-3初沈メインコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2010	12	17	主機	0.7	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
346	No.2-4初沈メインコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2009	13	17	主機	0.8	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
347	No.2-1初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2012	10	17	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
348	No.2-2初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2012	10	17	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
349	No.2-3初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2012	10	17	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
350	No.2-4初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2011	11	17	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
351	No.2-5初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2011	11	17	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
352	No.2-6初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2011	11	17	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
353	No.2-7初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2010	12	17	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
354	No.2-8初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2010	12	17	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
355	No.2-9初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2010	12	17	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
356	No.2-10初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2009	13	17	その他補機	0.8	2	0	0.2	1	0	1回/年
357	No.2-11初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2009	13	17	その他補機	0.8	2	0	0.2	1	0	1回/年
358	No.2-12初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2009	13	17	その他補機	0.8	2	0	0.2	1	0	1回/年
359	No.2-1生汚泥ポンプ	最初沈殿池設備	ポンプ設備	2010	12	15	その他補機	0.8	2	0	0.2	1	0	1回/年
360	No.2-2生汚泥ポンプ	最初沈殿池設備	ポンプ設備	2010	12	15	その他補機	0.8	2	0	0.2	1	0	1回/年
361	No.2-1反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2012	10	15	主機	0.7	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
362	No.2-2反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2012	10	15	主機	0.7	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
363	No.2-3反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2012	10	15	主機	0.7	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
364	No.2-4反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2012	10	15	主機	0.7	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
365	No.2-5反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2011	11	15	主機	0.7	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
366	No.2-6反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2011	11	15	主機	0.7	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
367	No.2-7反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2011	11	15	主機	0.7	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
368	No.2-8反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2011	11	15	主機	0.7	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
369	No.2-9反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2010	12	15	主機	0.8	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
370	No.2-10反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2010	12	15	主機	0.8	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
371	No.2-11反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2010	12	15	主機	0.8	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
372	No.2-12反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2010	12	15	主機	0.8	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
373	No.2-13反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2009	13	15	主機	0.9	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
374	No.2-14反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2009	13	15	主機	0.9	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
375	No.2-15反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2009	13	15	主機	0.9	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
376	No.2-16反応タンク機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2009	13	15	主機	0.9	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
377	No.2-1散気装置	反応タンク設備	散気設備	2012	10	10	主機	1.0	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
378	No.2-2散気装置	反応タンク設備	散気設備	2012	10	10	主機	1.0	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
379	No.2-3散気装置	反応タンク設備	攪拌設備	2011	11	15	主機	0.7	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
380	No.2-4散気装置	反応タンク設備	攪拌設備	2011	11	15	主機	0.7	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
381	No.2-5散気装置	反応タンク設備	散気設備	2010	12	10	主機	1.2	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
382	No.2-6散気装置	反応タンク設備	散気設備	2010	12	10	主機	1.2	2	1	0.8	1	0.8	1回/週

点検頻度設定表

2022時点

点検頻度設定表															2022時点	点検頻度
No.	資産名称	中分類	小分類	設置年度	経過年数	標準耐用年数	区分	年数超過率	施設リスク	補正						
										重要度	年数超過率	施設リスク	計			
383	No. 2-7散気装置	反応タンク設備	散気設備	2009	13	10	主機	1.3	2	1	0.8	1	0.8	1回/週		
384	No. 2-8散気装置	反応タンク設備	散気設備	2009	13	10	主機	1.3	2	1	0.8	1	0.8	1回/週		
385	2系エアタン用空気槽	反応タンク設備	散気設備	2009	13	10	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年		
386	No. 2-1系エアタン用空気圧縮機	反応タンク設備	散気設備	2009	13	10	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年		
387	No. 2-2系エアタン用空気圧縮機	反応タンク設備	散気設備	2009	13	10	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年		
388	No. 2-1最終クロスコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻き寄せ設備	2012	10	17	主機	0.6	2	1	0.2	1	0.2	1回/月		
389	No. 2-2最終クロスコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻き寄せ設備	2011	11	17	主機	0.6	2	1	0.2	1	0.2	1回/月		
390	No. 2-3最終クロスコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻き寄せ設備	2010	12	17	主機	0.7	2	1	0.2	1	0.2	1回/月		
391	No. 2-4最終クロスコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻き寄せ設備	2009	13	17	主機	0.8	2	1	0.2	1	0.2	1回/月		
392	No. 2-1最終メインコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻き寄せ設備	2012	10	17	主機	0.6	2	1	0.2	1	0.2	1回/月		
393	No. 2-2最終メインコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻き寄せ設備	2011	11	17	主機	0.6	2	1	0.2	1	0.2	1回/月		
394	No. 2-3最終メインコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻き寄せ設備	2010	12	17	主機	0.7	2	1	0.2	1	0.2	1回/月		
395	No. 2-4最終メインコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻き寄せ設備	2009	13	17	主機	0.8	2	1	0.2	1	0.2	1回/月		
396	No. 2-1最終スカムスキマー	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2012	10	17	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年		
397	No. 2-2最終スカムスキマー	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2012	10	17	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年		
398	No. 2-3最終スカムスキマー	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2012	10	17	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年		
399	No. 2-4最終スカムスキマー	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2011	11	17	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年		
400	No. 2-5最終スカムスキマー	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2011	11	17	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年		
401	No. 2-6最終スカムスキマー	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2011	11	17	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年		
402	No. 2-7最終スカムスキマー	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2010	12	17	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年		
403	No. 2-8最終スカムスキマー	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2010	12	17	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年		
404	No. 2-9最終スカムスキマー	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2010	12	17	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年		
405	No. 2-10最終スカムスキマー	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2009	13	17	その他補機	0.8	2	0	0.2	1	0	1回/年		
406	No. 2-11最終スカムスキマー	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2009	13	17	その他補機	0.8	2	0	0.2	1	0	1回/年		
407	No. 2-12最終スカムスキマー	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2009	13	17	その他補機	0.8	2	0	0.2	1	0	1回/年		
408	No. 2-1最終スカム移送ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2009	13	15	補機2	0.9	2	0.2	0.2	1	0	1回/年		
409	No. 2-2最終スカム移送ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2009	13	15	補機2	0.9	2	0.2	0.2	1	0	1回/年		
410	No. 2-1最終汚泥引抜弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2011	11	15	補機2	0.7	2	0.2	0.2	1	0	1回/年		
411	No. 2-2最終汚泥引抜弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2011	11	15	補機2	0.7	2	0.2	0.2	1	0	1回/年		
412	No. 2-3最終汚泥引抜弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2010	12	15	補機2	0.8	2	0.2	0.2	1	0	1回/年		
413	No. 2-4最終汚泥引抜弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2010	12	15	補機2	0.8	2	0.2	0.2	1	0	1回/年		
414	No. 8-1最終流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2009	13	25	補機1	0.5	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年		
415	No. 8-2最終流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2009	13	25	補機1	0.5	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年		
416	No. 8-3最終流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2009	13	25	補機1	0.5	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年		
417	No. 7-1最終流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2010	12	25	補機1	0.5	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年		
418	No. 7-2最終流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2010	12	25	補機1	0.5	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年		
419	No. 7-3最終流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2010	12	25	補機1	0.5	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年		
420	No. 6-1最終流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	補機1	0.4	2	0.6	0.6	1	0.4	1回/月		
421	No. 6-2最終流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	補機1	0.4	2	0.6	0.6	1	0.4	1回/月		
422	No. 6-3最終流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	補機1	0.4	2	0.6	0.6	1	0.4	1回/月		
423	No. 5-1最終流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2012	10	25	補機1	0.4	2	0.6	0.6	1	0.4	1回/月		
424	No. 5-2最終流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2012	10	25	補機1	0.4	2	0.6	0.6	1	0.4	1回/月		
425	No. 5-3最終流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2012	10	25	補機1	0.4	2	0.6	0.6	1	0.4	1回/月		
426	No. 2-1初流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
427	No. 2-2初流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
428	No. 2-3初流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
429	No. 2-4初流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
430	No. 2-5初流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
431	No. 2-6初流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
432	No. 2-7初流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
433	No. 2-8初流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
434	No. 2-9初流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
435	No. 2-10初流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
436	No. 2-11初流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
437	No. 2-12初流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
438	No. 5反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2010	12	25	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年		
439	No. 6反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2010	12	25	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年		
440	No. 7反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2009	13	25	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年		
441	No. 8反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2009	13	25	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年		
442	No. 9返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2012	10	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
443	No. 10返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2012	10	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
444	No. 11返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
445	No. 12返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
446	No. 13返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2010	12	25	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年		
447	No. 14返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2010	12	25	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年		
448	No. 15返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2009	13	25	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年		
449	No. 16返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2009	13	25	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年		
450	No. 2-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2012	10	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
451	No. 2-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2012	10	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
452	No. 2-3反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2012	10	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
453	No. 2-4反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2012	10	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
454	No. 2-5反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
455	No. 2-6反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
456	No. 2-7反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
457	No. 2-8反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2011	11	25	その他補機	0.4	2	0	0.6	1	0	1回/年		
458	No. 2-9反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2010	12	25	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年		

点検頻度設定表

2022時点

No.	資産名称	中分類	小分類	設置年度	経過年数	標準耐用年数	区分	年数超過率	施設リスク	補正				点検頻度
										重要度	年数超過率	施設リスク	計	
459	No. 2-10反応タンク流入水路可動機	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2010	12	25	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
460	No. 2-11反応タンク流入水路可動機	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2010	12	25	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
461	No. 2-12反応タンク流入水路可動機	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2010	12	25	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
462	No. 2-13反応タンク流入水路可動機	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2009	13	25	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
463	No. 2-14反応タンク流入水路可動機	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2009	13	25	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
464	No. 2-15反応タンク流入水路可動機	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2009	13	25	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
465	No. 2-16反応タンク流入水路可動機	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2009	13	25	その他補機	0.5	2	0	0.2	1	0	1回/年
466	No. 2-1機械撈拌機吊上装置	反応タンク設備	クレーン設備	2012	10	17	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
467	No. 2-2機械撈拌機吊上装置	反応タンク設備	クレーン設備	2012	10	17	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
468	No. 2-3機械撈拌機吊上装置	反応タンク設備	クレーン設備	2011	11	17	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
469	No. 2-4機械撈拌機吊上装置	反応タンク設備	クレーン設備	2011	11	17	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
470	No. 2-5機械撈拌機吊上装置	反応タンク設備	クレーン設備	2010	12	17	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
471	No. 2-6機械撈拌機吊上装置	反応タンク設備	クレーン設備	2010	12	17	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
472	No. 2-7機械撈拌機吊上装置	反応タンク設備	クレーン設備	2009	13	17	その他補機	0.8	2	0	0.2	1	0	1回/年
473	No. 2-8機械撈拌機吊上装置	反応タンク設備	クレーン設備	2009	13	17	その他補機	0.8	2	0	0.2	1	0	1回/年
474	No. 1エリアG床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	2010	12	15	その他補機	0.8	2	0	0.2	1	0	1回/年
475	No. 2エリアG床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	2010	12	15	その他補機	0.8	2	0	0.2	1	0	1回/年
476	No. 2-1終沈配管ビット排水ポンプ	最終沈殿池設備	床排水ポンプ設備	2009	13	15	その他補機	0.9	2	0	0.2	1	0	1回/年
477	No. 2-2終沈配管ビット排水ポンプ	最終沈殿池設備	床排水ポンプ設備	2009	13	15	その他補機	0.9	2	0	0.2	1	0	1回/年
478	No. 2-1生汚泥引抜弁	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	2010	12	15	補機2	0.8	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
479	No. 2-2生汚泥引抜弁	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	2010	12	15	補機2	0.8	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
480	No. 2-3生汚泥引抜弁	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	2010	12	15	補機2	0.8	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
481	No. 2-4生汚泥引抜弁	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	2010	12	15	補機2	0.8	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
482	No. 2生汚泥戻し弁	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	2010	12	15	補機2	0.8	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
483	No. 2生汚泥送り弁	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	2010	12	15	補機2	0.8	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
484	脱水機棟ろ過水切替弁	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	1997	25	15	補機2	1.7	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
485	管理棟ろ過水切替弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	1997	25	15	補機2	1.7	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
486	No. 2-1風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2012	10	15	補機2	0.7	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
487	No. 2-2風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2012	10	15	補機2	0.7	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
488	No. 2-3風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2011	11	15	補機2	0.7	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
489	No. 2-4風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2011	11	15	補機2	0.7	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
490	No. 2-5風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2010	12	15	補機2	0.8	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
491	No. 2-6風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2010	12	15	補機2	0.8	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
492	No. 2-7風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2009	13	15	補機2	0.9	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
493	No. 2-8風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2009	13	15	補機2	0.9	2	0.2	0.2	1	0	1回/年
494	No. 9初沈クロスコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1990	32	17	主機	1.9	2	1	1	1	1	1回/日
495	No. 10初沈クロスコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1990	32	17	主機	1.9	2	1	1	1	1	1回/日
496	No. 11初沈クロスコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1997	25	17	主機	1.5	2	1	1	1	1	1回/日
497	No. 12初沈クロスコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1997	25	17	主機	1.5	2	1	1	1	1	1回/日
498	No. 9初沈メインコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1990	32	17	主機	1.9	2	1	1	1	1	1回/日
499	No. 10初沈メインコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1990	32	17	主機	1.9	2	1	1	1	1	1回/日
500	No. 11初沈メインコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1997	25	17	主機	1.5	2	1	1	1	1	1回/日
501	No. 12初沈メインコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1997	25	17	主機	1.5	2	1	1	1	1	1回/日
502	No. 9-1初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	1990	32	17	その他補機	1.9	2	0	1	1	0	1回/年
503	No. 9-2初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	1990	32	17	その他補機	1.9	2	0	1	1	0	1回/年
504	No. 9-3初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	1990	32	17	その他補機	1.9	2	0	1	1	0	1回/年
505	No. 10-1初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	1990	32	17	その他補機	1.9	2	0	1	1	0	1回/年
506	No. 10-2初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	1990	32	17	その他補機	1.9	2	0	1	1	0	1回/年
507	No. 10-3初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	1990	32	17	その他補機	1.9	2	0	1	1	0	1回/年
508	No. 11-1初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	1997	25	17	その他補機	1.5	2	0	1	1	0	1回/年
509	No. 11-2初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	1997	25	17	その他補機	1.5	2	0	1	1	0	1回/年
510	No. 11-3初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	1997	25	17	その他補機	1.5	2	0	1	1	0	1回/年
511	No. 12-1初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	1997	25	17	その他補機	1.5	2	0	1	1	0	1回/年
512	No. 12-2初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	1997	25	17	その他補機	1.5	2	0	1	1	0	1回/年
513	No. 12-3初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	1997	25	17	その他補機	1.5	2	0	1	1	0	1回/年
514	No. 9生汚泥ポンプ	最初沈殿池設備	ポンプ設備	1990	32	15	補機1	2.1	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
515	No. 10生汚泥ポンプ	最初沈殿池設備	ポンプ設備	1990	32	15	補機1	2.1	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
516	No. 11生汚泥ポンプ	最初沈殿池設備	ポンプ設備	1997	25	15	補機1	1.7	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
517	No. 12生汚泥ポンプ	最初沈殿池設備	ポンプ設備	1997	25	15	補機1	1.7	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
518	No. 17散気装置	反応タンク設備	散気設備	1990	32	10	主機	3.2	2	1	1	1	1	1回/日
519	No. 18散気装置	反応タンク設備	散気設備	1990	32	10	主機	3.2	2	1	1	1	1	1回/日
520	No. 19散気装置	反応タンク設備	散気設備	1990	32	10	主機	3.2	2	1	1	1	1	1回/日
521	No. 20散気装置	反応タンク設備	散気設備	1990	32	10	主機	3.2	2	1	1	1	1	1回/日
522	No. 21散気装置	反応タンク設備	散気設備	1997	25	10	主機	2.5	2	1	1	1	1	1回/日
523	No. 22散気装置	反応タンク設備	散気設備	1997	25	10	主機	2.5	2	1	1	1	1	1回/日
524	No. 23散気装置	反応タンク設備	散気設備	1997	25	10	主機	2.5	2	1	1	1	1	1回/日
525	No. 24散気装置	反応タンク設備	散気設備	1997	25	10	主機	2.5	2	1	1	1	1	1回/日
526	No. 9終沈クロスコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1990	32	17	主機	1.9	2	1	1	1	1	1回/日
527	No. 10終沈クロスコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1990	32	17	主機	1.9	2	1	1	1	1	1回/日
528	No. 11終沈クロスコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1997	25	17	主機	1.5	2	1	1	1	1	1回/日
529	No. 12終沈クロスコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1997	25	17	主機	1.5	2	1	1	1	1	1回/日
530	No. 9終沈メインコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1990	32	17	主機	1.9	2	1	1	1	1	1回/日
531	No. 10終沈メインコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1990	32	17	主機	1.9	2	1	1	1	1	1回/日
532	No. 11終沈メインコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1997	25	17	主機	1.5	2	1	1	1	1	1回/日
533	No. 12終沈メインコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	1997	25	17	主機	1.5	2	1	1	1	1	1回/日
534	No. 9-1終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	1990	32	17	その他補機	1.9	2	0	1	1	0	1回/年

点検頻度設定表

2022時点

L2/L2時点														
No.	資産名称	中分類	小分類	設置年度	経過年数	標準耐用年数	区分	年数超過率	施設リスク	補正				点検頻度
										重要度	年数超過率	施設リスク	計	
535	No. 9-2終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	1990	32	17	その他補機	1.9	2	0	1	1	0	1回/年
536	No. 9-3終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	1990	32	17	その他補機	1.9	2	0	1	1	0	1回/年
537	No. 10-1終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	1990	32	17	その他補機	1.9	2	0	1	1	0	1回/年
538	No. 10-2終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	1990	32	17	その他補機	1.9	2	0	1	1	0	1回/年
539	No. 10-3終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	1990	32	17	その他補機	1.9	2	0	1	1	0	1回/年
540	No. 11-1終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	1997	25	17	その他補機	1.5	2	0	1	1	0	1回/年
541	No. 11-2終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	1997	25	17	その他補機	1.5	2	0	1	1	0	1回/年
542	No. 11-3終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	1997	25	17	その他補機	1.5	2	0	1	1	0	1回/年
543	No. 12-1終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	1997	25	17	その他補機	1.5	2	0	1	1	0	1回/年
544	No. 12-2終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	1997	25	17	その他補機	1.5	2	0	1	1	0	1回/年
545	No. 12-3終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	1997	25	17	その他補機	1.5	2	0	1	1	0	1回/年
546	No. 3-1終沈スカム圧送ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	1990	32	15	補機2	2.1	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
547	No. 3-2終沈スカム圧送ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	1990	32	15	補機2	2.1	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
548	No. 1-3号返送汚泥ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	1990	32	15	補機1	2.1	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
549	No. 2-3号返送汚泥ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	1990	32	15	補機1	2.1	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
550	No. 3-3号返送汚泥ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	1997	25	15	補機1	1.7	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
551	No. 4-3号返送汚泥ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	1997	25	15	補機1	1.7	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
552	No. 3余剰汚泥ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	1990	32	15	補機1	2.1	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
553	No. 4余剰汚泥ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	1990	32	15	補機1	2.1	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
554	No. 9-1初沈流入ゲート	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
555	No. 9-2初沈流入ゲート	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
556	No. 9-3初沈流入ゲート	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
557	No. 10-1初沈流入ゲート	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
558	No. 10-2初沈流入ゲート	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
559	No. 10-3初沈流入ゲート	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
560	No. 11-1初沈流入ゲート	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
561	No. 11-2初沈流入ゲート	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
562	No. 11-3初沈流入ゲート	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
563	No. 12-1初沈流入ゲート	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
564	No. 12-2初沈流入ゲート	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
565	No. 12-3初沈流入ゲート	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
566	No. 3-9-1終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
567	No. 3-9-2終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
568	No. 3-9-3終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
569	No. 3-10-1終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
570	No. 3-10-2終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
571	No. 3-10-3終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
572	No. 3-11-1終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
573	No. 3-11-2終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
574	No. 3-11-3終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
575	No. 3-12-1終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
576	No. 3-12-2終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
577	No. 3-12-3終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
578	No. 17初沈流出可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
579	No. 18初沈流出可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
580	No. 19初沈流出可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
581	No. 20初沈流出可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
582	No. 21初沈流出可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
583	No. 22初沈流出可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
584	No. 23初沈流出可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
585	No. 24初沈流出可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
586	No. 2沈殿放流可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1977	45	25	その他補機	1.8	2	0	1	1	0	1回/年
587	No. 9反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
588	No. 10反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
589	No. 11反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
590	No. 12反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
591	No. 17-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
592	No. 17-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
593	No. 17-3反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
594	No. 17-4反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
595	No. 17-5反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
596	No. 18-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
597	No. 18-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
598	No. 18-3反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
599	No. 18-4反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
600	No. 18-5反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
601	No. 19-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
602	No. 19-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
603	No. 19-3反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
604	No. 19-4反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
605	No. 19-5反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
606	No. 20-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
607	No. 20-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
608	No. 20-3反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
609	No. 20-4反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
610	No. 20-5反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年

点検頻度設定表

2022時点

No.	資産名称	中分類	小分類	設置年度	経過年数	標準耐用年数	区分	年数超過率	施設リスク	補正				点検頻度
										重要度	年数超過率	施設リスク	計	
611	No. 21-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
612	No. 21-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
613	No. 21-3反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
614	No. 21-4反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
615	No. 21-5反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
616	No. 22-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
617	No. 22-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
618	No. 22-3反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
619	No. 22-4反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
620	No. 22-5反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
621	No. 23-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
622	No. 23-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
623	No. 23-3反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
624	No. 23-4反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
625	No. 23-5反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
626	No. 24-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
627	No. 24-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
628	No. 24-3反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
629	No. 24-4反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
630	No. 24-5反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
631	No. 17返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
632	No. 18返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
633	No. 19返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1990	32	25	その他補機	1.3	2	0	0.8	1	0	1回/年
634	No. 20返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
635	No. 21返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
636	No. 22返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
637	No. 23返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
638	No. 24返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1997	25	25	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
639	3系脱臭ファン	水処理脱臭	臭気ガス吸引設備	2004	18	10	主機	1.8	9	1	1	0.6	0.6	1回/週
640	3系薬液洗浄装置	水処理脱臭	薬液洗浄脱臭設備	2004	18	10	主機	1.8	9	1	1	0.6	0.6	1回/週
641	No. 3-1終沈配管ビット排水ポンプ	最終沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1997	25	15	その他補機	1.7	2	0	1	1	0	1回/年
642	No. 3-2終沈配管ビット排水ポンプ	最終沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1997	25	15	その他補機	1.7	2	0	1	1	0	1回/年
643	3系初沈池排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1990	32	15	その他補機	2.1	2	0	1	1	0	1回/年
644	No. 3-1初沈床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1990	32	15	その他補機	2.1	2	0	1	1	0	1回/年
645	No. 3-2初沈床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1990	32	15	その他補機	2.1	2	0	1	1	0	1回/年
646	No. 1エリアL終沈床排水ポンプ	最終沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1990	32	15	その他補機	2.1	2	0	1	1	0	1回/年
647	No. 2エリアL終沈床排水ポンプ	最終沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1990	32	15	その他補機	2.1	2	0	1	1	0	1回/年
648	3系終沈池排水ポンプ	最終沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1990	32	15	その他補機	2.1	2	0	1	1	0	1回/年
649	No. 3終沈床排水ポンプ	最終沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1990	32	15	その他補機	2.1	2	0	1	1	0	1回/年
650	No. 4終沈床排水ポンプ	最終沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1990	32	15	その他補機	2.1	2	0	1	1	0	1回/年
651	汚泥引抜管増設弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	1990	32	15	その他補機	2.1	2	0	1	1	0	1回/年
652	No. 1生汚泥切替弁	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
653	No. 2生汚泥切替弁	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
654	No. 9汚泥引抜弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
655	No. 10汚泥引抜弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
656	No. 11汚泥引抜弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	1997	25	15	補機2	1.7	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
657	No. 12汚泥引抜弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	1997	25	15	補機2	1.7	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
658	No. 17風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
659	No. 18風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
660	No. 19風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
661	No. 20風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
662	No. 21風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	1997	25	15	補機2	1.7	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
663	No. 22風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	1997	25	15	補機2	1.7	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
664	No. 23風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	1997	25	15	補機2	1.7	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
665	No. 24風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	1997	25	15	補機2	1.7	2	0.2	1	1	0.2	1回/月
666	No. 4-1初沈クロスコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2004	18	17	主機	1.1	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
667	No. 4-2初沈クロスコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2004	18	17	主機	1.1	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
668	No. 4-1初沈メインコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2004	18	17	主機	1.1	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
669	No. 4-2初沈メインコレクター	最初沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2004	18	17	主機	1.1	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
670	No. 4-1初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2004	18	17	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
671	No. 4-2初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2004	18	17	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
672	No. 4-3初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2004	18	17	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
673	No. 4-4初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2004	18	17	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
674	No. 4-5初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2004	18	17	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
675	No. 4-6初沈スカムスキマ	最初沈殿池設備	スカム除去設備	2004	18	17	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
676	No. 4-1生汚泥ポンプ	最初沈殿池設備	ポンプ設備	2004	18	15	補機1	1.2	2	0.6	0.8	1	0.5	1回/月
677	No. 4-2生汚泥ポンプ	最初沈殿池設備	ポンプ設備	2004	18	15	補機1	1.2	2	0.6	0.8	1	0.5	1回/月
678	No. 4-1機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2004	18	15	主機	1.2	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
679	No. 4-2機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2004	18	15	主機	1.2	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
680	No. 4-3機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2004	18	15	主機	1.2	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
681	No. 4-4機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2004	18	15	主機	1.2	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
682	No. 4-5機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2004	18	15	主機	1.2	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
683	No. 4-6機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2004	18	15	主機	1.2	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
684	No. 4-7機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2004	18	15	主機	1.2	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
685	No. 4-8機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2004	18	15	主機	1.2	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
686	No. 4-9機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2007	15	15	主機	1.0	2	1	0.8	1	0.8	1回/週

点検頻度設定表

2022時点

No.	資産名称	中分類	小分類	設置年度	経過年数	標準耐用年数	区分	年数超過率	施設リスク	補正				点検頻度
										重要度	年数超過率	施設リスク	計	
687	No. 4-10機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2007	15	15	主機	1.0	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
688	No. 4-11機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2007	15	15	主機	1.0	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
689	No. 4-12機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2007	15	15	主機	1.0	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
690	No. 4-13機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2007	15	15	主機	1.0	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
691	No. 4-14機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2007	15	15	主機	1.0	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
692	No. 4-15機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2007	15	15	主機	1.0	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
693	No. 4-16機械攪拌機	反応タンク設備	攪拌設備	2007	15	15	主機	1.0	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
694	No. 4-1散気装置	反応タンク設備	散気設備	2004	18	10	主機	1.8	2	1	1	1	1	1回/日
695	No. 4-2散気装置	反応タンク設備	散気設備	2004	18	10	主機	1.8	2	1	1	1	1	1回/日
696	No. 4-3散気装置	反応タンク設備	散気設備	2004	18	10	主機	1.8	2	1	1	1	1	1回/日
697	No. 4-4散気装置	反応タンク設備	散気設備	2004	18	10	主機	1.8	2	1	1	1	1	1回/日
698	No. 4-5散気装置	反応タンク設備	散気設備	2007	15	10	主機	1.5	2	1	1	1	1	1回/日
699	No. 4-6散気装置	反応タンク設備	散気設備	2007	15	10	主機	1.5	2	1	1	1	1	1回/日
700	No. 4-7散気装置	反応タンク設備	散気設備	2007	15	10	主機	1.5	2	1	1	1	1	1回/日
701	No. 4-8散気装置	反応タンク設備	散気設備	2007	15	10	主機	1.5	2	1	1	1	1	1回/日
702	4系終沈空気槽	反応タンク設備	空気圧縮機設備	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
703	No. 4-1空気圧縮機	反応タンク設備	空気圧縮機設備	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
704	No. 4-2空気圧縮機	反応タンク設備	空気圧縮機設備	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
705	No. 4-1終沈クロスコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2004	18	17	主機	1.1	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
706	No. 4-2終沈クロスコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2004	18	17	主機	1.1	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
707	No. 4-3終沈クロスコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2007	15	17	主機	0.9	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
708	No. 4-4終沈クロスコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2007	15	17	主機	0.9	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
709	No. 4-1終沈メインコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2004	18	17	主機	1.1	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
710	No. 4-2終沈メインコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2004	18	17	主機	1.1	2	1	0.8	1	0.8	1回/週
711	No. 4-3終沈メインコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2007	15	17	主機	0.9	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
712	No. 4-4終沈メインコレクター	最終沈殿池設備	汚泥掻寄機設備	2007	15	17	主機	0.9	2	1	0.2	1	0.2	1回/月
713	No. 4-1終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2004	18	17	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
714	No. 4-2終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2004	18	17	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
715	No. 4-3終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2004	18	17	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
716	No. 4-4終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2004	18	17	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
717	No. 4-5終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2004	18	17	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
718	No. 4-6終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2004	18	17	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
719	No. 4-7終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2007	15	17	その他補機	0.9	2	0	0.2	1	0	1回/年
720	No. 4-8終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2007	15	17	その他補機	0.9	2	0	0.2	1	0	1回/年
721	No. 4-9終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2007	15	17	その他補機	0.9	2	0	0.2	1	0	1回/年
722	No. 4-10終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2007	15	17	その他補機	0.9	2	0	0.2	1	0	1回/年
723	No. 4-11終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2007	15	17	その他補機	0.9	2	0	0.2	1	0	1回/年
724	No. 4-12終沈スカムスキマ	最終沈殿池設備	スカム除去設備	2007	15	17	その他補機	0.9	2	0	0.2	1	0	1回/年
725	No. 4-1返送汚泥ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2004	18	15	補機1	1.2	2	0.6	0.8	1	0.5	1回/月
726	No. 4-2返送汚泥ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2004	18	15	補機1	1.2	2	0.6	0.8	1	0.5	1回/月
727	No. 4-3返送汚泥ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2007	15	15	補機1	1.0	2	0.6	0.8	1	0.5	1回/月
728	No. 4-4返送汚泥ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2007	15	15	補機1	1.0	2	0.6	0.8	1	0.5	1回/月
729	No. 4-1余剰汚泥ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2004	18	15	補機1	1.2	2	0.6	0.8	1	0.5	1回/月
730	No. 4-2余剰汚泥ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2004	18	15	補機1	1.2	2	0.6	0.8	1	0.5	1回/月
731	3系4系水処理装置塩素酸ソーダ貯留タンク	水処理脱臭	薬液洗浄脱臭設備	2004	18	10	その他補機	1.8	9	0	1	0.6	0	1回/年
732	3系4系水処理装置塩素酸ソーダ貯留タンク	水処理脱臭	薬液洗浄脱臭設備	2004	18	10	その他補機	1.8	9	0	1	0.6	0	1回/年
733	3系4系塩素酸ソーダ注入ポンプ	水処理脱臭	薬液洗浄脱臭設備	2004	18	10	主機	1.8	9	1	1	0.6	0.6	1回/週
734	4系4系塩素酸ソーダ注入ポンプ	水処理脱臭	薬液洗浄脱臭設備	2004	18	10	主機	1.8	9	1	1	0.6	0.6	1回/週
735	共通予備装置塩素酸ソーダ注入ポンプ	水処理脱臭	薬液洗浄脱臭設備	2004	18	10	主機	1.8	9	1	1	0.6	0.6	1回/週
736	3系苛性ソーダ注入ポンプ	水処理脱臭	薬液洗浄脱臭設備	2004	18	10	補機1	1.8	9	0.6	1	0.6	0.4	1回/月
737	4系苛性ソーダ注入ポンプ	水処理脱臭	薬液洗浄脱臭設備	2004	18	10	補機1	1.8	9	0.6	1	0.6	0.4	1回/月
738	共通予備苛性ソーダ注入ポンプ	水処理脱臭	薬液洗浄脱臭設備	2004	18	10	補機1	1.8	9	0.6	1	0.6	0.4	1回/月
739	No. 4-1-1終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	補機1	0.7	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
740	No. 4-1-2終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	補機1	0.7	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
741	No. 4-1-3終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	補機1	0.7	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
742	No. 4-2-1終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	補機1	0.7	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
743	No. 4-2-2終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	補機1	0.7	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
744	No. 4-2-3終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	補機1	0.7	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
745	No. 4-3-1終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	補機1	0.7	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
746	No. 4-3-2終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	補機1	0.7	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
747	No. 4-3-3終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	補機1	0.7	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
748	No. 4-4-1終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	補機1	0.7	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
749	No. 4-4-2終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	補機1	0.7	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
750	No. 4-4-3終沈流入ゲート	最終沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	補機1	0.7	2	0.6	0.2	1	0.1	1回/半年
751	No. 4-1初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
752	No. 4-2初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
753	No. 4-3初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
754	No. 4-4初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
755	No. 4-5初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
756	No. 4-6初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
757	No. 4-7初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
758	No. 4-8初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
759	No. 4-9初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
760	No. 4-10初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
761	No. 4-11初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
762	No. 4-12初沈流入可動堰	最初沈殿池設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年

点検頻度設定表

2022時点

No.	資産名称	中分類	小分類	設置年度	経過年数	標準耐用年数	区分	年数超過率	施設リスク	補正				点検頻度
										重要度	年数超過率	施設リスク	計	
763	No.4-1反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
764	No.4-2反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
765	No.4-3反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
766	No.4-4反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
767	No.4-5反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
768	No.4-6反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
769	No.4-7反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
770	No.4-8反応タンク流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
771	No.4-1-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
772	No.4-1-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
773	No.4-2-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
774	No.4-2-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
775	No.4-3-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
776	No.4-3-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
777	No.4-4-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
778	No.4-4-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
779	No.4-5-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2007	15	25	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
780	No.4-5-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2007	15	25	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
781	No.4-6-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2007	15	25	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
782	No.4-6-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2007	15	25	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
783	No.4-7-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2007	15	25	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
784	No.4-7-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2007	15	25	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
785	No.4-8-1反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2007	15	25	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
786	No.4-8-2反応タンク流入水路可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2007	15	25	その他補機	0.6	2	0	0.2	1	0	1回/年
787	No.4-1返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
788	No.4-2返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
789	No.4-3返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
790	No.4-4返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
791	No.4-5返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
792	No.4-6返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
793	No.4-7返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
794	No.4-8返送汚泥流入可動堰	反応タンク設備	ゲート設備（鋼鉄製）	2004	18	25	その他補機	0.7	2	0	0.2	1	0	1回/年
795	4系薬液洗浄装置	水処理脱臭	薬液洗浄脱臭設備	2004	18	10	主機	1.8	9	1	1	0.6	0.6	1回/週
796	4系脱臭ファン	水処理脱臭	臭気ガス吸引設備	2004	18	10	主機	1.8	9	1	1	0.6	0.6	1回/週
797	4系初沈機器搬入用吊上装置	最初沈殿池設備	クレーン設備	2004	18	17	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
798	No.4-1機械攪拌機吊上装置	反応タンク設備	クレーン設備	2004	18	17	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
799	No.4-2機械攪拌機吊上装置	反応タンク設備	クレーン設備	2004	18	17	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
800	4系終沈機器搬入用吊上装置	反応タンク設備	クレーン設備	2004	18	17	その他補機	1.1	2	0	0.8	1	0	1回/年
801	No.4-1初沈床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
802	No.4-2初沈床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
803	No.4-1終沈床排水ポンプ	最終沈殿池設備	床排水ポンプ設備	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
804	No.4-2終沈床排水ポンプ	最終沈殿池設備	床排水ポンプ設備	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
805	4系終沈池排水ポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
806	4系返送汚泥流量計入口弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
807	4系返送汚泥流量計出口弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
808	No.4-1終沈汚泥引抜弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
809	No.4-2終沈汚泥引抜弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
810	No.4-3終沈汚泥引抜弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
811	No.4-4終沈汚泥引抜弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
812	4系終沈汚泥引抜管増設弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2004	18	15	その他補機	1.2	2	0	0.8	1	0	1回/年
813	No.4-1生汚泥引抜弁	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	2004	18	15	補機2	1.2	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
814	No.4-2生汚泥引抜弁	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	2004	18	15	補機2	1.2	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
815	No.4初沈送り弁	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	2004	18	15	補機2	1.2	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
816	No.4初沈戻し弁	最初沈殿池設備	弁設備（機器）	2004	18	15	補機2	1.2	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
817	No.4-1終沈汚泥引抜弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2004	18	15	補機2	1.2	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
818	No.4-2終沈汚泥引抜弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2004	18	15	補機2	1.2	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
819	No.4-3終沈汚泥引抜弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2004	18	15	補機2	1.2	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
820	No.4-4終沈汚泥引抜弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	2004	18	15	補機2	1.2	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
821	No.4-1風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2004	18	15	補機2	1.2	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
822	No.4-2風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2004	18	15	補機2	1.2	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
823	No.4-3風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2004	18	15	補機2	1.2	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
824	No.4-4風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2004	18	15	補機2	1.2	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
825	No.4-5風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2007	15	15	補機2	1.0	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
826	No.4-6風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2007	15	15	補機2	1.0	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
827	No.4-7風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2007	15	15	補機2	1.0	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
828	No.4-8風量調節弁	反応タンク設備	弁設備（機器）	2007	15	15	補機2	1.0	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
833	スカム分離機	最初沈殿池設備	スカム分離設備	1978	44	17	その他補機	2.6	2	0	1	1	0	1回/年
834	No.1スカム分離機用コンテナ	最初沈殿池設備	スカム分離設備	1978	44	17	その他補機	2.6	2	0	1	1	0	1回/年
835	No.2スカム分離機用コンテナ	最初沈殿池設備	スカム分離設備	1978	44	17	その他補機	2.6	2	0	1	1	0	1回/年
836	No.3スカム分離機用コンテナ	最初沈殿池設備	スカム分離設備	1978	44	17	その他補機	2.6	2	0	1	1	0	1回/年
837	スカム分離機用電動ホイス	最初沈殿池設備	クレーン設備	1978	44	17	その他補機	2.6	2	0	1	1	0	1回/年
838	スカム仕切弁	最終沈殿池設備	弁設備（機器）	1978	44	15	その他補機	2.9	2	0	1	1	0	1回/年
839	No.1エリアD床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1978	44	15	その他補機	2.9	2	0	1	1	0	1回/年
840	No.2エリアD床排水ポンプ	最初沈殿池設備	床排水ポンプ設備	1978	44	15	その他補機	2.9	2	0	1	1	0	1回/年
841	No.1原水用ストレーナ	用水設備	ストレーナ設備	2006	16	20	補機2	0.8	5	0.2	0.2	0.8	0	1回/年
842	No.2原水用ストレーナ	用水設備	ストレーナ設備	2006	16	20	補機2	0.8	5	0.2	0.2	0.8	0	1回/年

点検頻度設定表

2022時点

No.	資産名称	中分類	小分類	設置年度	経過年数	標準耐用年数	区分	年数超過率	施設リスク	補正				点検頻度
										重要度	年数超過率	施設リスク	計	
843	No.3原水用ストレーナ	用水設備	ストレーナ設備	2006	16	20	補機2	0.8	5	0.2	0.2	0.8	0	1回/年
844	No.4原水用ストレーナ	用水設備	ストレーナ設備	2006	16	20	補機2	0.8	5	0.2	0.2	0.8	0	1回/年
845	No.1砂ろ過器	用水設備	ろ過設備	2006	16	20	主機	0.8	5	1	0.2	0.8	0.2	1回/月
846	No.2砂ろ過器	用水設備	ろ過設備	2006	16	20	主機	0.8	5	1	0.2	0.8	0.2	1回/月
847	No.3砂ろ過器	用水設備	ろ過設備	2006	16	20	主機	0.8	5	1	0.2	0.8	0.2	1回/月
848	No.4砂ろ過器	用水設備	ろ過設備	2006	16	20	主機	0.8	5	1	0.2	0.8	0.2	1回/月
849	砂ろ過用空気タンク	用水設備	ろ過設備	2006	16	20	その他補機	0.8	5	0	0.2	0.8	0	1回/年
850	No.1砂ろ過用空気圧縮機	用水設備	ろ過設備	2006	16	20	その他補機	0.8	5	0	0.2	0.8	0	1回/年
851	No.2砂ろ過用空気圧縮機	用水設備	ろ過設備	2006	16	20	その他補機	0.8	5	0	0.2	0.8	0	1回/年
852	No.1原水ポンプ	用水設備	ポンプ設備	2006	16	20	補機1	0.8	5	0.6	0.2	0.8	0.1	1回/半年
853	No.2原水ポンプ	用水設備	ポンプ設備	2006	16	20	補機1	0.8	5	0.6	0.2	0.8	0.1	1回/半年
854	No.3原水ポンプ	用水設備	ポンプ設備	2006	16	20	補機1	0.8	5	0.6	0.2	0.8	0.1	1回/半年
855	No.4原水ポンプ	用水設備	ポンプ設備	2006	16	20	補機1	0.8	5	0.6	0.2	0.8	0.1	1回/半年
856	No.1ろ過水移送ポンプ	用水設備	ポンプ設備	2006	16	20	補機1	0.8	5	0.6	0.2	0.8	0.1	1回/半年
857	No.2ろ過水移送ポンプ	用水設備	ポンプ設備	2006	16	20	補機1	0.8	5	0.6	0.2	0.8	0.1	1回/半年
858	No.1原水槽流入ゲート	用水設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2006	16	25	補機1	0.6	5	0.6	0.2	0.8	0.1	1回/半年
859	No.2原水槽流入ゲート	用水設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2006	16	25	補機1	0.6	5	0.6	0.2	0.8	0.1	1回/半年
860	原水槽連通ゲート	用水設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2006	16	25	その他補機	0.6	5	0	0.2	0.8	0	1回/年
861	ろ過水槽連通ゲート	用水設備	ゲート設備（鋳鉄製）	2006	16	25	その他補機	0.6	5	0	0.2	0.8	0	1回/年
862	ろ過水切替弁	用水設備	ろ過設備	2006	16	20	補機2	0.8	5	0.2	0.2	0.8	0	1回/年
863	塩素混和池流入ゲート	消毒設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1977	45	25	補機1	1.8	4	0.6	1	0.8	0.5	1回/月
864	塩素混和池バイパスゲート	消毒設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1977	45	25	その他補機	1.8	4	0	1	0.8	0	1回/年
865	放流ゲート	放流設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1977	45	25	補機1	1.8	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
866	放流バイパスゲート	放流設備	ゲート設備（鋳鉄製）	1977	45	25	その他補機	1.8	2	0	1	1	0	1回/年
867	オイルサービスタンク	汚泥消化設備	ボイラー設備	1991	31	8	その他補機	3.9	1	0	1	1.2	0	1回/年
868	No.1-1汚泥循環ポンプ	汚泥消化設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
869	No.1-2汚泥循環ポンプ	汚泥消化設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
870	No.1-3汚泥循環ポンプ	汚泥消化設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
871	No.2-2汚泥循環ポンプ	汚泥消化設備	ポンプ設備	1990	32	15	補機1	2.1	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
872	No.2-3汚泥循環ポンプ	汚泥消化設備	ポンプ設備	1990	32	15	補機1	2.1	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
873	貯留汚泥移送ポンプ	汚泥消化設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
874	2系消化汚泥圧送ポンプ	汚泥消化設備	ポンプ設備	1990	32	15	補機1	2.1	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
875	No.1-1消化タンク攪拌ポンプ	汚泥消化設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
876	No.1-2消化タンク攪拌ポンプ	汚泥消化設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
877	No.1貯留タンク攪拌ポンプ	汚泥貯留設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
878	No.2貯留タンク攪拌ポンプ	汚泥貯留設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
879	1系ガス昇圧ブロウ	汚泥消化設備	ボイラー設備	1990	32	8	補機1	4.0	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
880	2系ガス昇圧ブロウ	汚泥消化設備	ボイラー設備	1990	32	8	補機1	4.0	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
881	予備ガス昇圧ブロウ	汚泥消化設備	ボイラー設備	1990	32	8	補機1	4.0	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
882	1系温水ヒータ	汚泥消化設備	熱交換器設備	2002	20	8	補機1	2.5	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
883	2系温水ヒータ	汚泥消化設備	ボイラー設備	2011	11	8	補機1	1.4	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
884	予備温水ヒータ	汚泥消化設備	熱交換器設備	2002	20	8	補機1	2.5	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
885	1系膨張タンク	汚泥消化設備	ボイラー設備	1990	32	8	その他補機	4.0	1	0	1	1.2	0	1回/年
886	2系膨張タンク	汚泥消化設備	ボイラー設備	1990	32	8	その他補機	4.0	1	0	1	1.2	0	1回/年
887	予備膨張タンク	汚泥消化設備	ボイラー設備	1990	32	8	その他補機	4.0	1	0	1	1.2	0	1回/年
888	1-1汚泥熱交換器	汚泥消化設備	熱交換器設備	2002	20	8	その他補機	2.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
889	1-2汚泥熱交換器	汚泥消化設備	熱交換器設備	2002	20	8	その他補機	2.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
890	2-3汚泥熱交換器	汚泥消化設備	その他設備	1990	32	15	その他補機	2.1	1	0	1	1.2	0	1回/年
891	2-2汚泥熱交換器	汚泥消化設備	その他設備	1990	32	15	その他補機	2.1	1	0	1	1.2	0	1回/年
892	No.1-1空気圧縮機	汚泥消化設備	弁設備（機器）	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
893	No.1-2空気圧縮機	汚泥消化設備	弁設備（機器）	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
894	2系計装用コンプレッサ-No.1	汚泥消化設備	その他設備	1990	32	15	その他補機	2.1	1	0	1	1.2	0	1回/年
895	2系計装用コンプレッサ-No.2	汚泥消化設備	その他設備	1990	32	15	その他補機	2.1	1	0	1	1.2	0	1回/年
896	2系消化タンク除温器	汚泥消化設備	その他設備	1990	32	15	その他補機	2.1	1	0	1	1.2	0	1回/年
897	機器搬入用吊上機	汚泥消化設備	クレーン設備	1990	32	17	その他補機	1.9	1	0	1	1.2	0	1回/年
898	No.1-1温水循環ポンプ	汚泥消化設備	熱交換器設備	2002	20	8	補機2	2.5	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
899	No.1-2温水循環ポンプ	汚泥消化設備	熱交換器設備	2002	20	8	補機2	2.5	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
900	No.1-3温水循環ポンプ	汚泥消化設備	熱交換器設備	2002	20	8	補機2	2.5	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
901	No.2-2温水循環ポンプ	汚泥消化設備	ポンプ設備	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
902	No.2-3温水循環ポンプ	汚泥消化設備	ポンプ設備	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
903	一次雑用水加圧ポンプ	汚泥消化設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
904	二次雑用水加圧ポンプ	汚泥消化設備	ポンプ設備	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
905	9-1貯留汚泥引抜切替弁	汚泥貯留設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
906	9-2貯留汚泥引抜切替弁	汚泥貯留設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
907	10貯留汚泥移送切替弁	汚泥貯留設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
908	No.1濃縮汚泥移送弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
909	No.2濃縮汚泥移送弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
910	No.1-1温度調節弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
911	No.1-2温度調節弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
912	No.2-2温度調節弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
913	No.2-3温度調節弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
914	No.1-1消化汚泥引抜弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
915	No.1-2消化汚泥引抜弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
916	No.2-2消化汚泥引抜弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
917	No.2-3消化汚泥引抜弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
918	No.1-1循環汚泥引抜弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月

点検頻度設定表

2022時点

No.	資産名称	中分類	小分類	設置年度	経過年数	標準耐用年数	区分	年数超過率	施設リスク	補正				点検頻度
										重要度	年数超過率	施設リスク	計	
919	No.1-2循環汚泥引抜弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
920	No.2-2循環汚泥引抜弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
921	No.2-3循環汚泥引抜弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
922	1系濃縮汚泥切替弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
923	2系濃縮汚泥切替弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
924	No.2-2濃縮汚泥移送弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
925	No.2-3濃縮汚泥移送弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
926	No.2-2二次汚泥移送弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
927	貯留汚泥引抜弁	汚泥貯留設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
928	消化汚泥緊急遮断弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
929	No.1エリアU床排水ポンプ	汚泥消化設備	床排水ポンプ設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
930	No.2エリアQ床排水ポンプ	汚泥消化設備	床排水ポンプ設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
931	No.1-1センタードーム	汚泥消化設備	センタードーム設備	2002	20	15	主機	1.3	1	1	0.8	1.2	1	1回/日
932	No.1-1-1安全弁	汚泥消化設備	センタードーム設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
933	No.1-1-2安全弁	汚泥消化設備	センタードーム設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
934	No.1-1セジメントトラップ	汚泥消化設備	熱交換器設備	2002	20	8	その他補機	2.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
935	No.1-1消化タンク攪拌機	汚泥消化設備	攪拌設備	2002	20	10	主機	2.0	1	1	1	1.2	1.2	1回/日
936	No.1-1スカム排出弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
937	No.1-1消化タンク投入弁A	汚泥消化設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
938	No.1-1消化タンク投入弁B	汚泥消化設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
939	No.1-1消化汚泥引抜テレスコープ弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
940	No.1-2センタードーム	汚泥消化設備	センタードーム設備	2002	20	15	主機	1.3	1	1	0.8	1.2	1	1回/日
941	No.1-2-1安全弁	汚泥消化設備	センタードーム設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
942	No.1-2-2安全弁	汚泥消化設備	センタードーム設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
943	No.1-2セジメントトラップ	汚泥消化設備	熱交換器設備	2002	20	8	その他補機	2.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
944	No.1-2消化タンク攪拌機	汚泥消化設備	攪拌設備	2002	20	10	主機	2.0	1	1	1	1.2	1.2	1回/日
945	No.1-2スカム排出弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
946	No.1-2消化タンク投入弁B	汚泥消化設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
947	No.1-2消化タンク投入弁A	汚泥消化設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
948	No.1-2消化汚泥引抜テレスコープ弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
949	No.2-2溜式安全弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	その他補機	2.1	1	0	1	1.2	0	1回/年
950	No.2-2機械式安全弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	その他補機	2.1	1	0	1	1.2	0	1回/年
951	No.2-2消化タンク攪拌機	汚泥消化設備	攪拌設備	1990	32	10	主機	3.2	1	1	1	1.2	1.2	1回/日
952	No.2-2スカム排出弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
953	No.2-2(下)消化タンク汚泥投入弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
954	No.2-2(上)消化タンク汚泥投入弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
955	No.2-2(下)消化汚泥引抜テレスコープ弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
956	No.2-2(上)消化汚泥引抜テレスコープ弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
957	No.2-3溜式安全弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	その他補機	2.1	1	0	1	1.2	0	1回/年
958	No.2-3機械式安全弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	その他補機	2.1	1	0	1	1.2	0	1回/年
959	No.2-3消化タンク攪拌機	汚泥消化設備	攪拌設備	1990	32	10	主機	3.2	1	1	1	1.2	1.2	1回/日
960	No.2-3スカム排出弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
961	No.2-3(下)消化タンク汚泥投入弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
962	No.2-3(上)消化タンク汚泥投入弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
963	No.2-3(下)消化汚泥引抜テレスコープ弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
964	No.2-3(上)消化汚泥引抜テレスコープ弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
965	No.2-3脱離液引抜テレスコープ弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1990	32	15	補機2	2.1	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
966	汚泥貯留槽センタードーム	汚泥消化設備	センタードーム設備	1990	32	15	その他補機	2.1	1	0	1	1.2	0	1回/年
967	No.1貯留タンク投入弁	汚泥貯留設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
968	No.2貯留タンク投入弁	汚泥貯留設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
969	分離液引抜テレスコープ弁	汚泥貯留設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
970	二次汚泥洗浄タンク流入可動堰	汚泥洗浄設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1988	34	25	その他補機	1.4	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
971	No.1洗浄タンク汚泥掻き機	汚泥洗浄設備	汚泥掻き機設備	2008	14	17	主機	0.8	1	1	0.2	1.2	0.2	1回/月
972	No.2洗浄タンク汚泥掻き機	汚泥洗浄設備	汚泥掻き機設備	1988	34	17	主機	2.0	1	1	1	1.2	1.2	1回/日
973	No.1濃縮汚泥掻き機	汚泥濃縮設備	汚泥掻き機設備	2005	17	17	主機	1.0	1	1	0.8	1.2	1	1回/日
974	浮上汚泥移送ポンプ	汚泥濃縮設備	ポンプ設備	2005	17	15	補機1	1.1	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
975	No.2濃縮汚泥掻き機	汚泥濃縮設備	汚泥掻き機設備	2011	11	17	主機	0.6	1	1	0.2	1.2	0.2	1回/月
976	汚泥移送ポンプ	汚泥濃縮設備	ポンプ設備	1998	24	15	補機1	1.6	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
977	汚泥移送吐出弁	汚泥濃縮設備	弁設備（機器）	1998	24	15	補機2	1.6	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
978	No.3エリアU床排水ポンプ	汚泥濃縮設備	床排水ポンプ設備	2011	11	15	その他補機	0.7	1	0	0.2	1.2	0	1回/年
979	No.4エリアU床排水ポンプ	汚泥濃縮設備	床排水ポンプ設備	2011	11	15	その他補機	0.7	1	0	0.2	1.2	0	1回/年
980	No.1洗浄タンク空気圧縮機	汚泥洗浄設備	その他設備	1988	34	15	その他補機	2.3	1	0	1	1.2	0	1回/年
981	No.2洗浄タンク空気圧縮機	汚泥洗浄設備	その他設備	1988	34	15	その他補機	2.3	1	0	1	1.2	0	1回/年
982	No.1洗浄汚泥移送ポンプ	汚泥洗浄設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
983	No.2洗浄汚泥移送ポンプ	汚泥洗浄設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
984	No.2-1分配槽投入ポンプ	汚泥洗浄設備	ポンプ設備	2003	19	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
985	No.2-2分配槽投入ポンプ	汚泥洗浄設備	ポンプ設備	2003	19	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
986	No.1洗浄タンク切替弁	汚泥洗浄設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
987	No.2洗浄タンク切替弁	汚泥洗浄設備	弁設備（機器）	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
988	洗浄汚泥移送弁	汚泥洗浄設備	弁設備（機器）	1988	34	15	補機2	2.3	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
989	No.1エリアU床排水ポンプ	汚泥洗浄設備	床排水ポンプ設備	1977	45	15	その他補機	3.0	1	0	1	1.2	0	1回/年
990	No.2エリアV床排水ポンプ	汚泥洗浄設備	床排水ポンプ設備	1977	45	15	その他補機	3.0	1	0	1	1.2	0	1回/年
991	No.1濃縮汚泥移送ポンプ	汚泥濃縮設備	ポンプ設備	2011	11	15	補機1	0.7	1	0.6	0.2	1.2	0.1	1回/半年
992	No.2濃縮汚泥移送ポンプ	汚泥濃縮設備	ポンプ設備	2011	11	15	補機1	0.7	1	0.6	0.2	1.2	0.1	1回/半年
993	No.1濃縮汚泥引抜弁	汚泥濃縮設備	弁設備（機器）	1988	34	15	補機2	2.3	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
994	No.2濃縮汚泥引抜弁	汚泥濃縮設備	弁設備（機器）	1988	34	15	補機2	2.3	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月

点検頻度設定表

2022時点

No.	資産名称	中分類	小分類	設置年度	経過年数	標準耐用年数	区分	年数超過率	施設リスク	補正				点検頻度
										重要度	年数超過率	施設リスク	計	
995	No.1エリアT床排水ポンプ	汚泥濃縮設備	床排水ポンプ設備	2011	11	15	その他補機	0.7	1	0	0.2	1.2	0	1回/年
996	No.2エリアT床排水ポンプ	汚泥濃縮設備	床排水ポンプ設備	2011	11	15	その他補機	0.7	1	0	0.2	1.2	0	1回/年
997	ろ布洗浄水ポンプ (FP-1)	汚泥脱水設備	脱水機設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
998	ろ布洗浄水ポンプ (FP-2)	汚泥脱水設備	脱水機設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
999	圧搾水ポンプ (FP-1)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1000	圧搾水ポンプ (FP-2)	汚泥脱水設備	給泥設備	2004	18	15	補機1	1.2	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1001	圧搾水ポンプ (FP-3)	汚泥脱水設備	給泥設備	2014	8	15	補機1	0.5	1	0.6	0.2	1.2	0.1	1回/半年
1002	圧搾水ポンプ (FP-4)	汚泥脱水設備	給泥設備	2014	8	15	補機1	0.5	1	0.6	0.2	1.2	0.1	1回/半年
1003	圧搾水ポンプ (FP予備)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1004	No.2-1薬品溶解水ポンプ	薬注設備	ポンプ設備	1990	32	15	補機1	2.1	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1005	No.2-2薬品溶解水ポンプ	薬注設備	ポンプ設備	1990	32	15	補機1	2.1	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1006	No.2-1ろ布洗浄水ポンプ	汚泥脱水設備	脱水機設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1007	No.2-2ろ布洗浄水ポンプ	汚泥脱水設備	脱水機設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1008	2系汚泥貯留槽	汚泥脱水設備	給泥設備	1990	32	15	その他補機	2.1	1	0	1	1.2	0	1回/年
1009	2系汚泥貯留槽攪拌ポンプ	汚泥脱水設備	給泥設備	1990	32	15	補機1	2.1	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1010	汚泥貯留槽攪拌ポンプ (FP)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1011	消石灰溶解槽 (攪拌機付)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1012	消石灰移送コンベヤ (FP)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1013	消石灰ホッパ集塵装置 (FP)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1014	集塵ファン	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1015	消石灰ホッパ (FP)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1016	塩化第2鉄注入ポンプ (FP-1)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1017	塩化第2鉄注入ポンプ (FP-2)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1018	No.2-1薬品供給ポンプ	薬注設備	ポンプ設備	1990	32	15	その他補機	2.1	1	0	1	1.2	0	1回/年
1019	No.2-2薬品供給ポンプ	薬注設備	薬注設備用注入設備	2000	22	15	その他補機	1.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
1020	No.2-5薬品供給ポンプ	薬注設備	ポンプ設備	1990	32	15	その他補機	2.1	1	0	1	1.2	0	1回/年
1021	No.2-1定量フィーダ	薬注設備	薬注設備用注入設備	1990	32	15	その他補機	2.1	1	0	1	1.2	0	1回/年
1022	No.2-2定量フィーダ	薬注設備	薬注設備用注入設備	2000	22	15	その他補機	1.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
1023	No.2-1-1薬品コンテナ	薬注設備	薬注設備用注入設備	2000	22	15	その他補機	1.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
1024	No.2-1-2薬品コンテナ	薬注設備	薬注設備用注入設備	2000	22	15	その他補機	1.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
1025	No.2-2-1薬品コンテナ	薬注設備	薬注設備用注入設備	2000	22	15	その他補機	1.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
1026	No.2-2-2薬品コンテナ	薬注設備	薬注設備用注入設備	2000	22	15	その他補機	1.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
1027	No.2-1薬品溶解タンク (攪拌機付)	薬注設備	薬注設備用注入設備	1990	32	15	その他補機	2.1	1	0	1	1.2	0	1回/年
1028	No.2-2薬品溶解タンク (攪拌機付)	薬注設備	薬注設備用注入設備	2000	22	15	その他補機	1.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
1029	塩化第2鉄希釈槽 (FP-1) (攪拌機付)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1030	塩化第2鉄希釈槽 (FP-2) (攪拌機付)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1031	塩化第2鉄貯留槽 (FP)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1032	凝集中和槽 (FP) (攪拌機付)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1033	No.1-a脱水ケーキ搬出機	汚泥脱水設備	搬出設備	2002	20	17	補機1	1.2	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1034	No.1-b脱水ケーキ搬出機	汚泥脱水設備	搬出設備	2004	18	17	補機1	1.1	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1035	No.1-c脱水ケーキ搬出機	汚泥脱水設備	搬出設備	2014	8	17	補機1	0.5	1	0.6	0.2	1.2	0.1	1回/半年
1036	No.1-d脱水ケーキ搬出機	汚泥脱水設備	搬出設備	2014	8	17	補機1	0.5	1	0.6	0.2	1.2	0.1	1回/半年
1037	No.2-a脱水ケーキ搬出機	汚泥脱水設備	搬出設備	2002	20	17	補機1	1.2	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1038	No.2-b脱水ケーキ搬出機	汚泥脱水設備	搬出設備	2014	8	17	補機1	0.5	1	0.6	0.2	1.2	0.1	1回/半年
1039	No.3-a脱水ケーキ搬出機	汚泥脱水設備	搬出設備	2002	20	17	補機1	1.2	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1040	No.3-b脱水ケーキ搬出機	汚泥脱水設備	搬出設備	2002	20	17	補機1	1.2	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1041	No.4-a脱水ケーキ搬出機	汚泥脱水設備	搬出設備	2002	20	17	補機1	1.2	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1042	No.4-b脱水ケーキ搬出機	汚泥脱水設備	搬出設備	2002	20	17	補機1	1.2	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1043	No.5脱水ケーキ搬出機	汚泥脱水設備	搬出設備	2002	20	17	補機1	1.2	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1044	No.6脱水ケーキ搬出機	汚泥脱水設備	搬出設備	2002	20	17	補機1	1.2	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1045	No.2-1脱水ケーキ搬出機	汚泥脱水設備	貯留設備	1990	32	17	補機1	1.9	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1046	No.2-2脱水ケーキ搬出機	汚泥脱水設備	貯留設備	1990	32	17	補機1	1.9	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1047	No.2-1脱水ケーキホッパ	汚泥脱水設備	貯留設備	1990	32	17	その他補機	1.9	1	0	1	1.2	0	1回/年
1048	No.2-2脱水ケーキホッパ	汚泥脱水設備	貯留設備	1990	32	17	その他補機	1.9	1	0	1	1.2	0	1回/年
1049	脱水ケーキ貯留ホッパ (FP-1)	汚泥脱水設備	貯留設備	2002	20	17	その他補機	1.2	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1050	脱水ケーキ貯留ホッパ (FP-2)	汚泥脱水設備	貯留設備	2002	20	17	その他補機	1.2	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1051	脱水ケーキ散布装置	汚泥脱水設備	貯留設備	2002	20	17	その他補機	1.2	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1052	No.2-1薬品定量フィーダ用空気圧縮機	薬注設備	薬注設備用注入設備	2000	22	15	その他補機	1.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
1053	No.2-2薬品定量フィーダ用空気圧縮機	薬注設備	薬注設備用注入設備	2000	22	15	その他補機	1.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
1054	No.2定量フィーダ用除湿器	薬注設備	薬注設備用注入設備	2000	22	15	その他補機	1.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
1055	計装用空気タンク	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1056	No.1計装用コンプレッサ	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1057	No.2計装用コンプレッサ	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1058	計装用コンプレッサ用除湿器	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1059	ブロー用空気タンク (FP)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1060	ブロー用コンプレッサ (FP-1)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1061	ブロー用コンプレッサ (FP-2)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1062	ブロー用オイルクーラー-ターコンプレッサ (FP-1)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1063	ブロー用オイルクーラー-ターコンプレッサ (FP-2)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1064	No.2-1脱水機用空気圧縮機	汚泥脱水設備	脱水機設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1065	No.2-2脱水機用空気圧縮機	汚泥脱水設備	脱水機設備	2000	22	15	その他補機	1.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
1066	No.2-5脱水機用空気圧縮機	汚泥脱水設備	脱水機設備	2000	22	15	その他補機	1.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
1067	No.2-1脱水機用除湿器	汚泥脱水設備	脱水機設備	2000	22	15	その他補機	1.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
1068	No.2-2脱水機用除湿器	汚泥脱水設備	脱水機設備	2000	22	15	その他補機	1.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
1069	汚泥脱水機 (FP-1)	汚泥脱水設備	脱水機設備	2002	20	15	主機	1.3	1	1	0.8	1.2	1	1回/日
1070	汚泥脱水機 (FP-2)	汚泥脱水設備	脱水機設備	2004	18	15	主機	1.2	1	1	0.8	1.2	1	1回/日

点検頻度設定表

2022時点

No.	資産名称	中分類	小分類	設置年度	経過年数	標準耐用年数	区分	年数超過率	施設リスク	補正				点検頻度
										重要度	年数超過率	施設リスク	計	
1071	汚泥脱水機 (FP-3)	汚泥脱水設備	脱水機設備	2014	8	15	主機	0.5	1	1	0.2	1.2	0.2	1回/月
1072	汚泥脱水機 (FP-4)	汚泥脱水設備	脱水機設備	1987	35	15	主機	2.3	1	1	1	1.2	1.2	1回/日
1073	No. 2-1汚泥脱水機	汚泥脱水設備	脱水機設備	1990	32	15	主機	2.1	1	1	1	1.2	1.2	1回/日
1074	No. 2-2汚泥脱水機	汚泥脱水設備	脱水機設備	2000	22	15	主機	1.5	1	1	1	1.2	1.2	1回/日
1075	汚泥供給ポンプ (FP-1)	汚泥脱水設備	給泥設備	2000	22	15	補機1	1.5	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1076	汚泥供給ポンプ (FP-2)	汚泥脱水設備	給泥設備	2000	22	15	補機1	1.5	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1077	No. 2-1汚泥供給ポンプ	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1078	No. 2-2汚泥供給ポンプ	汚泥脱水設備	給泥設備	2000	22	15	補機1	1.5	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1079	No. 2-5汚泥供給ポンプ	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1080	汚泥打込ポンプ (FP-1)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1081	汚泥打込ポンプ (FP-2)	汚泥脱水設備	給泥設備	2004	18	15	補機1	1.2	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1082	汚泥打込ポンプ (FP-3)	汚泥脱水設備	ポンプ設備	2014	8	15	補機1	0.5	1	0.6	0.2	1.2	0.1	1回/半年
1083	汚泥打込ポンプ (FP-4)	汚泥脱水設備	ポンプ設備	2014	8	15	補機1	0.5	1	0.6	0.2	1.2	0.1	1回/半年
1084	汚泥打込ポンプ (FP予備)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	補機1	1.3	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1085	脱水機用真空槽	汚泥脱水設備	脱水機設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1086	汚泥脱水機用真空ポンプ (FP-3)	汚泥脱水設備	脱水機設備	2014	8	15	その他補機	0.5	1	0	0.2	1.2	0	1回/年
1087	汚泥脱水機用油圧ユニット (FP-1)	汚泥脱水設備	脱水機設備	2014	8	15	その他補機	0.5	1	0	0.2	1.2	0	1回/年
1088	汚泥脱水機用油圧ユニット (FP-2)	汚泥脱水設備	脱水機設備	2014	8	15	その他補機	0.5	1	0	0.2	1.2	0	1回/年
1089	汚泥脱水機用油圧ユニット (FP-3)	汚泥脱水設備	脱水機設備	2014	8	15	その他補機	0.5	1	0	0.2	1.2	0	1回/年
1090	No. 4脱水機油圧ユニット	汚泥脱水設備	脱水機設備	2014	8	15	その他補機	0.5	1	0	0.2	1.2	0	1回/年
1091	脱臭噴霧装置	汚泥脱水設備	貯留設備	2014	8	17	その他補機	0.5	1	0	0.2	1.2	0	1回/年
1092	薬品搬入用ホイス	汚泥脱水設備	クレーン設備	2014	8	17	その他補機	0.5	1	0	0.2	1.2	0	1回/年
1093	消石灰ホイス	汚泥脱水設備	クレーン設備	2014	8	17	その他補機	0.5	1	0	0.2	1.2	0	1回/年
1094	脱水用チェーンブロック (FP-1)	汚泥脱水設備	クレーン設備	2014	8	17	その他補機	0.5	1	0	0.2	1.2	0	1回/年
1095	脱水用チェーンブロック (FP-2)	汚泥脱水設備	クレーン設備	2004	18	17	その他補機	1.1	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1096	脱水用チェーンブロック (FP-3)	汚泥脱水設備	クレーン設備	2004	18	17	その他補機	1.1	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1097	脱水用チェーンブロック (FP-4)	汚泥脱水設備	クレーン設備	2004	18	17	その他補機	1.1	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1098	No. 2-1脱水用チェーンブロック	汚泥脱水設備	クレーン設備	1990	32	17	その他補機	1.9	1	0	1	1.2	0	1回/年
1099	No. 2-2脱水用チェーンブロック	汚泥脱水設備	クレーン設備	2000	22	17	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1100	脱臭ホイス	脱臭設備	クレーン設備	2010	12	17	その他補機	0.7	9	0	0.2	0.6	0	1回/年
1101	No. 1循環ポンプ	脱臭設備	ポンプ設備	2010	12	15	補機2	0.8	9	0.2	0.2	0.6	0	1回/年
1102	No. 2循環ポンプ	脱臭設備	ポンプ設備	2010	12	15	補機2	0.8	9	0.2	0.2	0.6	0	1回/年
1103	No. 3循環ポンプ	脱臭設備	ポンプ設備	2010	12	15	補機2	0.8	9	0.2	0.2	0.6	0	1回/年
1104	No. 4循環ポンプ	脱臭設備	ポンプ設備	2010	12	15	補機2	0.8	9	0.2	0.2	0.6	0	1回/年
1105	薬液洗浄塔	脱臭設備	薬液洗浄脱臭設備	2010	12	10	主機	1.2	9	1	0.8	0.6	0.5	1回/月
1106	活性炭吸着槽	脱臭設備	風導設備 (ダクト・逆じ製)	1979	43	15	主機	2.9	9	1	1	0.6	0.6	1回/週
1107	No. 1脱水機棟脱臭ファン	脱臭設備	臭気ガス吸引設備	2010	12	10	主機	1.2	9	1	0.8	0.6	0.5	1回/月
1108	No. 2脱水機棟脱臭ファン	脱臭設備	臭気ガス吸引設備	2010	12	10	主機	1.2	9	1	0.8	0.6	0.5	1回/月
1109	脱水機棟ミストセパレータ	脱臭設備	薬液洗浄脱臭設備	2010	12	10	その他補機	1.2	9	0	0.8	0.6	0	1回/年
1110	No. 1エリアW床排水ポンプ	汚泥脱水設備	床排水ポンプ設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1111	No. 2エリアW床排水ポンプ	汚泥脱水設備	床排水ポンプ設備	2002	20	15	その他補機	1.3	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1112	消石灰ホッパー・タリーバルブ (FP)	汚泥脱水設備	給泥設備	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1113	No. 1脱水機室受水槽流入弁	汚泥脱水設備	弁設備 (機器)	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1114	No. 1薬品溶解タンク給水弁	薬注設備	弁設備 (機器)	2000	22	15	補機2	1.5	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
1115	No. 2薬品溶解タンク給水弁	薬注設備	弁設備 (機器)	2000	22	15	補機2	1.5	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
1116	No. 2-1薬品引抜弁	薬注設備	弁設備 (機器)	2000	22	15	補機2	1.5	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
1117	No. 2-2薬品引抜弁	薬注設備	弁設備 (機器)	2000	22	15	補機2	1.5	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
1118	2系汚泥貯留槽投入弁	汚泥脱水設備	弁設備 (機器)	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1119	No. 1汚泥受入弁	汚泥脱水設備	弁設備 (機器)	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1120	No. 2汚泥受入弁	汚泥脱水設備	弁設備 (機器)	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1121	汚泥流入弁 (FP-1)	汚泥脱水設備	弁設備 (機器)	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1122	汚泥戻り弁 (FP-1)	汚泥脱水設備	弁設備 (機器)	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1123	ろ液弁 (FP-1)	汚泥脱水設備	弁設備 (機器)	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1124	汚泥流入弁 (FP-2)	汚泥脱水設備	弁設備 (機器)	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1125	汚泥戻り弁 (FP-2)	汚泥脱水設備	弁設備 (機器)	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1126	ろ液弁 (FP-2)	汚泥脱水設備	弁設備 (機器)	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1127	汚泥流入弁 (FP-3)	汚泥脱水設備	弁設備 (機器)	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1128	汚泥戻り弁 (FP-3)	汚泥脱水設備	弁設備 (機器)	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1129	汚泥圧搾戻り弁 (FP-3)	汚泥脱水設備	弁設備 (機器)	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1130	汚泥流入弁 (FP-4)	汚泥脱水設備	弁設備 (機器)	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1131	汚泥戻り弁 (FP-4)	汚泥脱水設備	弁設備 (機器)	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1132	ろ液弁 (FP-4)	汚泥脱水設備	弁設備 (機器)	2002	20	15	補機2	1.3	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1133	生汚泥スクリーン	汚泥前処理設備	除塵処理設備	1995	27	17	補機2	1.6	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
1134	余剰汚泥スクリーン	汚泥濃縮設備	ストレーナ設備	2005	17	20	補機2	0.9	1	0.2	0.2	1.2	0	1回/年
1135	生・余剰汚泥スクリーン	汚泥前処理設備	除塵処理設備	1993	29	17	補機2	1.7	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
1136	No. 1機械濃縮スクリーンかす搬出機	汚泥前処理設備	搬出設備	1995	27	17	補機2	1.6	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
1137	No. 2機械濃縮スクリーンかす搬出機	汚泥前処理設備	搬出設備	1995	27	17	補機2	1.6	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
1138	No. 3機械濃縮スクリーンかす搬出機	汚泥前処理設備	搬出設備	1995	27	17	補機2	1.6	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
1139	No. 1コンテナ	汚泥前処理設備	貯留設備	1995	27	17	その他補機	1.6	1	0	1	1.2	0	1回/年
1140	No. 2コンテナ	汚泥前処理設備	貯留設備	1995	27	17	その他補機	1.6	1	0	1	1.2	0	1回/年
1141	No. 3コンテナ	汚泥前処理設備	貯留設備	1995	27	17	その他補機	1.6	1	0	1	1.2	0	1回/年
1142	No. 4コンテナ	汚泥前処理設備	貯留設備	1995	27	17	その他補機	1.6	1	0	1	1.2	0	1回/年
1143	No. 5コンテナ	汚泥前処理設備	貯留設備	1995	27	17	その他補機	1.6	1	0	1	1.2	0	1回/年
1144	No. 6コンテナ	汚泥前処理設備	貯留設備	1995	27	17	その他補機	1.6	1	0	1	1.2	0	1回/年
1145	No. 7コンテナ	汚泥前処理設備	貯留設備	1995	27	17	その他補機	1.6	1	0	1	1.2	0	1回/年
1146	No. 1スクリーンかす貯留ホッパ	汚泥前処理設備	貯留設備	1995	27	17	その他補機	1.6	1	0	1	1.2	0	1回/年

点検頻度設定表

2022時点

No.	資産名称	中分類	小分類	設置年度	経過年数	標準耐用年数	区分	年数超過率	施設リスク	補正				点検頻度
										重要度	年数超過率	施設リスク	計	
1147	No.2スクリーンかす貯留ホッパ	汚泥前処理設備	貯留設備	1998	24	17	その他補機	1.4	1	0	0.8	1.2	0	1回/年
1148	濃縮汚泥攪拌ポンプ	汚泥濃縮設備	ポンプ設備	1995	27	15	補機1	1.8	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1149	No.2遠心濃縮汚泥移送ポンプ	汚泥濃縮設備	ポンプ設備	1995	27	15	補機1	1.8	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1150	No.1遠心濃縮汚泥移送ポンプ	汚泥濃縮設備	ポンプ設備	1995	27	15	補機1	1.8	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1151	No.2濃縮機汚泥供給ポンプ	汚泥濃縮設備	ポンプ設備	1998	24	15	補機1	1.6	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1152	No.3濃縮機汚泥供給ポンプ	汚泥濃縮設備	ポンプ設備	1995	27	15	補機1	1.8	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1153	No.4濃縮機汚泥供給ポンプ	汚泥濃縮設備	ポンプ設備	1995	27	15	補機1	1.8	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1154	余剰汚泥攪拌ポンプ	汚泥濃縮設備	ポンプ設備	1995	27	15	補機1	1.8	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1155	No.2遠心濃縮機	汚泥濃縮設備	遠心濃縮設備	1998	24	15	主機	1.6	1	1	1	1.2	1.2	1回/日
1156	No.3遠心濃縮機	汚泥濃縮設備	遠心濃縮設備	1995	27	15	主機	1.8	1	1	1	1.2	1.2	1回/日
1157	No.4遠心濃縮機	汚泥濃縮設備	遠心濃縮設備	1995	27	15	主機	1.8	1	1	1	1.2	1.2	1回/日
1158	搬出入用チェンブロック	汚泥濃縮設備	クレーン設備	1995	27	17	その他補機	1.6	1	0	1	1.2	0	1回/年
1159	No.1遠心濃縮機天井クレーン	汚泥濃縮設備	クレーン設備	1995	27	17	その他補機	1.6	1	0	1	1.2	0	1回/年
1160	No.2遠心濃縮機天井クレーン	汚泥濃縮設備	クレーン設備	1995	27	17	その他補機	1.6	1	0	1	1.2	0	1回/年
1161	コンテナ搬出用吊上機	汚泥濃縮設備	クレーン設備	1995	27	17	その他補機	1.6	1	0	1	1.2	0	1回/年
1162	濃縮活性炭吸着塔	脱臭設備	吸着脱臭設備	2002	20	10	主機	2.0	9	1	1	0.6	0.6	1回/週
1163	濃縮生物脱臭装置	脱臭設備	生物脱臭設備	2002	20	10	主機	2.0	9	1	1	0.6	0.6	1回/週
1164	No.1-1循環散水ポンプ	脱臭設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機2	1.3	9	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
1165	No.1-2循環散水ポンプ	脱臭設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機2	1.3	9	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
1166	No.2-1循環散水ポンプ	脱臭設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機2	1.3	9	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
1167	No.2-2循環散水ポンプ	脱臭設備	ポンプ設備	2002	20	15	補機2	1.3	9	0.2	0.8	0.6	0.1	1回/半年
1168	No.1濃縮脱臭ファン	脱臭設備	臭気ガス吸引設備	2002	20	10	主機	2.0	9	1	1	0.6	0.6	1回/週
1169	No.2濃縮脱臭ファン	脱臭設備	臭気ガス吸引設備	2002	20	10	主機	2.0	9	1	1	0.6	0.6	1回/週
1170	濃縮ミストセパレータ	脱臭設備	生物脱臭設備	2002	20	10	補機	2.0	9	0	1	0.6	0	1回/年
1171	洗浄水給水装置	用水設備	ポンプ設備	1978	44	20	補機2	2.2	5	0.2	1	0.8	0.2	1回/月
1172	軸封水用給水ポンプA	用水設備	ポンプ設備	1978	44	20	補機2	2.2	5	0.2	1	0.8	0.2	1回/月
1173	軸封水用給水ポンプB	用水設備	ポンプ設備	1978	44	20	補機2	2.2	5	0.2	1	0.8	0.2	1回/月
1174	洗浄水用給水ポンプ	用水設備	ポンプ設備	1978	44	20	補機2	2.2	5	0.2	1	0.8	0.2	1回/月
1175	ラインポンプ	汚泥濃縮設備	ポンプ設備	2005	17	15	補機2	1.1	1	0.2	0.8	1.2	0.2	1回/月
1176	No.1エリアS床排水ポンプ	汚泥濃縮設備	床排水ポンプ設備	1977	45	15	その他補機	3.0	1	0	1	1.2	0	1回/年
1177	No.2エリアS床排水ポンプ	汚泥濃縮設備	床排水ポンプ設備	1977	45	15	その他補機	3.0	1	0	1	1.2	0	1回/年
1178	No.1消化汚泥切替并用コンプレッサー	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1978	44	15	その他補機	2.9	1	0	1	1.2	0	1回/年
1179	No.2消化汚泥切替并用コンプレッサー	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1978	44	15	その他補機	2.9	1	0	1	1.2	0	1回/年
1180	消化汚泥切替并用除湿器	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1978	44	15	その他補機	2.9	1	0	1	1.2	0	1回/年
1181	No.2消化汚泥切替弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1978	44	15	補機2	2.9	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
1182	No.4消化汚泥切替弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1978	44	15	補機2	2.9	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
1183	No.5消化汚泥切替弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1978	44	15	補機2	2.9	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
1184	No.6消化汚泥切替弁	汚泥消化設備	弁設備（機器）	1978	44	15	補機2	2.9	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
1185	No.1エリアP床排水ポンプ	汚泥消化設備	床排水ポンプ設備	1978	44	15	その他補機	2.9	1	0	1	1.2	0	1回/年
1186	No.2エリアP床排水ポンプ	汚泥消化設備	床排水ポンプ設備	1978	44	15	その他補機	2.9	1	0	1	1.2	0	1回/年
1187	No.1エリアR床排水ポンプ	汚泥消化設備	床排水ポンプ設備	1978	44	15	その他補機	2.9	1	0	1	1.2	0	1回/年
1188	No.2エリアR床排水ポンプ	汚泥消化設備	床排水ポンプ設備	1978	44	15	その他補機	2.9	1	0	1	1.2	0	1回/年
1189	No.1スカム分離機圧送ポンプ	最初沈殿池設備	スカム分離設備	1978	44	17	その他補機	2.6	2	0	1	1	0	1回/年
1190	No.2スカム分離機圧送ポンプ	最初沈殿池設備	スカム分離設備	1978	44	17	その他補機	2.6	2	0	1	1	0	1回/年
1194	サンプリングポンプ	最終沈殿池設備	ポンプ設備	2007	15	15	その他補機	1.0	2	0	0.8	1	0	1回/年
1195	井戸ポンプ	その他設備	その他設備	1978	44	15	補機2	2.9	10	0.2	1	0.6	0.1	1回/半年
1196	ボイラー用重油ポンプ	汚泥消化設備	ボイラー設備	1978	44	8	補機2	5.5	1	0.2	1	1.2	0.2	1回/月
1197	地下重油タンク	汚泥消化設備	ボイラー設備	1978	44	8	その他補機	5.5	1	0	1	1.2	0	1回/年
1198	No.1-1脱硫塔	汚泥消化設備	脱硫設備	2008	14	10	補機1	1.4	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1199	No.1-2脱硫塔	汚泥消化設備	脱硫設備	2008	14	10	補機1	1.4	1	0.6	0.8	1.2	0.6	1回/週
1200	No.2脱硫塔	汚泥消化設備	脱硫設備	1991	31	10	補機1	3.1	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1201	No.1余剰ガス燃焼装置	汚泥消化設備	余剰ガス燃焼設備	1978	44	10	補機1	4.4	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1202	No.2余剰ガス燃焼装置	汚泥消化設備	余剰ガス燃焼設備	2005	17	10	補機1	1.7	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1203	No.1ガスタンク	汚泥消化設備	その他設備	1979	43	15	補機1	2.9	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1204	No.2ガスタンク	汚泥消化設備	ガス貯留設備	1979	43	15	補機1	2.9	1	0.6	1	1.2	0.7	1回/週
1205	脱硫剤吊上げ装置	汚泥消化設備	クレーン設備	2007	15	17	その他補機	0.9	1	0	0.2	1.2	0	1回/年
1206	主ゲート	流入設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1977	45	25	補機1	1.8	3	0.6	1	1	0.6	1回/週
1207	バイパスゲート	流入設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1977	45	25	その他補機	1.8	3	0	1	1	0	1回/年
1209	仕切りラックゲート	流入設備	ゲート設備（鋼鉄製）	1977	45	25	その他補機	1.8	3	0	1	1	0	1回/年
3642	N01潤滑油ヘッドタンク	送風機設備	集中給油設備	1978	44	15	その他補機	2.9	2	0	1	1	0	1回/年
3643	N02潤滑油ヘッドタンク	送風機設備	集中給油設備	1990	32	15	その他補機	2.1	2	0	1	1	0	1回/年
3644	N01主油槽	送風機設備	集中給油設備	1978	44	15	その他補機	2.9	2	0	1	1	0	1回/年
3645	N02主油槽	送風機設備	集中給油設備	1990	32	15	その他補機	2.1	2	0	1	1	0	1回/年
3646	N01潤滑油ポンプ	送風機設備	集中給油設備	1978	44	15	補機1	2.9	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
3647	N02潤滑油ポンプ	送風機設備	集中給油設備	1978	44	15	補機1	2.9	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
3648	N03潤滑油ポンプ	送風機設備	集中給油設備	1977	45	15	補機1	3.0	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
3649	N04潤滑油ポンプ	送風機設備	集中給油設備	1977	45	15	補機1	3.0	2	0.6	1	1	0.6	1回/週
3650	N01潤滑油クーラー	送風機設備	集中給油設備	1978	44	15	その他補機	2.9	2	0	1	1	0	1回/年
3651	N02潤滑油クーラー	送風機設備	集中給油設備	1978	44	15	その他補機	2.9	2	0	1	1	0	1回/年
3652	N03潤滑油クーラー	送風機設備	集中給油設備	1990	32	15	その他補機	2.1	2	0	1	1	0	1回/年
3653	N04潤滑油クーラー	送風機設備	集中給油設備	1990	32	15	その他補機	2.1	2	0	1	1	0	1回/年
3654	N01潤滑油濾し器	送風機設備	集中給油設備	1978	44	15	その他補機	2.9	2	0	1	1	0	1回/年
3655	N02潤滑油濾し器	送風機設備	集中給油設備	1990	32	15	その他補機	2.1	2	0	1	1	0	1回/年
3656	N01流量調節弁	送風機設備	集中給油設備	2003	19	15	補機2	1.3	2	0.2	0.8	1	0.2	1回/月
3657	N02流量調整弁	送風機設備	集中給油設備	1990	32	15	補機2	2.1	2	0.2	1	1	0.2	1回/月