

工事名:北部幹線配水管布設替(第7工区)工事

質問	回答
<p>・空気弁について 設計書内では補修弁・空気弁が材料費φ100となっておりますが、布設費φ75となっているように見受けられます。積算は設計書内訳での積算とし、実施の際はφ100に設計変更するものとして考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>本工事ではφ100の空気弁を設置することとしており、布設費の表記に誤りがありました。 なお、布設費の設計積算に誤りがないため、設計変更の対象にはなりません。 訂正後の金抜設計書は、電子入札システムに掲示(ZIPファイル名の最後がnewになっています。)してありますので再度ダウンロードして確認ください。</p>