

工事名 : 富山公共下水道松川第1排水区千歳雨水幹線外耐震診断調査業務委託

[公共1065]

記

質問	回答
雨水渠の耐震診断業務実績は、雨水ポンプ場の流入 きよ、流出きよの耐震診断業務の実績でも良いとの認識 でよろしいでしょうか。	実績の対象として認められる施設は、(公社)日本下水道 協会が発刊する「下水道施設耐震計算例(管路施設編)」 に基づき耐震診断を行い、かつ下水道法事業計画に位置 づけられている必要があります。