

工事名: 婦中幹線配水管耐震化(第5工区)工事

質問	回答
置き場から処分場への殻運搬の計上が抜けているように見受けられますが？	本工事箇所の近傍にアスファルト殻の搬出先があることから、処分地へ直接搬出することとしているため、アスファルト殻の仮置きを設計計上しておりません。
県道での施工が日中になっていますが、県、警察との協議は整っているのでしょうか？	設計段階では日中施工が可能であると判断しており、道路管理者とは日中施工することで事前協議済です。なお、警察との協議は受注者が施工計画を作成し、道路使用に係る協議を行ってください。