

工事名:北部幹線配水管布設替(第10工区)工事

質問	回答
割付平面図の第3工区との連絡工がどのような接続になるのか不明です。 直管受口との接続の場合だと、布設管の水圧試験・洗管はどのようにお考えでしょうか。	第3工区は本工事に先行して完了する見込みであり、工区界の直管受口に接続し水圧試験を行う予定です。 なお、本工事で洗管は不要です。
変更等があれば増額・工期延期等は可能でしょうか。	受注者の責によらない理由により設計変更や工期延期を行う必要が生じた場合は受注者と協議します。
地域住民等関係各所への協議や挨拶などはお済でしょうか。	道路管理者との協議は完了しており、既に本工事に係る道路占用許可を得ております。 また、自治振興会長、町内会長、工事箇所沿線の住民に対しては戸別訪問により、先行して発注した工事の案内に併せて本工事についても説明済みです。 なお、町内会への説明については受注者決定後に町内会長を通じて工事案内文書を回覧することとしております。