

工事名:古沢幹線配水管布設替(第7工区)工事

質問	回答
東側の立坑から管を送り込むかと思われませんが管の受け口が反対ではありませんか？	本工事では、東側の立坑から管挿入を行うこととしており、管内配管詳細図の表記に誤りがありました。なお、設計積算に誤りがないため、入札の際は、設計書の通り積算してください。 訂正後の特記仕様書は、電子入札システムに掲示(ZIPファイル名の最後がnewになっています。)してありますので、再度ダウンロードして確認してください。