

工事名:米田すずかけ台三丁目地区配水管布設替(その2)工事

質問	回答
工事についての住民説明等、早期着工の準備はなされていますか。	地域住民への説明については、受注者決定後に町内会長を通じて工事案内文書を回覧することとしております。 また、道路占用については既に許可を得ております。
工事箇所に地下式防火水槽がありますが、支障なしと判断されておりますか。迂回等がある場合については、水槽の施工図等はありますか。	地下式防火水槽の施工図は有りませんが、配水管は既設管と同位置に布設替を行うこととしていることから既設台帳により地下式防火水槽は支障にならないと考えております。 なお、起工測量及び試掘調査の結果、地下式防火水槽が支障となることが判明した場合は受注者と協議します。
工期は来年の2月3日となっていますが今年はラニーニャ現象で降雪量が多いと聞きます。作業日数に大幅に影響を受けた場合、工期の変更は可能ですか。	工期については、準備・後片付け期間や休日、気象による作業不可能日を含めて算定しておりますが、不測の事態により工事の進捗に影響が出た場合は工期の変更について受注者と協議します。