

工 事 名 : 山王町地区配水管布設替(第1工区)工事

質問	回答
<p>・給水管取付替について 平面図では、全部布設替になっていますが、設計書内では布設材料がありません。どのように考えたらよろしいですか？</p>	<p>布設材料については、第7号明細表内の第64～78号単価表に記載・計上しております。</p>
<p>・φ75mm 仕切弁室について ①平面図では、ドレン3カ所、仕切弁1カ所になっていますが、設計書では3組になっています。どのように考えたらよろしいですか？ ②管布設がH=1.2なのに、φ75mm仕切弁室の所だけ設計書ではH=1.0になっています。どのように考えたらよろしいですか？</p>	<p>設計積算については、設計書のとおり、積算してください。 なお、試掘等の現地調査の結果、設計条件と現地に差異が確認出来た場合、受注者と協議いたします。</p>
<p>・連絡する所について 仮設で既設管と連絡している位置と布設平面図の連絡の位置が違っていますが、どちらが正しいですか？ (朝日製薬付近の交差点の所)</p>	<p>仮設撤去平面図に記載してある位置が正しい連絡箇所です。</p>