

工事名：上水道羽根地区舗装復旧工事

質問	回答
<p>・交通規制延長を短くすれば、日中施工への変更は可能でしょうか。</p>	<p>道路管理者との協議により、夜間施工が道路占用許可条件であることから日中施工への変更は出来ません。</p>
<p>・水道工事の掘削幅員による舗装復旧工への変更は可能でしょうか。</p>	<p>舗装復旧幅を水道掘削幅へ変更することは可能ですので受注者と協議します。 なお、積算については設計書のとおり積算して下さい。</p>
<p>・舗装厚を10cmの2層から7cmの1層施工への変更は可能でしょうか。</p>	<p>道路管理者との協議により、10cmの2層での舗装復旧が道路占用許可条件であることから7cmの1層施工への変更は出来ません。</p>
<p>・現在施工中の水道工事から本件への引き渡し時期をいつ頃の予定かをご教示願います。</p>	<p>現時点で引渡し時期をお示しできませんが、水道工事が引き渡し前であっても管布設が完了しているところから着手可能です。</p>
<p>・水道工事の掘削幅での舗装施工に変更可能でしょうか。</p>	<p>舗装復旧幅を水道掘削幅へ変更することは可能ですので受注者と協議します。 なお、積算については設計書のとおり積算して下さい。</p>
<p>・舗装厚10cmでの施工にあたって、基層(AC20)と表層(20FH)になっていますが、基層・表層とも同じ合材(20FA)での施工に変更可能でしょうか</p>	<p>基層・表層ともに同じ合材での施工に変更可能です。</p>
<p>・水道工事からの引渡時期をお教えてください。</p>	<p>現時点で引渡し時期をお示しできませんが、水道工事が引き渡し前であっても管布設が完了しているところから着手可能です。</p>

※同種の質問がありますが、質問内容をそのまま掲載しております。