

工事名 : 富山公共下水道大沢野処理分区西塩野地区下水管布設工事

[公共32]

記

質問	回答
<p>昼間施工の場合は9時～16時の施工とすることとありますが、掘削から人孔設置、仮舗装までを6時間で行うのは難しいように思います。途中で規制開放できるような工法を想定しているのでしょうか。また、時間を超過してしまった場合はどのような対処が必要になりますか。</p>	<p>途中で規制開放できる工法は想定していません。時間を超過する場合の対応は、落札決定後、受注業者の施工計画を確認したうえで、交通管理者等と協議します。</p>
<p>本復旧までの仮復旧期間は指定ありますか。</p>	<p>本復旧までの仮復旧期間は、落札決定後、受注業者の施工計画を確認したうえで、道路管理者と協議します。</p>
<p>鋼製さや管ボーリング推進工は発進立坑は必要ないのですか。</p>	<p>発進立坑は不要と想定していますが、落札決定後、受注業者と協議し、必要と判断した場合は変更協議の対象とします。</p>