

工事名 : 富山公共下水道浜黒崎浄化センター第一系列水処理設備改築(その1)機械設備工事

[公共37]

記

| 質問 | 回答 |
|--|---|
| <p>流入ゲートの形式が鋼板製と記載されていますが、構造・材質には鋳鉄製の記載があります。どちらが正しいでしょうか。</p> | <p>1系終沈流入水路連絡ゲートは鋼板製が正しいものになります。 特記仕様書第5条 1系終沈流入水路連絡ゲート(p 25,26)を修正しました(※)のご確認ください。</p> <p>※ 特記仕様書については、電子入札システムに掲示 (ZIPファイル名の末尾がnewになっています。)してありますので、お手数ですが、再度ダウンロードしてご確認くださいませようお願いします。</p> |