

工事名:下飯野地区配水管仮設(その3)工事

[改良38]

	質問	回答
1	道幅が狭いところがありますが、車両通行止めにする事は可能でしょうか	幅員、規制方法を検討の上、片側交互通行での施工が可能と考えておりますが、通行止めによる施工が必要となる場合には、地元等と協議し、理解を得る必要があると考えております。
2	夜間の既設管連絡がありますが、日中にすることは出来ないのでしょうか	管網を検討の上、夜間連絡としておりますので、日中連絡への変更は考えておりません。
3	既設の給水管との連絡が、道路内での接続になっていますが、試掘は必要ないでしょうか	来年度に本設工事を予定しており、仮設のまま越冬するため、凍結防止、道路管理者からの指示等により、道中接続としております。メーターボックスが地表上確認出来ること、及び給水台帳から位置が確認出来ることから、事前試掘は不要であると考えております。
4	交通誘導員を日中、夜間とも1人しかみてませんが、道路使用許可を取る際、警察から2人にするよう言われたときは、変更の対象になるのでしょうか。 また、交差点で交通誘導員が3人必要になった場合も変更の対象になりますか。	交通管理者からの指示等により、配置の見直しが必要となった場合は、受注者と協議します。