

工事名:牛島町地区配水管布設替(その1)工事

[改良91]

	質問	回答
1	<p>・交通誘導員について 本工事は、交差点を横断する作業ですが、交通誘導員の配置は、1日2人交代要員無しとなっています。 この条件で、歩行者及び一般車両の安全確保は難しく思いますが、どの様な交通規制をお考えでしょうか。</p>	<p>本工事は、南北方向市道側の南側横断部(県武道館側)での施工である為、東西方向に関しては、規制の必要はないと考えております。また、南側横断部に関しては、片側2車線の内、1車線を規制して施工を行う計画としている為、交通誘導員を2名/日で考えております。ただし、受注者と所轄警察署の協議で、誘導員の配置変更を指示された場合は、施工計画を確認の上、受注者と協議いたします。</p>