

工事名:新水橋幹線配水管布設(第1工区)工事

[改良12]

質問	回答
洗管工と水圧試験工が設計書に計上されていないようですが、どのようにお考えですか。	洗管工については、新水橋幹線全体を構築後に行う予定であり、当該工事では計上しておりません。又、水圧試験工については、本工事を含み今年度施工区間全体で水圧試験を実施することも検討していることから、契約後に受注者と協議することとしています。