

工事名： 富山公共下水道西宮排水区西宮町地区新川雨水幹線築造(第4工区)工事

[公共27]

記

質問	回答
<p>工期設定について、富山港連結箇所において冬季期間の施工となるが波浪等の施工不可能期間は考慮してありますか。</p>	<p>今回工事の工期設定において、波浪等の施工不可能期間は考慮しておりません。受注後、波浪等により施工が困難となった場合は、変更協議の対象とします。</p>
<p>地元企業(新日本海重工業)の敷地内からの、施工となりますが、土地借用は可能ですか。</p>	<p>新日本海重工業とは協議中ですが、土地の借用が可能なものとして積算してください。万一、借地料が発生する場合は、変更協議の対象とします。</p>
<p>ボックスカルバートナンバー(111~113)は、海中施工となっていますが水中での施工が困難な防食塗装はどのようにお考えですか。 又、海中施工が計上されていません。</p>	<p>ボックスカルバートナンバー(111~113)の内面防食塗装については、布設前に塗装してください。目地部については、波が穏やかな時機での施工を想定しております。波浪等により、海中施工が必要となった場合は、変更協議の対象とします。</p>
<p>鋼管圧入機の建設機械運搬台数30t、1台往復、片道距離10kmが設計で見込んでありますが、実際は35t、2台往復、片道距離100kmとなります。変更の対象になりますか。またクラッシュパイラーの建設機械運搬費が見込んでありません。</p>	<p>受注後、変更協議の対象とします。なお、入札に当たっては、設計書のとおり積算してください。</p>