

工事名 : 富山公共下水道経堂排水区長江東町第一貯留池関連公園復旧工事

[公共28]

記

質問	回答
<p>既存擁壁の取り扱い</p> <p>公園東側の擁壁A・B設置箇所に既存の擁壁及びフェンスが存在する。 既存擁壁及びフェンスの撤去は本工事の対象となりますか？ 対象となる場合、撤去・処分費用は変更設計の対象となりますか？</p>	<p>既存擁壁及びフェンスの撤去は本工事の対象となります。撤去・処分費用は変更協議の対象とします。 なお、入札に当たっては、設計書のとおり積算してください。</p>
<p>既存融雪用ポンプ・配電盤・引込柱の取り扱い</p> <p>公園東側に融雪用ポンプ・配電盤・引込柱が存在する。 擁壁A・Bの設置に干渉すると考えられる。 そのため、融雪用ポンプ・配電盤・引込柱の同位置での撤去・新設もしくは移設が必要と考えられるが、変更設計の対象となりますか？</p>	<p>既存融雪用ポンプ・配電盤・引込柱については、支障にないと考えております。受注後の現地調査の結果、支障となる場合は変更協議の対象とします。</p>
<p>花壇整備工に関して</p> <p>花壇整備工に花壇整備A=5.0m²と計上してありますが、どのような内容かお教え願います。</p>	<p>コンクリートブロックによる花壇整備、地ごしらえまでを対象としています。</p>
<p>既存擁壁の取り扱い</p> <p>公園東側の擁壁A・B設置箇所に既存の擁壁が存在する。 既存擁壁の撤去は本工事の対象となりますか？ 対象となる場合、変更設計の対象となりますか？</p>	<p>上記の「既存擁壁の取扱い」と同様です。</p>