

有機フッ素化合物（PFOS及びPF0A）の検査結果

(単位：ng/L)
(水質基準：PFOS及びPF0Aの合算値として50ng/L)

No.	地域	区分	地点番号	地点名称	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	富山	原水	1 - 0 - 12	上滝発電所(表流水)横江系		-	5未満	-	-								
2	富山	原水	1 - 0 - 13	上滝発電所(表流水)有峰系		-	5未満	-	-								
3	富山	原水	1 - 0 - 14	上滝発電所(表流水)真川系		-	5未満	-	-								
4	富山	原水	1 - 1 - 1	流杉水源(表流水)		-	5未満	-	5未満								
5	富山	原水	1 - 1 - 2	西番水源(地下水)		-	-	-	-								
6	富山	原水	1 - 1 - 3	新保水源(地下水)		-	-	-	-								
7	富山	原水	1 - 1 - 5	流杉第1水源(地下水)		-	-	-	5未満								
8	富山	浄水施設	1 - 2 - 1	流杉浄水場(配水池)-凝沈急ろ過		-	5未満	-	5未満								
9	富山	浄水施設	1 - 2 - 2	流杉浄水場(旧配水池)-凝沈急ろ過		-	5未満	-	5未満								
10	富山	浄水施設	1 - 2 - 3	西番配水池(地下水)-UV		-	-	-	-								
11	富山	浄水施設	1 - 2 - 4	新保配水池(地下水)-UV		-	-	-	-								
12	富山	給水栓	1 - 3 - 1	流杉水系(牛島本町)給水栓		5未満	-	-	5未満								
13	富山	給水栓	1 - 3 - 2	古沢配水区(古沢)給水栓		-	-	5未満	-								
14	富山	給水栓	1 - 3 - 3	呉羽減圧区(本郷中部)給水栓		-	-	5未満	-								
15	富山	給水栓	1 - 3 - 5	北部減圧区(浜黒崎)給水栓		5未満	-	-	5未満								
16	富山	給水栓	1 - 3 - 6	水橋北部減圧区(水橋館町)給水栓		5未満	-	-	5未満								
17	富山	給水栓	1 - 3 - 7	城山配水区(吉作)給水栓		-	-	5未満	-								
18	富山	給水栓	1 - 3 - 8	新呉羽配水区(呉羽)給水栓		-	-	5未満	-								
19	富山	給水栓	1 - 3 - 9	中区配水区(西野新)給水栓		-	5未満	-	-								
20	富山	給水栓	1 - 3 - 10	西番水系(月岡)給水栓		-	5未満	-	-								
21	富山	給水栓	1 - 3 - 11	新保水系(新保)給水栓		-	5未満	-	-								
22	富山	給水栓	1 - 3 - 12	水橋南部減圧区(水橋)給水栓		5未満	-	-	5未満								

有機フッ素化合物（PFOS及びPF0A）の検査結果

(単位：ng/L)
(水質基準：PFOS及びPF0Aの合算値として50ng/L)

No.	地域	区分	地点番号	地点名称	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
23	大沢野	原水	2 - 1 - 1	新村第1水源(地下水)		-	-	-	5未満								
24	大沢野	原水	2 - 1 - 2	新村第2水源(地下水)		-	-	-	5未満								
25	大沢野	原水	2 - 1 - 3	上大久保第1水源(地下水)		-	-	-	-								
26	大沢野	原水	2 - 1 - 4	上大久保第2水源(地下水)		-	-	-	5未満								
27	大沢野	原水	2 - 1 - 5	不二水源(地下水)		-	-	-	-								
28	大沢野	原水	2 - 1 - 6	中央水源(地下水)		-	-	-	-								
29	大沢野	原水	2 - 1 - 7	三井水源(地下水)		-	-	-	-								
30	大沢野	原水	2 - 1 - 10	猪谷南部水源(湧水)		-	-	-	-								
31	大沢野	原水	2 - 1 - 11	猪谷北部水源(湧水)		-	-	-	-								
32	大沢野	原水	2 - 1 - 13	寺津水源(湧水)		-	-	-	-								
33	大沢野	浄水施設	2 - 2 - 1	上大久保浄水場(地下水)		-	-	-	5未満								
34	大沢野	浄水施設	2 - 2 - 2	大野浄水場(地下水)		-	-	-	-								
35	大沢野	浄水施設	2 - 2 - 5	東猪谷浄水場(湧水)-膜ろ過		-	-	-	-								
36	大沢野	浄水施設	2 - 2 - 8	寺津浄水場(湧水)-膜ろ過		-	-	-	-								
37	大沢野	給水栓	2 - 3 - 3	大沢野低区B配水区給水栓		5未満	-	-	5未満								
38	大沢野	給水栓	2 - 3 - 14	大沢野南部配水区(吉野)給水栓		5未満	-	-	-								
39	大沢野	給水栓	2 - 3 - 17	大沢野北部配水区(布尻)給水栓		5未満	-	-	-								

有機フッ素化合物（PFOS及びPF0A）の検査結果

(単位：ng/L)
(水質基準：PFOS及びPF0Aの合算値として50ng/L)

No.	地域	区分	地点番号	地点名称	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
40	大山	原水	3 - 1 - 1	上滝第2号水源(地下水)		-	-	-	5未満								
41	大山	原水	3 - 1 - 2	上滝第3号水源(地下水)		-	-	-	5未満								
42	大山	原水	3 - 1 - 3	上滝第4号水源(地下水)		-	-	-	5未満								
43	大山	原水	3 - 1 - 4	上滝第6号水源(地下水)		5未満	-	-	-								
44	大山	原水	3 - 1 - 5	上滝第5号水源(地下水)		-	-	-	5未満								
45	大山	原水	3 - 1 - 6	上滝第7号水源(地下水)		-	-	-	5未満								
46	大山	原水	3 - 1 - 7	岡田水源(地下水)		-	5未満	-	-								
47	大山	原水	3 - 1 - 8	亀谷水源(地下水)		-	5未満	-	-								
48	大山	原水	3 - 1 - 10	粟巣野第2水源(湧水)		-	-	-	-								
49	大山	原水	3 - 1 - 12	中地山水源(湧水)		-	-	-	-								
50	大山	原水	3 - 1 - 14	牧第2水源(地下水)		-	-	5未満	-								
51	大山	浄水施設	3 - 2 - 1	上滝浄水場(地下水)		-	-	-	5未満								
52	大山	浄水施設	3 - 2 - 2	善名浄水場(地下水)		5未満	-	-	-								
53	大山	浄水施設	3 - 2 - 3	低区配水場(地下水)		-	-	-	5未満								
54	大山	浄水施設	3 - 2 - 4	岡田配水池(地下水)		-	5未満	-	-								
55	大山	浄水施設	3 - 2 - 5	亀谷受水槽(地下水)		-	5未満	-	-								
56	大山	浄水施設	3 - 2 - 7	粟巣野第2配水池(湧水)-UV		-	5未満	-	-								
57	大山	浄水施設	3 - 2 - 9	中地山配水池(湧水)-UV		-	-	-	-								
58	大山	浄水施設	3 - 2 - 10	牧配水池(地下水)-UV		-	-	5未満	-								
59	大山	給水栓	3 - 3 - 1	上滝中区配水区給水栓		5未満	-	-	5未満								
60	大山	給水栓	3 - 3 - 8	善名配水区(大庄)給水栓		5未満	-	-	5未満								
61	大山	給水栓	3 - 3 - 11	瀬戸配水区給水栓		5未満	-	-	5未満								
62	大山	給水栓	3 - 3 - 13	岡田配水区給水栓		-	5未満	-	-								
63	大山	給水栓	3 - 3 - 14	亀谷配水区給水栓		-	5未満	-	-								
64	大山	給水栓	3 - 3 - 15	本宮配水区給水栓		-	5未満	-	-								
65	大山	給水栓	3 - 3 - 17	牧配水区(才覚地)給水栓		-	-	5未満	-								
66	大山	給水栓	3 - 3 - 18	中地山配水区給水栓		-	-	5未満	-								

有機フッ素化合物（PFOS及びPF0A）の検査結果

(単位：ng/L)
(水質基準：PFOS及びPF0Aの合算値として50ng/L)

No.	地域	区分	地点番号	地点名称	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
67	八尾	原水	4 - 1 - 1	下井田新第1水源(地下水)		5未満	-	-	5未満								
68	八尾	原水	4 - 1 - 2	下井田新第2水源(地下水)		5未満	-	-	5未満								
69	八尾	原水	4 - 1 - 3	下井田新第3水源(地下水)		5未満	-	-	5未満								
70	八尾	原水	4 - 1 - 4	下井田新第4水源(地下水)		5未満	-	-	5未満								
71	八尾	原水	4 - 1 - 5	八尾中核工業団地水源(地下水)		-	-	5未満	-								
72	八尾	原水	4 - 1 - 6	保内水源(地下水)		-	-	5未満	-								
73	八尾	原水	4 - 1 - 7	桐谷水源(湧水)		-	5未満	-	-								
74	八尾	原水	4 - 1 - 21	平沢水源(湧水)		-	-	5未満	-								
75	八尾	原水	4 - 1 - 23	三ツ松水源(湧水)		-	-	5未満	-								
76	八尾	原水	4 - 1 - 24	入谷水源(湧水)		-	-	5未満	-								
77	八尾	原水	4 - 1 - 25	下仁歩水源(湧水)		-	5未満	-	-								
78	八尾	原水	4 - 1 - 29	河西水源(湧水)		-	-	5未満	-								
79	八尾	浄水施設	4 - 2 - 1	下井田新浄水場(地下水)		-	-	-	5未満								
80	八尾	浄水施設	4 - 2 - 2	杉原配水池(地下水)		-	-	-	5未満								
81	八尾	浄水施設	4 - 2 - 4	水谷配水池(地下水)		-	-	5未満	-								
82	八尾	浄水施設	4 - 2 - 5	保内送水ポンプ場(地下水)		-	-	5未満	-								
83	八尾	浄水施設	4 - 2 - 6	桐谷送水ポンプ場(湧水)-UV		-	5未満	-	-								
84	八尾	浄水施設	4 - 2 - 14	平沢送水ポンプ場(湧水)		-	-	5未満	-								
85	八尾	浄水施設	4 - 2 - 16	三ツ松送水ポンプ場(湧水)		-	-	5未満	-								
86	八尾	給水栓	4 - 3 - 1	小長谷低区配水区給水栓		5未満	-	-	5未満								
87	八尾	給水栓	4 - 3 - 7	杉原配水区給水栓		5未満	-	-	5未満								
88	八尾	給水栓	4 - 3 - 9	高熊配水区給水栓		5未満	-	-	5未満								
89	八尾	給水栓	4 - 3 - 12	保内高区配水区給水栓		-	-	5未満	-								
90	八尾	給水栓	4 - 3 - 13	保内低区配水区給水栓		-	-	5未満	-								
91	八尾	給水栓	4 - 3 - 16	桐谷配水区給水栓		-	5未満	-	-								
92	八尾	給水栓	4 - 3 - 18	布谷配水区給水栓		5未満	-	-	5未満								
93	八尾	給水栓	4 - 3 - 21	黒瀬谷高区配水区給水栓		-	5未満	-	-								
94	八尾	給水栓	4 - 3 - 27	平沢配水区給水栓		-	-	5未満	-								
95	八尾	給水栓	4 - 3 - 29	三ツ松配水区給水栓		-	-	5未満	-								
96	八尾	給水栓	4 - 3 - 30	入谷配水区給水栓		-	-	5未満	-								
97	八尾	給水栓	4 - 3 - 31	下仁歩配水区給水栓		-	5未満	-	5未満								
98	八尾	給水栓	4 - 3 - 36	河西配水区給水栓		-	-	5未満	-								

有機フッ素化合物（PFOS及びPF0A）の検査結果

(単位：ng/L)
(水質基準：PFOS及びPF0Aの合算値として50ng/L)

No.	地域	区分	地点番号	地点名称	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
99	婦中	原水	5 - 1 - 2	道場水源地(地下水)		-	-	-	-								
100	婦中	原水	5 - 1 - 3	下井沢水源地(地下水)		-	-	-	-								
101	婦中	原水	5 - 1 - 4	中島水源地(地下水)		-	-	-	5未満								
102	婦中	原水	5 - 1 - 5	田屋水源地(地下水)		-	-	-	5未満								
103	婦中	原水	5 - 1 - 6	上井沢第1水源地(地下水)		-	-	5未満	-								
104	婦中	原水	5 - 1 - 7	上井沢第2水源地(地下水)		-	-	5未満	-								
105	婦中	原水	5 - 1 - 8	羽根第2水源地(地下水)		-	-	-	-								
106	婦中	原水	5 - 1 - 9	羽根第3水源地(地下水)		-	-	-	-								
107	婦中	原水	5 - 1 - 11	東部第3水源(地下水)		-	-	-	5未満								
108	婦中	浄水施設	5 - 2 - 2	道場浄水場(地下水)		-	-	-	-								
109	婦中	浄水施設	5 - 2 - 3	東部浄水場(地下水)		-	-	-	5未満								
110	婦中	浄水施設	5 - 2 - 4	上井沢浄水場(地下水)		-	-	5未満	-								
111	婦中	浄水施設	5 - 2 - 5	古里浄水場(地下水)		-	-	-	-								
112	婦中	給水栓	5 - 3 - 2	道場配水区(速星)給水栓		5未満	-	-	-								
113	婦中	給水栓	5 - 3 - 3	東部配水区給水栓		5未満	-	-	5未満								
114	婦中	給水栓	5 - 3 - 5	千里配水区給水栓		-	-	5未満	-								
115	婦中	給水栓	5 - 3 - 6	古里低区配水区給水栓		5未満	-	-	5未満								
116	婦中	給水栓	5 - 3 - 14	大瀬谷配水給水栓		-	-	5未満	-								

有機フッ素化合物（PFOS及びPF0A）の検査結果

(単位：ng/L)
(水質基準：PFOS及びPF0Aの合算値として50ng/L)

No.	地域	区分	地点番号	地点名称	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
117	山田	原水	6 - 1 - 1	若土第2水源(伏流水)		-	-	-	5未満								
118	山田	原水	6 - 1 - 5	谷水源(湧水)		-	-	-	5未満								
119	山田	浄水施設	6 - 2 - 1	若土浄水場(伏流水)-緩速ろ過		5未満	-	-	5未満								
120	山田	浄水施設	6 - 2 - 3	谷配水池(湧水)-UV		-	-	-	-								
121	山田	給水栓	6 - 3 - 2	赤目谷低区給水栓		5未満	-	-	5未満								
122	山田	給水栓	6 - 3 - 15	今山田配水区給水栓		5未満	-	-	5未満								
123	山田	給水栓	6 - 3 - 16	谷配水区給水栓		5未満	-	-	5未満								

有機フッ素化合物（PFOS及びPF0A）の検査結果

(単位：ng/L)
(水質基準：PFOS及びPF0Aの合算値として50ng/L)

No.	地域	区分	地点番号	地点名称	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
124	細入	原水	7 - 1 - 6	入道水源(湧水)		-	-	-	-								
125	細入	原水	7 - 1 - 7	山口水源(湧水)		-	-	-	-								
126	細入	原水	7 - 1 - 8	片掛水源(湧水)		-	-	-	-								
127	細入	原水	7 - 1 - 9	猪谷水源(湧水)		-	-	-	-								
128	細入	原水	7 - 1 - 11	蟹寺第2水源(湧水)		-	-	-	-								
129	細入	原水	7 - 1 - 12	蟹寺第3水源(湧水)		-	-	-	-								
130	細入	浄水施設	7 - 2 - 5	片掛配水池(湧水)-UV		-	-	-	-								
131	細入	浄水施設	7 - 2 - 6	猪谷配水池(湧水)-UV		-	-	-	-								
132	細入	浄水施設	7 - 2 - 7	蟹寺配水池(湧水)-UV		-	-	-	-								
133	細入	給水栓	7 - 3 - 2	岩稻配水区給水栓		-	5未満	-	-								
134	細入	給水栓	7 - 3 - 4	庵谷配水区給水栓		-	-	5未満	-								
135	細入	給水栓	7 - 3 - 5	片掛配水区給水栓		-	-	5未満	-								
136	細入	給水栓	7 - 3 - 6	猪谷配水区給水栓		-	5未満	-	-								
137	細入	給水栓	7 - 3 - 7	蟹寺配水区給水栓		-	5未満	-	-								