有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA)の検査結果

（単位：ng/L）
（水質基準：PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L）

No.	地域	区分	地点番号	月 / 地点名称	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
1	富山	原水	1 － 0 － 12	上滝発電所(表流水)横江系	－	5未満	－	－	－	5未満						
2	富山	原水	1 － 0 － 13	上滝発電所(表流水)有峰系	－	5未満	－	－	－	5未満						
3	富山	原水	1 － 0 － 14	上滝発電所(表流水)真川系	－	5未満	－	－	－	－						
4	富山	原水	1 － 1 － 1	流杉水源(表流水)	－	5未満	－	5未満	－	－						
5	富山	原水	1 － 1 － 2	西番水源(地下水)	－	－	－	－	5未満	－						
6	富山	原水	1 － 1 － 3	新保水源(地下水)	－	－	－	－	5未満	－						
7	富山	原水	1 － 1 － 5	流杉第1水源(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
8	富山	浄水施設	1 － 2 － 1	流杉浄水場(配水池)-凝沈急ろ過	－	5未満	－	5未満	－	－						
9	富山	浄水施設	1 － 2 － 2	流杉浄水場(旧配水池)-凝沈急ろ過	－	5未満	－	5未満	－	－						
10	富山	浄水施設	1 － 2 － 3	西番配水池(地下水)-UV	－	－	－	－	5未満	－						
11	富山	浄水施設	1 － 2 － 4	新保配水池(地下水)-UV	－	－	－	－	5未満	－						
12	富山	給水栓	1 － 3 － 1	流杉水系(牛島本町)給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						
13	富山	給水栓	1 － 3 － 2	古沢配水区(古沢)給水栓	－	－	5未満	－	－	5未満						
14	富山	給水栓	1 － 3 － 3	呉羽減圧区(本郷中部)給水栓	－	－	5未満	－	－	5未満						
15	富山	給水栓	1 － 3 － 5	北部減圧区(浜黒崎)給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						
16	富山	給水栓	1 － 3 － 6	水橋北部減圧区(水橋舘町) 給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						
17	富山	給水栓	1 － 3 － 7	城山配水区(吉作)給水栓	－	－	5未満	－	－	5未満						
18	富山	給水栓	1 － 3 － 8	新呉羽配水区(呉羽)給水栓	－	－	5未満	－	－	5未満						
19	富山	給水栓	1 － 3 － 9	中区配水区(西野新)給水栓	－	5未満	－	－	5未満	－						
20	富山	給水栓	1 － 3 － 10	西番水系(月岡)給水栓	－	5未満	－	－	5未満	－						
21	富山	給水栓	1 － 3 － 11	新保水系(新保)給水栓	－	5未満	－	－	5未満	－						
22	富山	給水栓	1 － 3 － 12	水橋南部減圧区(水橋)給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						

有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA)の検査結果

（単位：ng/L）
（水質基準：PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L）

No.	地域	区分	地点番号	月 / 地点名称	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
23	大沢野	原水	2 － 1 － 1	新村第1水源(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
24	大沢野	原水	2 － 1 － 2	新村第2水源(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
25	大沢野	原水	2 － 1 － 3	上大久保第1水源(地下水)	－	－	－	－	－	－						
26	大沢野	原水	2 － 1 － 4	上大久保第2水源(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
27	大沢野	原水	2 － 1 － 5	不二水源(地下水)	－	－	－	－	－	－						
28	大沢野	原水	2 － 1 － 6	中央水源(地下水)	－	－	－	－	－	－						
29	大沢野	原水	2 － 1 － 7	三井水源(地下水)	－	－	－	－	－	－						
30	大沢野	原水	2 － 1 － 10	猪谷南部水源(湧水)	－	－	－	－	－	5未満						
31	大沢野	原水	2 － 1 － 11	猪谷北部水源(湧水)	－	－	－	－	－	5未満						
32	大沢野	原水	2 － 1 － 13	寺津水源(湧水)	－	－	－	－	5未満	－						
33	大沢野	浄水施設	2 － 2 － 1	上大久保浄水場(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
34	大沢野	浄水施設	2 － 2 － 2	大野浄水場(地下水)	－	－	－	－	－	－						
35	大沢野	浄水施設	2 － 2 － 5	東猪谷浄水場(湧水)-膜ろ過	－	－	－	－	－	5未満						
36	大沢野	浄水施設	2 － 2 － 8	寺津浄水場(湧水)-膜ろ過	－	－	－	－	5未満	－						
37	大沢野	給水栓	2 － 3 － 3	大沢野低区Ｂ配水区給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						
38	大沢野	給水栓	2 － 3 － 14	大沢野南部配水区(吉野)給水栓	5未満	－	－	－	－	5未満						
39	大沢野	給水栓	2 － 3 － 17	大沢野北部配水区(布尻)給水栓	5未満	－	－	－	5未満	－						

有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA)の検査結果

（単位：ng/L）
（水質基準：PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L）

No.	地域	区分	地点番号	月 / 地点名称	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
40	大山	原水	3 － 1 － 1	上滝第2号水源(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
41	大山	原水	3 － 1 － 2	上滝第3号水源(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
42	大山	原水	3 － 1 － 3	上滝第4号水源(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
43	大山	原水	3 － 1 － 4	上滝第6号水源(地下水)	5未満	－	－	－	－	－						
44	大山	原水	3 － 1 － 5	上滝第5号水源(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
45	大山	原水	3 － 1 － 6	上滝第7号水源(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
46	大山	原水	3 － 1 － 7	岡田水源(地下水)	－	5未満	－	－	－	－						
47	大山	原水	3 － 1 － 8	亀谷水源(地下水)	－	5未満	－	－	－	－						
48	大山	原水	3 － 1 － 10	粟巣野第2水源(湧水)	－	－	－	－	5未満	－						
49	大山	原水	3 － 1 － 12	中地山水源(湧水)	－	－	－	－	－	5未満						
50	大山	原水	3 － 1 － 14	牧第2水源(地下水)	－	－	5未満	－	－	－						
51	大山	浄水施設	3 － 2 － 1	上滝浄水場(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
52	大山	浄水施設	3 － 2 － 2	善名浄水場(地下水)	5未満	－	－	－	－	－						
53	大山	浄水施設	3 － 2 － 3	低区配水場(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
54	大山	浄水施設	3 － 2 － 4	岡田配水池(地下水)	－	5未満	－	－	－	－						
55	大山	浄水施設	3 － 2 － 5	亀谷受水槽(地下水)	－	5未満	－	－	－	－						
56	大山	浄水施設	3 － 2 － 7	粟巣野第2配水池(湧水)-UV	－	5未満	－	－	－	－						
57	大山	浄水施設	3 － 2 － 9	中地山配水池(湧水)-UV	－	－	－	－	－	5未満						
58	大山	浄水施設	3 － 2 － 10	牧配水池(地下水)-UV	－	－	5未満	－	－	－						
59	大山	給水栓	3 － 3 － 1	上滝中区配水区給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						
60	大山	給水栓	3 － 3 － 8	善名配水区(大庄)給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						
61	大山	給水栓	3 － 3 － 11	瀬戸配水区給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						
62	大山	給水栓	3 － 3 － 13	岡田配水区給水栓	－	5未満	－	－	5未満	－						
63	大山	給水栓	3 － 3 － 14	亀谷配水区給水栓	－	5未満	－	－	5未満	－						
64	大山	給水栓	3 － 3 － 15	本宮配水区給水栓	－	5未満	－	－	5未満	－						
65	大山	給水栓	3 － 3 － 17	牧配水区(才覚地)給水栓	－	－	5未満	－	5未満	－						
66	大山	給水栓	3 － 3 － 18	中地山配水区給水栓	－	－	5未満	－	－	5未満						

有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA)の検査結果

（単位：ng/L）
（水質基準：PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L）

No.	地域	区分	地点番号	月 / 地点名称	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
67	八尾	原水	4 － 1 － 1	下井田新第1水源(地下水)	5未満	－	－	5未満	－	－						
68	八尾	原水	4 － 1 － 2	下井田新第2水源(地下水)	5未満	－	－	5未満	－	－						
69	八尾	原水	4 － 1 － 3	下井田新第3水源(地下水)	5未満	－	－	5未満	－	－						
70	八尾	原水	4 － 1 － 4	下井田新第4水源(地下水)	5未満	－	－	5未満	－	－						
71	八尾	原水	4 － 1 － 5	八尾中核工業団地水源(地下水)	－	－	5未満	－	－	－						
72	八尾	原水	4 － 1 － 6	保内水源(地下水)	－	－	5未満	－	－	－						
73	八尾	原水	4 － 1 － 7	桐谷水源(湧水)	－	5未満	－	－	－	－						
74	八尾	原水	4 － 1 － 21	平沢水源(湧水)	－	－	5未満	－	－	－						
75	八尾	原水	4 － 1 － 23	三ツ松水源(湧水)	－	－	5未満	－	－	－						
76	八尾	原水	4 － 1 － 24	入谷水源(湧水)	－	－	5未満	－	－	－						
77	八尾	原水	4 － 1 － 25	下仁歩水源(湧水)	－	5未満	－	－	－	－						
78	八尾	原水	4 － 1 － 29	河西水源(湧水)	－	－	5未満	－	－	－						
79	八尾	浄水施設	4 － 2 － 1	下井田新浄水場(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
80	八尾	浄水施設	4 － 2 － 2	杉原配水池(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
81	八尾	浄水施設	4 － 2 － 4	水谷配水池(地下水)	－	－	5未満	－	－	－						
82	八尾	浄水施設	4 － 2 － 5	保内送水ポンプ場(地下水)	－	－	5未満	－	－	－						
83	八尾	浄水施設	4 － 2 － 6	桐谷送水ポンプ場(湧水)-UV	－	5未満	－	－	－	－						
84	八尾	浄水施設	4 － 2 － 14	平沢送水ポンプ場(湧水)	－	－	5未満	－	－	－						
85	八尾	浄水施設	4 － 2 － 16	三ツ松送水ポンプ場(湧水)	－	－	5未満	－	－	－						
86	八尾	給水栓	4 － 3 － 1	小長谷低区配水区給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						
87	八尾	給水栓	4 － 3 － 7	杉原配水区給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						
88	八尾	給水栓	4 － 3 － 9	高熊配水区給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						
89	八尾	給水栓	4 － 3 － 12	保内高区配水区給水栓	－	－	5未満	－	－	5未満						
90	八尾	給水栓	4 － 3 － 13	保内低区配水区給水栓	－	－	5未満	－	－	5未満						
91	八尾	給水栓	4 － 3 － 16	桐谷配水区給水栓	－	5未満	－	－	5未満	－						
92	八尾	給水栓	4 － 3 － 18	布谷配水区給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						
93	八尾	給水栓	4 － 3 － 21	黒瀬谷高区配水区給水栓	－	5未満	－	－	5未満	－						
94	八尾	給水栓	4 － 3 － 27	平沢配水区給水栓	－	－	5未満	－	－	5未満						
95	八尾	給水栓	4 － 3 － 29	三ツ松配水区給水栓	－	－	5未満	－	－	5未満						
96	八尾	給水栓	4 － 3 － 30	入谷配水区給水栓	－	－	5未満	－	－	5未満						
97	八尾	給水栓	4 － 3 － 31	下仁歩配水区給水栓	－	5未満	－	5未満	－	－						
98	八尾	給水栓	4 － 3 － 36	河西配水区給水栓	－	－	5未満	－	－	5未満						

有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA)の検査結果

（単位：ng/L）
（水質基準：PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L）

No.	地域	区分	地点番号	月 / 地点名称	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
99	婦中	原水	5 － 1 － 2	道場水源地(地下水)	－	－	－	－	5未満	－						
100	婦中	原水	5 － 1 － 3	下井沢水源地(地下水)	－	－	－	－	5未満	－						
101	婦中	原水	5 － 1 － 4	中島水源地(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
102	婦中	原水	5 － 1 － 5	田屋水源地（地下水）	－	－	－	5未満	－	－						
103	婦中	原水	5 － 1 － 6	上井沢第1水源地(地下水)	－	－	5未満	－	－	－						
104	婦中	原水	5 － 1 － 7	上井沢第2水源地(地下水)	－	－	5未満	－	－	－						
105	婦中	原水	5 － 1 － 8	羽根第2水源地(地下水)	－	－	－	－	－	5未満						
106	婦中	原水	5 － 1 － 9	羽根第3水源地(地下水)	－	－	－	－	－	5未満						
107	婦中	原水	5 － 1 － 11	東部第3水源(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
108	婦中	浄水施設	5 － 2 － 2	道場浄水場(地下水)	－	－	－	－	5未満	－						
109	婦中	浄水施設	5 － 2 － 3	東部浄水場(地下水)	－	－	－	5未満	－	－						
110	婦中	浄水施設	5 － 2 － 4	上井沢浄水場(地下水)	－	－	5未満	－	－	－						
111	婦中	浄水施設	5 － 2 － 5	古里浄水場(地下水)	－	－	－	－	－	5未満						
112	婦中	給水栓	5 － 3 － 2	道場配水区(速星)給水栓	5未満	－	－	－	5未満	－						
113	婦中	給水栓	5 － 3 － 3	東部配水区給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						
114	婦中	給水栓	5 － 3 － 5	千里配水区給水栓	－	－	5未満	－	－	5未満						
115	婦中	給水栓	5 － 3 － 6	古里低区配水区給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						
116	婦中	給水栓	5 － 3 － 14	大瀬谷配水給水栓	－	－	5未満	－	－	5未満						

有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA)の検査結果

（単位：ng/L）
（水質基準：PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L）

No.	地域	区分	地点番号	月 / 地点名称	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
117	山田	原水	6 － 1 － 1	若土第2水源(伏流水)	－	－	－	5未満	－	－						
118	山田	原水	6 － 1 － 5	谷水源(湧水)	－	－	－	5未満	－	－						
119	山田	浄水施設	6 － 2 － 1	若土浄水場(伏流水)－緩速ろ過	5未満	－	－	5未満	－	－						
120	山田	浄水施設	6 － 2 － 3	谷配水池(湧水)-UV	－	－	－	－	－	－						
121	山田	給水栓	6 － 3 － 2	赤目谷低区給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						
122	山田	給水栓	6 － 3 － 15	今山田配水区給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						
123	山田	給水栓	6 － 3 － 16	谷配水区給水栓	5未満	－	－	5未満	－	－						

有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA)の検査結果

（単位：ng/L）
（水質基準：PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L）

No.	地域	区分	地点番号	月 / 地点名称	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
124	細入	原水	7 － 1 － 6	入道水源(湧水)	－	－	－	－	5未満	－						
125	細入	原水	7 － 1 － 7	山口水源(湧水)	－	－	－	－	5未満	－						
126	細入	原水	7 － 1 － 8	片掛水源(湧水)	－	－	－	－	5未満	－						
127	細入	原水	7 － 1 － 9	猪谷水源(湧水)	－	－	－	－	－	5未満						
128	細入	原水	7 － 1 － 11	蟹寺第2水源(湧水)	－	－	－	－	－	5未満						
129	細入	原水	7 － 1 － 12	蟹寺第3水源(湧水)	－	－	－	－	－	5未満						
130	細入	浄水施設	7 － 2 － 5	片掛配水池(湧水)-UV	－	－	－	－	5未満	－						
131	細入	浄水施設	7 － 2 － 6	猪谷配水池(湧水)-UV	－	－	－	－	－	5未満						
132	細入	浄水施設	7 － 2 － 7	蟹寺配水池(湧水)-UV	－	－	－	－	－	5未満						
133	細入	給水栓	7 － 3 － 2	岩稲配水区給水栓	－	5未満	－	－	5未満	－						
134	細入	給水栓	7 － 3 － 4	庵谷配水区給水栓	－	－	5未満	－	5未満	－						
135	細入	給水栓	7 － 3 － 5	片掛配水区給水栓	－	－	5未満	－	5未満	－						
136	細入	給水栓	7 － 3 － 6	猪谷配水区給水栓	－	5未満	－	－	－	5未満						
137	細入	給水栓	7 － 3 － 7	蟹寺配水区給水栓	－	5未満	－	－	－	5未満						